

## Maliepaard, Mike

---

**Van:**  
**Verzonden:** dinsdag 6 juni 2017 10:55  
**Aan:** Hoeding, Tessa  
**CC:**  
**Onderwerp:** v.o.f. 14 food - La Pizzaria del Pacioccone , Nieuwe nieuwstraat 22 Amsterdam.

Geachte Mevrouw Hoeding ,

---

Donderdag 1 juni j.l. hebben wij bovenstaand Horeca bedrijf bezocht van de  
Dit inzake de klacht van geur overlast bij belende percelen.

Aanwezig zijn een op dit moment lege filterkast en als extra een stijgkanaal van 400 mm rond.  
Het stijgkanaal is eigenlijk niet hoog genoeg uitgevoerd inzake de belende percelen ( in een straal omtrek van 25 meter )  
en kan technisch ook niet verder omhoog inzake de veel hogere gebouwen in de straal van 25 meter.  
De verhoging zou meer dan 8 meter moeten bedragen hetgeen zonder meer problemen zou geven met afdeling  
welstand.  
( Dubbel tuien en aanzicht ! ).

Het is wel goed mogelijk de nu lege filterkast te voorzien van 2 voorfilters zijnde zakkenfilters in cassette en 24  
koolcilnders  
volgens normen en eisen van milieudienst .

Op deze wijze heeft onderhavige Horeca zaak zowel een filtersysteem ( zoals aangegeven ) en een bestaand  
verticaal perskanaal.

Gaarne uw visie hierover zoals door U aangemerkt in uw brief van 28 april j.l.  
Kenmerk BWT 62-17-0019

Met vriendelijke groet,



[www.arcoluchttechniek.nl](http://www.arcoluchttechniek.nl)