

Gegevens

Documentnummer:	6201pveoai01b
Datum opmaak:	18 mei 2018
PvE Opsteller:	W. van Elst Bureau Veldweg BV Postbus 100 5430 AC Cuijk
Certificatie vereist	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Bouwwerk:	Soort: Winkelfunctie Naam: Winkel Nieuwendijk 188-190 Adres: Nieuwendijk 188-190 1012 MV Amsterdam
Omgevingsvergunning: Gebruiksmelding:	aanvraag -
Gebruiker (beheer)	Winkel Nieuwendijk Nieuwendijk 188 1012 MV Amsterdam
Eisende partij(en):	<input checked="" type="checkbox"/> Bevoegde autoriteit (gemeente) <input type="checkbox"/> Verzekeraar <input type="checkbox"/> Eigenaar / gebruiker
Type(n) ontruimingsalarminstallatie(s):	<input type="checkbox"/> Luidalarminstallatie type A <input checked="" type="checkbox"/> Luidalarminstallatie type B <input type="checkbox"/> Stilalarminstallatie, draadloos <input type="checkbox"/> Stilalarminstallatie met attentiepanelen

Verwijzing naar:

(documentnaam, -nummer en -datum vermelden)

- Bouwkundige tekeningen van Rijnboutt met werknummer 1529 behorende bij aanvraag omgevingsvergunning.
- Rapport brandveiligheid van Bureau Veldweg kenmerk 6201R01b d.d. 18-05-2018
- Bouwbesluit artikel 6.23 geldend op datum van dit programma van eisen.

Eisen luid alarm type B

§	Omschrijving	Eis
4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afwijken van NEN 2575 <input type="checkbox"/> % vanwege
	Toelichting:	
6.4.1	De wijze van activering: BP bedieningspaneel HBM handbrandmelder BM aut.brandmelder Ext externe melder	<input checked="" type="checkbox"/> BP <input checked="" type="checkbox"/> HBM <input type="checkbox"/> BM <input type="checkbox"/> Ext <input checked="" type="checkbox"/> BM in relatie tot samenvallende vluchtroutes
	Toelichting: Indien er sprake is van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking in relatie tot ontvluchting, zie artikel 6.20 lid 5 Bouwbesluit 2012, moeten minimaal de alarmgevers in het desbetreffende deel automatisch worden aangestuurd bij het in alarm komen van een automatische melder in dat deel.	
6.4.1	Vertraging in de activering door automatische brandmelders	<input type="checkbox"/> Ja, minuten <input checked="" type="checkbox"/> Nee Opmerking: De vertraging behoort in de brandmeldcentrale te worden uitgevoerd.
	Toelichting:	
9.3	Doormelding van storing Zie brandmeldinstallatie	<input type="checkbox"/> Intern locatie: <input checked="" type="checkbox"/> Extern <input checked="" type="checkbox"/> PAC <input type="checkbox"/> Andere locatie:
	Toelichting:	
10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is <input type="checkbox"/> Geografisch paneel
	Toelichting:	

§	Omschrijving	Eis				
11.2	Kleur optische signaalgever	<input type="checkbox"/> Wit <input type="checkbox"/> Rood <input type="checkbox"/> Anders, <input type="checkbox"/> Andere locatie:				
	Toelichting:					
14.2	Omvang ontruimingsgebied	<input checked="" type="checkbox"/> het gehele object <input type="checkbox"/> Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: <input checked="" type="checkbox"/> Niet en uitsluitend van buitenaf betreedbare ruimten <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
	Toelichting: Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten conform de NEN 2575.					
14.3	Alarmeringszones	<table border="1"> <tr> <td>Afzonderlijke alarmerings-zones</td><td>Aangestuurd door detectie-zone</td></tr> <tr> <td>1 - alle detectiezones</td><td>alle detectiezones</td></tr> </table> Bij atria: <input type="checkbox"/> Alle ruimten die aan de atria grenzen	Afzonderlijke alarmerings-zones	Aangestuurd door detectie-zone	1 - alle detectiezones	alle detectiezones
Afzonderlijke alarmerings-zones	Aangestuurd door detectie-zone					
1 - alle detectiezones	alle detectiezones					
	Toelichting:					
15.2.2 en 15.2.3	Locatie en aantal bedieningspanelen	hoofdbedieningspaneel <input checked="" type="checkbox"/> in combinatie met brandmeldcentrale Nevenbedieningspanelen <input checked="" type="checkbox"/> Niet van toepassing <input type="checkbox"/>				
	Toelichting:					
15.4/5 en 8.1	Bijzondere omgevingsinvloeden alsmede akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op de projectie.	<table border="1"> <tr> <td>Ruimte Algemeen</td><td>Omstandigheden</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td></tr> </table>	Ruimte Algemeen	Omstandigheden		-
Ruimte Algemeen	Omstandigheden					
	-					
	Toelichting:					

§	Omschrijving	Eis
--	Aanvullende opmerkingen	<input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> Ja
<p>Aanvullende eisen/opmerkingen:</p> <p>De ontruimingsalarminstallatie moet conform NEN2575 deel 1 en 3; 2012. Inzake functiebehoud voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen is NPR2576:2005 van toepassing.</p> <p>Het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie moeten overeenkomstig NEN 2654-2 worden uitgevoerd.</p> <p>Een ontruimingsplan dient voorhanden te zijn.</p> <p>Bij verandering van inrichting en/of het gebruik van het bouwwerk moet de eigenaar c.q. gebruiker de Gemeente en het branddetectie bedrijf van de wijzigingen op de hoogte te stellen</p> <p>Het object wordt eveneens voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN2535.</p>		

Goedkeuring

Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegde autoriteit (gemeente)	Gemeente Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon: Contactpersoon:	datum:
Eigenaar/gebruiker	Winkel Nieuwendijk Nieuwendijk 188-190 1012 MV Amsterdam Telefoon: Contactpersoon:	datum:
Opsteller PvE	Bureau Veldweg BV Postbus 100 5430 AC Guijk telefoon: 0485 44 28 01 Contactpersoon:	 datum: 18 mei 2018

