

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 16:35
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Oude Hoogstraat 13-15 maandag 7 november 2016

Ter plaatse geweest en geconstateerd dat de bouwmuur tussen Oude Hoogstraat 13-15 op deugdelijke wijze met kalkzandsteenblokken is dichtgemaakt. De muur is op de constructieve vloer aangebracht. De vloerverwarming van Oude Hoogstraat 13 ligt tussen de muren in.
Strijd met artikel 2.1 onder A is opgeheven.

Ter plaatse gesproken met eigenaar [REDACTED].