

[REDACTED]

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 15 november 2016 16:45
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: Oude Hoogstraat 13-15 vrijdag 11 november 2016

Ter plaatse geweest met [REDACTED]. Er is een noodvoorziening gemaakt op Oude Hoogstraat 13, maar niet op de zoals het hoort om overtreding op te heffen. Er is een afdakje gemaakt met tengels en plastic zeilen. Ter plaatse van de bestaande afvoerpijp is het niet dicht en kan er bij hevige regenval enorme lekkages ontstaan op de lager gelegen verdiepingen.

Er is nog steeds strijd met artikel 2.1 onder A van de wabo.

Op kantoor ook overleg gehad met juridisch medewerker Joanne Jarmoc. Dit wordt niet geaccepteerd.

[REDACTED] telefonisch op de hoogte gesteld.

Gesproken ter plaatse met [REDACTED].