

In het rood aangegeven is de reactie op de uit gestelde voorwaarden.

U moet de volgende gegevens en bescheiden minimaal drie weken voor de start van de betreffende werkzaamheden indienen via het omgevingsloket.

Gegevens en bescheiden met betrekking tot de activiteit bouwen:

☑ De definitieve constructiegegevens (artikel 2.7, eerste lid, onder a, van de Regeling omgevingsrecht). Gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte en stabiliteit) en de uiterste grenstoestand van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk en van het bouwwerk als geheel, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe betreft. Deze constructieve gegevens betreffen:

1. De constructieve tekening en berekening van windverbanden, gordingen, kolommen, liggers, ravelingen, vloersparingen, en verankeringen;

1.a- windverbanden (stalen strippen) worden niet uitgevoerd want dakconstructie wordt als een schijf uitgevoerd door de dakvloer te voorzien van multiplex beplating van 18 mm en deze te schroeven aan de houten balklaag . Uiteraard worden de balken verbonden aan het bestaande massieve metselwerk dan wel houtskeletbouwwanden (zie bijlage tekening)

1.b- er zijn geen gordingen en geen kolommen

1.c- berekening ravelingen en vloer sparing zie aanvulling

1.d – verankeringen is vervallen zie 1.a

2. Een controle berekening van de extra belasting op de fundering;

2. a- belasting tgv dakopbouw is meegenomen bij de berekening van funderingsherstel (zie bijlage A)

3. Het renvooi van de constructieve onderdelen;

3. zie detail met het renvooi

4. De constructieve detaillering van de doorvalveiligheid;

4.a zie aanvullende berekening