

Bouwbesluitberekeningen

project 2206 opbouw Nijmegen
 adres Maasstraat 1 6541 ZB Nijmegen
 datum 31-3-2022
 versie V01

Hofstraat 2a
 5258 CE Berlicum
 www.k23architecten.nl
K23
 Architecten

OPPERVLAKTEN (nieuwe ruimten)

Nr	Ruimte			Gebruiksoppervlak (m ²)	Verblijfsgebied (m ²)
2.01	overloop	verkeersruimte	VKR	1,1	
2.02	wasruimte	bergruimte	BR	2,9	
2.03	slaapkamer	verblijfsruimte	VR	8,3	8,3
2.04	slaapkamer	verblijfsruimte	VR	15,0	15,0
totaal				27,3	23,3



D220360011

DAGLICHT (nieuwe ruimten)

Nr	Ruimte		Opp. (m ²)	A _d (m ²)	C _b	C _u	A _e (eis) (m ²)	A _e (m ²)
2.03	slaapkamer	verblijfsruimte	8,3	1,6	0,86	1	0,8	1,4
2.04	slaapkamer	verblijfsruimte	15,0	2,8	0,86	1	1,5	2,4

VENTILATIE (nieuwe ruimten)

Nr	Ruimte			Gebruiksoppervlak (m ²)	Ventilatie eis (dm ³ /s)	Toevoer nv (dm ³ /s)	Afvoer mv (dm ³ /s)
2.01	overloop	verkeersruimte	VKR	1,1	geen eis		
2.02	wasruimte	bergruimte	BR	2,9	geen eis	17,5 *	17,5
2.03	slaapkamer	verblijfsruimte	VR	8,3	7,0	7,0	7,0 *
2.04	slaapkamer	verblijfsruimte	VR	15,0	10,5	10,5	10,5 *

Toevoer (natuurlijke ventilatie) door ventilatieroosters in het glas (Duco Smart 60)

Afvoer (mechanische ventilatie) door een ventilatiebox (Itho Daalderop (singleflow) CVE ECO RFT S)

* in combinatie met spleet onder de deur (2 cm, tenzij anders aangegeven)