

Fundatieplan


Ultima UN092	K	L	M	N
Enkele bouwlaag	24	45	27	48
Dubbele bouwlaag	55	103	30	48

Note:

De oppervlakte van de funderingstegels

is afhankelijk van de grondslag van de bodem

Minimale afmetingen: 500x500 mm t.b.v. oplegging



Kauwenhof 10
3455 SN, Nieuwegein
Perceel: JPSOO - C - 1569
Schaal 1:500

- 1) Alle maten zijn in mm
- 2) Fundatievoorzieningen zijn afhankelijk van:
 - a) de situatie en de max. toelaatbare grondbelasting op lokatie
 - b) type en omvang van het ontwerp
- 3) Fundatie:
 - a) bovenkant fundatie moeten:
 - vlak en onderling waterpas zijn (tolerantie +/- 5 mm)
 - minimaal 50 mm boven het maaiveld liggen
 - b) de fundatie moet een overstek hebben van minimaal 50 mm vanaf de voorkant van de kolom
 - c) voor Ultima gebouwen met een max. toelaatbare gelijkmatig verdeelde vloerbelasting van 3 kN/m², is de minimale oplegging per fundatiepunt in de lengterichting van de langsbalk 250 mm
- 4) Fundatiebelastingen zijn berekend op basis van:
 - gelijkmatig verdeelde vloerbelasting van 3 kN/m²
 - sneeuwbelasting van 0.75 kN/m²
 - windbelasting van 0.97 kN/m²
 - het eigen gewicht van de Ultima eenheden
- 5) Fundatiebelastingen in kN

[illegible]

Nieuwegein

Behorend bij besluit met zaaknummer: **780037**

18-7-2019

 <p>Portakabin BV, Leeghwaterstraat 85, 3364 AE Sliedrecht, Netherlands. +31 (0)184 415844 portakabin.nl</p>	Project Tijdelijke huisvesting kantoor te Nieuwegein		
	Client Apotheek De Roerdomp		
	Title Ultima bouwsysteem 2x UN092 (2.6)	Date 24-06-2019	Drawn JM
		Scale 1:100 & 500 @ A2	
Niet permanent	Drg. No. 227016400 BA	Rev. -	