

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum

Amstel 1
1000 AE Amsterdam

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkq.nl

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van vergunningverlening

Geachte [REDACTED],

In uw opdracht beoordelen wij constructieve aspecten aangaande het project met de volgende gegevens:

Projectlocatie: Oude Hoogstraat 13 en 15, Amsterdam
Projectomschrijving: Dak opbouw
Aanvraagnummer: OLO-1878315

In het kader van deze opdracht hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben het ontwerp van de bouwconstructie(s) waar de documenten betrekking op hebben beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit.

Naar ons oordeel is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het ontwerp voldoet aan de eisen.

Onvoldoende aannemelijk in verband met de volgende opmerkingen/vragen:

1. De constructieve tekening komt niet geheel overeen met de berekening (windverbanden, kolommen, liggers ed.)
2. De ravelingen van de nieuw te maken vloersparingen zijn nergens omschreven.
3. Hoe word het geheel verankerd met bestaand?
4. Er dient een controle berekening gemaakt te worden van de extra belasting op de fundering.
5. Waar is een berekening van de gordingen, kolommen, liggers ed? Niet alles is berekend.
6. Het renvooi mist op de tekening. Waar staan de tekens voor de kolommen en liggers voor?
7. De constructieve detaillering van de doorvalveiligheid moet nog aangeleverd worden.

Contactpersoon

Contactgegevens

Kenmerk
162886

Datum
30 november 2015

Zie de link voor het overzicht van de documenten waar dit advies betrekking op heeft.
Download deze documenten tijdig voor uw eigen administratie.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wanneer u het nodig acht dat wij voor de duidelijkheid/snelheid één op één contact hebben met de externe constructeur is dat natuurlijk altijd mogelijk. Over de uitkomst/afspraken van deze overleggen wordt u altijd geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,


Adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: <http://www.odnzkg.nl/contact/digitale-werkwijze/>