

From: "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>
Sent: Wed, 9 Dec 2020 12:00:07 +0200
To: "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>; "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>; "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>; "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>
Subject: FW: coronateststraat

Beste allen,

Zie onderstaande. Betekent dat we morgen open kunnen, mits er steeds twee brandwachten zijn.

Verder natuurlijk nog steeds de brandveiligheid zsm toetsen en in orde brengen en vervolgens gedoogbesluit nemen (of vergunnen als dat al kan).

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord

T 020 10.2.e
10.2.e@amsterdam.nl
10.2.e

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 9 december 2020 10:01
Aan: 10.2.e
Onderwerp: Fwd: coronateststraat

Hoi 10.2.e
Erna is akkoord.

10.2.e
Gebiedsmanager NW
Stadsdeel Noord
10.2.e

Verstuurd via Iphone, dus wat korter dan normaal

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Berends, Erna" <E.Berends@amsterdam.nl>
Datum: 9 december 2020 om 09:34:56 CET
Aan: "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>
Kopie: "Velden, Rob van der" <10.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Antw: coronateststraat

Ik zag die brandwachten al aankomen. Prima

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 dec. 2020 om 09:29 heeft 10.2.e 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Hahaha sorry, dat is het nieuwe vaccin.

Iets met onderstaand advies.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Gebiedsmanager Noord-West

10.2.e

Op 9 dec. 2020 om 09:18 heeft Velden, Rob van der
<10.2.e@amsterdam.nl> het volgende geschreven:

Ontstekingsremmend advies? :-)

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 9 dec. 2020 om 09:13 heeft 10.2.e 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
het volgende geschreven:

Goedemorgen Erna,
Zie onderstaande opmerking van 10.2.e
Kun jij akkoord gaan methotrexate advies van 10.2.e ?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Gebiedsmanager Noord-West

o6-10.2.e

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>
Datum: 9 december 2020 om 08:59:45 CET
Aan: "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>, "Velden,
Rob van der" <10.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: coronateststraat

Hallo Rob, 10.2.e

Er zijn nog wat openstaande punten voor de teststraat.
Wanneer je wel morgen graag open wilt, zou je aan
flankerende maatregelen kunnen denken. Ik zou het

acceptabel vinden (zonder dat ik daar een brandweeraadvies voor heb) dat wanneer er twee brandwachten ingehuurd worden de zaak wel open kan, totdat de brandweer positief advies geeft en de zaak ook zo gerealiseerd is. Wel handig om dat met Erna even af te stemmen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord

T 020 10.2.e

10.2.e [@amsterdam.nl](mailto:10.2.e@amsterdam.nl)

10.2.e

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van: 10.2.e 10.2.e [@amsterdam.nl](mailto:10.2.e@amsterdam.nl)>

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 23:39

Aan: 10.2.e <10.2.e [@amsterdam.nl](mailto:10.2.e@amsterdam.nl)>;

10.2.e <10.2.e [@amsterdam.nl](mailto:10.2.e@amsterdam.nl)>

CC: 10.2.e 10.2.e [@amsterdam.nl](mailto:10.2.e@amsterdam.nl)>;

10.2.e <10.2.e [@amsterdam.nl](mailto:10.2.e@amsterdam.nl)>;

10.2.e 10.2.e [@amsterdam.nl](mailto:10.2.e@amsterdam.nl)>;

10.2.e 10.2.e [@amsterdam.nl](mailto:10.2.e@amsterdam.nl)>

Onderwerp: RE: coronateststraat

Dag 10.2.e

Nee, helaas niet.

We zijn nog in afwachting van het nieuwe advies van de brandweer, nadat vandaag gereageerd is op de opmerkingen van de brandweer en de stukken aangevuld, toegelicht of beter onderbouwd zijn.

Afgelopen maandag is er advies uitgebracht. De brandweer heeft enkele opmerkingen geplaatst, paar klein puntjes (opstelplaats brandweerwagens en aggregaat op grotere afstand van paviljoen plaatsen).

Twee punten zijn m.i. wat groter:

- Eerste punt: Aantal m2 gevolgen voor compartimentering: Maar volgens 10.2.e is dit punt onterecht; er zitten slordigheden in berekening van m2 door brandweer(uitgegaan van verkeerde m2, door onduidelijkheid op tekening).
- Tweede punt betreft 2^e betreft brandmeldinstallatie. Blijkt er wel te zijn, maar moesten ingetekend worden. Er is tevens een gelijkwaardigheidsvoorstel gedaan (dmv brandwachten eis van brandmeldinstallatie opvangen). Onderbouwing van gelijkwaardige oplossing is ook vandaag toegestuurd aan brandweer.

De overige opmerkingen zijn opgehelderd en vandaag zijn alle aanpassingen en aanvullingen opnieuw toegestuurd aan de brandweer.

Morgen weten we meer. 10.2.e is op de hoogte van risico. Er zijn vandaag nog geen test ingepland voor donderdag. Ook wil hij het morgen eventueel hebben over kleinschalig opbouwen van testcapaciteit.

Groet,

10.2.e

10.2.e

Van: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 17:02

Aan: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>

CC: 10.2.e 10.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: coronateststraat

Dank je wel. Mag ik hieruit afleiden dat alles in orde is op dit gebied?

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord

T 020 10.2.e

10.2.e@amsterdam.nl

10.2.e

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 14:47

Aan: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>

CC: 10.2.e 10.2.e@amsterdam.nl>

Onderwerp: FW: coronateststraat

Hoi 10.2.e

Ik ben er tussen de middag langs geweest maar had jouw nog niet meegenomen in de cc, dus bij deze alsnog, zie onder.

Van: 10.2.e

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 12:22

Aan: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>

CC: 10.2.e 10.2.e@amsterdam.nl>;

10.2.e 10.2.e @amsterdam.nl>; 10.2.e

10.2.e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: coronateststraat

Hoi 10.2.e

Ik ben er langs geweest, ik weet niet hoe ik dit in bijvoorbeeld Powerbrowser zou moeten zetten dus dan maar naar jouw voor de cijfertjes en de werkljst.

Gesproken met de uitvoerder.

- Word geen voedsel bereid wel een aansluiting op het vuilwaterriool is er gemaakt
- Er zijn 2 grote aggregaten aanwezig met dubbelwandige gecertificeerde dieseltanks. Een hier van draait volcontinu tijdens de openingstijden (09:00 uur tm 17:00 uur).
- Zijn grote warmteblowers aanwezig (werken niet op gas)
- In een aparte portocabin wordt de voorraad ontsmettingsmiddelen opgeslagen(waarschijnlijk 100 liter), dit werd op het moment van de controle nog in elkaar gezet, hij wist niet of er een brandveiligheids kast in komt(heb aangegeven dat het of in een kast of brandveiligheidsruimte moet bij deze hoeveelheid), hier ga ik nog een keer voor langs deze week

Verder geen bijzonderheden of opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Handhaver Bouw/Gebruik

Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

Tel: 10.2.e

10.2.e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000

Postbus 37608

1030 BB Amsterdam

Van: 10.2.e <10.2.e @amsterdam.nl>

Verzonden: dinsdag 8 december 2020 9:24

Aan: 10.2.e <10.2.e @amsterdam.nl>

Onderwerp: RE: coronateststraat

10.2.e moet dit weten.

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 9:23
Aan: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
CC: 10.2.e 10.2.e@amsterdam.nl;
10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: coronateststraat

Hoi,

Is prima, maar waar is het?

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Handhaver Bouw/Gebruik

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam

Tel: 10.2.e
10.2.e@amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Van: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 9:19
Aan: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: coronateststraat

Hoi 10.2.e

Zie mail, wellicht goed om even langs te gaan en te kijken of er gasflessen, generators etc zijn en of die voldoen. Dit terugkoppelen met 10.2.e en 10.2.e

Gr 10.2.e

Van: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 8 december 2020 9:15
Aan: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Fwd: coronateststraat

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>
Datum: 7 december 2020 om 17:21:07 CET
Aan: "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>, "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>, "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>, "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>, "10.2.e" <10.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: coronateststraat

Dank je wel voor de info.

Heeft de brandweer al advies gegeven voor de vergunning?

Kijken de milieuinspecteurs ook nog naar de installaties?

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord

T 020 10.2.e
10.2.e@amsterdam.nl
10.2.e

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 7 december 2020 13:13
Aan: 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>; 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>; 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>; 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>; 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>; 10.2.e <10.2.e@amsterdam.nl>
Onderwerp: coronateststraat

Beste allen,

Ik ben net naar de coronateststraat geweest.
Het casco staat er en men is bezig met het inrichten van het paviljoen.
Constructie is naar mijn mening in orde, ook wat de betreft de voetplaten.

Ik heb de uitvoerder (10.2.e) verteld, dat er bij alle nooduitgangen bordjes geplaatst moeten worden en dat er ook brandblussers aanwezig dienen te zijn.

Ze gaan daar in de loop van de middag aan beginnen.

Voor de auto's wordt een aparte inrit en uitrit gemaakt, ook dat moet nog gebeuren.

Ik wordt nog teruggebeld door 10.2.e van het projectmanagement om mijn bevindingen ook met hem te delen.

[Klik hier](#) om bijlagen te downloaden.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Inspecteur Bouw- en Woning Toezicht
Afdeling Toezicht en Handhaving Bouw & Gebruik

Stadsdeel Noord
Gemeente Amsterdam

M 10.2.e

10.2.e [@amsterdam.nl](mailto:10.2.e@amsterdam.nl)

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

10.2.e