






gewijzigde toestand




Bescherming tegen ratten en muizen volgens art. 3.114
NEN 2778 wering van vocht van buiten / vochttering in gebouwen art. 3.22
NEN 1087 en NPR 1088 ventilatie art. 3.46
NEN 1010 elektrische installatie
Beweebare delen kozijnen volgens vloegen
Politiekeurmerk / NEN 5096 / weerstandklasse 2
Inbraakwereld volgens art. 2.214
Algemene sterkte van de bouwconstructie volgens art. 2.1 en 2.8
kozijnen uitvoeren met HR++ isolerende beglazing U < 1,2

Ventilatie / spuivoorziening:
middels beweebare delen (draaaram – uitzetaram) / ventilatieroosters in glas
v. = ventilatie(rooster)
Benodigde capaciteit volgens bouwbesluit 6,40 dm3/s/persoon.
Art. 3.38 Ondergrens bestaande bouw
Te rekenen met 7 personen uitkomer van woning.
Vereiste capaciteit buxulux witmac 7x6,40=44,80 dm3/s. + 21 dm3/s
Capaciteit buxulux whitmac max 27,2 dm3/s/m2
Benodigde capaciteit Buxulux whitmac max 2,45m1.
OF 3,60m1 DucoTan 18 roosters
Vereiste capaciteit slooikamer begaand 2x6,40=12,80 dm3/s.
Capaciteit Buxulux whitmac max 27,2 dm3/s/m2
Benodigde capaciteit Buxulux whitmac max 0,50m1.
OF 0,90m1 DucoTan 18 roosters

Overige verblifruimten ventileren middels
rechtens verkregen (bestaande) niveau
Ventilatie meterkast middels spleet onder binnendeur
Capaciteit mechanische ventilatie afzuiging keuken minimaal 21 dm3/s.
Capaciteit mechanische ventilatie toilet minimaal 7 dm3/s
Capaciteit mechanische ventilatie badkamer minimaal 14 dm3/s.

Rc. waarden van uitwendige scheidsconstructies conform
Ceteis Rc 4,70. Daken Rc 6,50. vloeren Rc 3,70.
Tegengaan wanden en voer sanitaire ruimten
tegenaan middels aanbrenngen van tegelwerk tot plafondhoogte



Bart Jan Boon
Sluyscoog 53
1791 WV Den Burg Texel
tel. 0222-322033
mob. 06-1229 1545
e-mail: b.jboon@hotmail.com

Formaat A1 afmeting 840x594mm.

Alle constructies uitvoeren volgens opgave constructeur, leverancier en/of installateur.
Maten in het werk controleren.
Alle constructies en installaties zijn in principe aangegeven.