



<b>WARM- + KOUDWATER</b> - douche - wastafel badkamers ongewijzigd overige aansluitingen gewijzigd; keuken nieuw <b>KOUWATER</b> - keuken; nieuw overige aansluitingen ongewijzigd; - cv ketel volgens NEN 806 NEN 1006	<b>CV INSTALLATIE</b> gewijzigd; begane grond woonkamer/keuken volgens NEN 3023 <b>VENTILATIE/VERBRANDINGS</b> ongewijzigd; volgens NEN 1078 NEN 2757 <b>TOILET beg. gr. (on) gewijzigd</b> alleen entree deur veranderd; - vloer tegelwerk - wand betegeld tot plafond <b>BADKAMERS VERDIEPING</b> worden gerenoveerd; - vloer geheel betegeld - wand betegeld tot plafond <b>GASAANSLUITING</b> gewijzigd - opsteplaats kooktoestel keuken - cv ketels; ongewijzigd volgens NEN 1078 installatie in woning volgens NEN 1070
--	--

ventilatieberekening (bestaand/gewijzigd + uitbreiding)										
	ruimte	ruimte nr	VG	aantal pers	cap. - 0.9 opp	6.4"pp cap. min eis	maatgevend	aanwezig	vers %	afvoer
begane grond	verkeersruimte	1.1								
	verkeersruimte	1.2								
	badruimte	1.3				14,00dm <sup>3</sup> /s	14,00dm <sup>3</sup> /s	kier onder deur		14,00dm <sup>3</sup> /s
	verkeersruimte	1.4	23,0m2	3	20,70dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,75dm <sup>3</sup> /s	104%	21,00dm <sup>3</sup> /s
	verkeersruimte	1.5	4,6m2	1	3,22dm <sup>3</sup> /s	7,00dm <sup>3</sup> /s	7,00dm <sup>3</sup> /s	7,00dm <sup>3</sup> /s	100%	7,00dm <sup>3</sup> /s
	onbenoemde ruimte	1.6								
	toilet	1.8				7,00dm <sup>3</sup> /s	7,00dm <sup>3</sup> /s	7,00dm <sup>3</sup> /s		7,00dm <sup>3</sup> /s
	verkeersruimte	1.9	21,8m2	1	19,62dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,75dm <sup>3</sup> /s	104%	21,00dm <sup>3</sup> /s
	badruimte	1.10				14,00dm <sup>3</sup> /s	14,00dm <sup>3</sup> /s			14,00dm <sup>3</sup> /s
	badruimte	1.11				14,00dm <sup>3</sup> /s	14,00dm <sup>3</sup> /s			14,00dm <sup>3</sup> /s
	verkeersruimte	1.12	21,8m2	1	19,62dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,75dm <sup>3</sup> /s	104%	21,00dm <sup>3</sup> /s
	verkeersruimte	1.13								
	verkeersruimte	1.14	62,7m2	8	56,43dm <sup>3</sup> /s	51,20dm <sup>3</sup> /s	56,43dm <sup>3</sup> /s	57,05dm <sup>3</sup> /s	101%	21,00dm <sup>3</sup> /s
	berging	1.15								
	verkeersruimte	1.16	8,3m2	1	7,47dm <sup>3</sup> /s	7,00dm <sup>3</sup> /s	7,47dm <sup>3</sup> /s	9,12dm <sup>3</sup> /s	130%	7,00dm <sup>3</sup> /s
		BALANS						182,90dm <sup>3</sup> /s	145,42dm <sup>3</sup> /s	
verdieping bestaand- ongewijzigd	verkeersruimte	2.1				14,00dm <sup>3</sup> /s	14,00dm <sup>3</sup> /s	kier onder deur		14,00dm <sup>3</sup> /s
	verkeersruimte	2.2								
	verkeersruimte	2.3								
	verkeersruimte	2.4	21,8m2	1	19,62dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,75dm <sup>3</sup> /s	104%	21,00dm <sup>3</sup> /s
	badruimte	2.5				14,00dm <sup>3</sup> /s	14,00dm <sup>3</sup> /s	kier onder deur		14,00dm <sup>3</sup> /s
	badruimte	2.6				14,00dm <sup>3</sup> /s	14,00dm <sup>3</sup> /s	kier onder deur		14,00dm <sup>3</sup> /s
	verkeersruimte	2.7	21,8m2	1	19,62dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,75dm <sup>3</sup> /s	104%	21,00dm <sup>3</sup> /s
	verkeersruimte	2.8	21,8m2	1	19,62dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,75dm <sup>3</sup> /s	104%	21,00dm <sup>3</sup> /s
	badruimte	2.9				14,00dm <sup>3</sup> /s	14,00dm <sup>3</sup> /s	kier onder deur		14,00dm <sup>3</sup> /s
	badruimte	2.10				14,00dm <sup>3</sup> /s	14,00dm <sup>3</sup> /s	kier onder deur		14,00dm <sup>3</sup> /s
	verkeersruimte	2.11	21,8m2	1	19,62dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,00dm <sup>3</sup> /s	21,75dm <sup>3</sup> /s	104%	21,00dm <sup>3</sup> /s
	onbenoemde ruimte	3.1	32,1m2							
zolder										