

Basisschool De Zilverlinde  
MelisStokelaan 42  
4707HS ROOSENDAAL

contactpersoon : [REDACTED]  
telefoonnummer : 140165  
onderwerp : Brandveiligheid Zilverlinde

Roosendaal : 20 maart 2023  
ons kenmerk : 2016TV0188 (HH-0069)  
bijlage :

Geachte [REDACTED]

Op 18 oktober 2022 is een bezoek gebracht aan Basisschool Zilverlinde op het adres Melis Stokelaan 42 te Roosendaal. Bij ons bezoek is vastgesteld dat sommige aanwezige voorzieningen niet meer kloppen met de hierboven omschreven melding brandveilig gebruik en Bouwbesluit 2012. Dat betekent dat het gebouw niet brandveilig genoeg is.

#### **Toekomstige huisvesting**

Het pand aan de Melis Stokelaan 42 te Roosendaal is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige (brandveiligheids-) eisen. Er zijn plannen om de Zilverlinde elders onder te brengen. Afsproken is om tot die tijd, het pand te voorzien van een aantal voorzieningen om de brandveiligheid te verhogen. Hiervoor heeft u een plan van aanpak geschreven.

#### **Pand voldoet aan de minimale brandveiligheidseisen**

Op 9 maart 2023 hebben we een controle uitgevoerd om te bezien of de voorzieningen, genoemd in uw plan van aanpak, zijn uitgevoerd. We hebben geconstateerd dat:

- alle doorvoeren door de brandcompartimentscheidingen deugdelijk zijn uitgevoerd;
- alle losse- onbeschermd- en kapotte stekkers en wandcontactdozen zijn aangepast zodat deze volgens de voorschriften functioneren;
- de aansluitingen en uitvoering van de brandwerende constructieonderdelen deugdelijk brandwerend zijn uitgevoerd;
- de dubbele klapdeuren op de begane grond en tussen klas 3 en 4 boven en de enkele brandwerende deur bij het trappenhuis bij klas 5 en 6 zelfsluitend zijn en deugdelijk uitgevoerd en afgehangen;
- in de stookruimte geen brandbare goederen meer zijn opgeslagen;
- de geplaatste rookmelders onderling gekoppeld zijn en doorgemeld naar mobiele telefoons van alle aanwezige BHV-ers. Het ontruimingsplan zal m.b.t. dit onderwerp worden aangepast. Dit betreft een risicogerichte maatregel die tot het eind van dit kalender jaar geldt;
- de cv installatie is gekeurd.

De Nood- en Transparantverlichtingsinstallatie zal bij dit gebruik (alleen in de dag situatie) niet noodzakelijk zijn en valt binnen de scope van het bouwbesluit. De hierop aangeduide vluchtwegaanduiding is voldoende.

De maatregelen zijn ter overbrugging en niet bedoeld voor langere tijd. In samenspraak met de brandweer is afgesproken dat deze tijdelijke situatie acceptabel is tot uiterlijk **1 jan 2024**.

bladaanduiding : 2/2

ons kenmerk : 2016TV0188

**Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief?**

Bel ons dan via telefoonnummer 140165 of stuur een e-mail naar [info@roosendaal.nl](mailto:info@roosendaal.nl). Wilt u dan in het onderwerp ons kenmerk 2016TV0188 vermelden?

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en Wethouders van Roosendaal,  
namens dezen,



Mevrouw C. Schultz  
Handhavingsjurist