



Divisie: Inspectie
Afdeling: NVWA HH IH Afd Dier
Team: NVWA HH IH Tm Noord Varkens Landbouw
Teamleider:
Inspecteur(s):

**Dit rapport van bevindingen is bestemd voor de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Team
Bestuurlijke Maatregelen.**

Onderzoeksnummer NVWA: 152826
Rapportnummer: 117518

1) Overtredend bedrijf/onderneming:

Naam bedrijf:
Rechtsvorm:
Vestigingsadres:
Postcode en vestigingsplaats:
Gemeente van vestiging:
Inschrijvingsnummer KvK:

Datum eerste verhoor: 27 juni 2019
Datum laatste verhoor: 27 juni 2019
Datum sluiting rapport: 15 juli 2019

Aantal bijlage(n): één (1)

1: Overtreding van:

Artikel 2.2 lid 8 van de Wet dieren juncto artikel 1.7 onder G van het besluit houders van dieren.


Korte omschrijving van het 1e feit:

Het onthouden van de nodige zorg, aan voedselproducerende dieren, in een stal waar de voedselproducerende dieren zijn gehuisvest, na het uitvallen van het ventilatiesysteem, wat zorg draagt voor de toevoer van voldoende verse lucht of zuurstof.



2). Overtreder:

Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Woonadres:
Postcode en woonplaats:
Woongemeente:
Land:



Datum verhoor: 27 juni 2019
Datum sluiting verhoor: 27 juni 2019

Aantal bijlage(n): één (1)

1: Overtreding van:

Artikel 2.2 lid 8 van de Wet dieren juncto artikel 1.7 onder G van het besluit houders van dieren.

Korte omschrijving van het 1e feit:

Het onthouden van de nodige zorg, aan voedselproducerende dieren, in een stal waar de voedselproducerende dieren zijn gehuisvest, na het uitvallen van het ventilatiesysteem, wat zorg draagt voor de toevoer van voldoende verse lucht of zuurstof.

Inspectie**Datum**
14-10-2020**Onze referentie**
152826/117518/22036

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

Ondergetekende [REDACTED] inspecteur met toezichthoudernummer [REDACTED] toezichthouder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, aangewezen voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wettelijke voorschriften waarvan het toezicht op de naleving is opgedragen aan de NVWA, bericht u het volgende:

Aanleiding:

Dit rapport van bevindingen is opgesteld naar aanleiding van een inspectie (4907234) in het kader van Welzijn meldingen.

Op donderdag 27 juni 2019, omstreeks 08:30, kreeg ik een melding van kantoor, betreffende varkens, welke waren doodgegaan na het uitvallen van het ventilatiesysteem wat zorg draagt voor de toevoer van verse lucht of zuurstof, in de stal waar de varkens waren gehuisvest.

Het voorval had plaatsgevonden op woensdag 26 juni 2019, bij [REDACTED]
[REDACTED]

Op donderdag 27 juni omstreeks 09:00 uur bevond ik mij op bovengenoemd adres, en trof daar een persoon aan, die zich, na mij gelegitimeerd te hebben en de reden van mijn komst medegedeeld te hebben, voorstelde als [REDACTED] eigenaar en verantwoordelijk voor de varkens op het bedrijf.

Op de vraag wat er was gebeurd, nadat ik [REDACTED] had medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht was, het volgende;

Inspectie

Datum

14-10-2020

Onze referentie

152826/117518/22036

“toen ik woensdagmorgen rond 06:00 uur de stal binnenkwam schrok ik mij kapot. ik zag ca 325 dode zeugen(moederdieren) in de stal liggen en bemerkte dat de ventilatie niet werkte. Ik heb gelijk personeel opgetrommeld en mijn dierenarts en de Rendac gebeld. In de stal waar de dode zeugen lagen, zijn in totaal 648 zeugen, in groepen van 48 stuks gehuisvest. Het personeel is begonnen met het wegslepen van de kadavers uit de stal en mijn dierenarts heeft alle nog levende zeugen gecheckt.

ik heb gelijk mijn managementsysteem opgestart om te zien wat er was gebeurd, het systeem kan het volgende detecteren;

1 maximale temperatuur,

2 (stroom) fase bewaking

3 brand

4 ventilatie

Op het alarmsysteem zit aangesloten:

een geluidshoorn bevestigd buiten aan de muur van de stal,

4 verschillende telefoons van verschillende personen

een nog een oude analoge telefoonlijn met telefoon, omdat je wel eens hoort dat men het glasvezelsysteem gaat updaten 's nachts en je dan geen internet hebt.

Geen van de 6 heeft een signaal ontvangen!.

Op een uitdraai van het systeem is te zien dat vanaf 01:40 dinsdagmorgen de 25^e juni tot aan 06:45 woensdagmorgen de 26^e juni het systeem niets heeft geregistreerd en dat het systeem alleen aan signaal naar de PC heeft gestuurd en niet naar de 6 ontvangers.

In 2017 is het systeem nog voor € 25000 geüpdatet om juist dit te voorkomen.

ik ga zelf al 7 jaar niet op vakantie, mijn vrouw en kinderen gaan wel.

De directe financiële schade en vervolg schade schat ik op ruim een miljoen Euro, want de biggenprijs is heel hoog, en ik moet nu gelten aankopen en die moeten geïnsemineerd worden. Het duurt wel ruim 26 weken eer ik weer op het aantal zeugen zit wat aanwezig was”.

De uitdraai van het managementsysteem is als bijlage één (1) bijgevoegd

Ik heb betrokkene [REDACTED] van de door hem en de door hem vertegenwoordigde onderneming begane overtreding in kennis gesteld en een rapport van bevindingen aangezegd.

Ik deelde hem mede dat de Minister van Economische Zaken naar aanleiding hiervan een bestuurlijke boete kan opleggen.

Afsluiting

De gegevens betreffende de in dit rapport van bevindingen genoemde rechtspersoon zijn geverifieerd aan de hand van de gegevens zoals deze zijn vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De identiteit van betrokkene [REDACTED] is geverifieerd aan de hand van de gegevens zoals vermeld in de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente van inwoning.

Ik heb dit rapport naar waarheid opgemaakt te [REDACTED] op 15 juli 2019



[REDACTED]
Toezichthoudernummer: [REDACTED]

Bijlagen één (1)


Octalarm nvwa.pdf


Varkensbedrijf.pdf

Inspectie

Datum
14-10-2020

Onze referentie
152826/117518/22036

28-jun-2019	11:21	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#0573)
28-jun-2019	11:21	Status verandering Voermachine alarm (#0573)
28-jun-2019	06:33	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#0571)
28-jun-2019	06:33	Status verandering Voermachine alarm opgeheven (#0572)
28-jun-2019	06:29	Automatisch herhalen Alarm uitbellen herhaling 1, vertraging 60 minuten (#0571)
28-jun-2019	06:29	Actielijst gelukt: Alarm uitbellen (#0571)
28-jun-2019	06:25	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#0571)
28-jun-2019	06:25	Status verandering Voermachine alarm (#0571)
27-jun-2019	17:18	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#056C)
27-jun-2019	17:18	Status verandering Biggenstal alarm opgeheven (#056D)
27-jun-2019	17:14	Automatisch herhalen Alarm uitbellen herhaling 1, vertraging 60 minuten (#056C)
27-jun-2019	17:14	Actielijst gelukt: Alarm uitbellen (#056C)
27-jun-2019	17:13	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#056C)
27-jun-2019	16:57	Status verandering Biggenstal alarm (#056A)
27-jun-2019	16:57	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#056A)
27-jun-2019	16:57	Status verandering Biggenstal alarm opgeheven (#056B)
27-jun-2019	16:57	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#056A)
27-jun-2019	16:57	Status verandering Biggenstal alarm (#056A)
27-jun-2019	16:41	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#0568)
27-jun-2019	16:41	Status verandering Biggenstal alarm opgeheven (#0569)
27-jun-2019	16:39	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#0568)
27-jun-2019	16:39	Status verandering Biggenstal alarm (#0568)
26-jun-2019	09:30	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#0563)
26-jun-2019	09:30	Status verandering Kraamstal nieuw alarm opgeheven (#0564)
26-jun-2019	09:29	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#0563)
26-jun-2019	09:29	Status verandering Kraamstal nieuw alarm (#0563)
26-jun-2019	09:23	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#0561)
26-jun-2019	09:23	Status verandering Biggenstal alarm opgeheven (#0562)
26-jun-2019	09:23	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#0561)
26-jun-2019	06:15	Status verandering Biggenstal alarm (#0561)
25-jun-2019	01:40	Status verandering Kraamstal nieuw alarm opgeheven (#055F)
25-jun-2019	01:40	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#055E)
25-jun-2019	01:40	Actielijst gelukt: Alarm uitbellen (#055E)
25-jun-2019	01:40	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#055E)
25-jun-2019	01:36	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#055E)
25-jun-2019	00:36	Automatisch herhalen Alarm uitbellen herhaling 2, vertraging 60 minuten (#055E)
25-jun-2019	00:36	Actielijst gelukt: Alarm uitbellen (#055E)
25-jun-2019	00:35	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#055E)
24-jun-2019	23:35	Automatisch herhalen Alarm uitbellen herhaling 1, vertraging 60 minuten (#055E)
24-jun-2019	23:35	Actielijst gelukt: Alarm uitbellen (#055E)
24-jun-2019	23:34	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#055E)
24-jun-2019	23:34	Status verandering Kraamstal nieuw alarm (#055E)
24-jun-2019	21:13	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#055C)
24-jun-2019	21:13	Status verandering Kraamstal nieuw alarm opgeheven (#055D)
24-jun-2019	20:59	Automatisch herhalen Alarm uitbellen herhaling 2, vertraging 60 minuten (#055C)
24-jun-2019	20:59	Actielijst gelukt: Alarm uitbellen (#055C)
24-jun-2019	20:59	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#055C)
24-jun-2019	19:28	Automatisch herhalen Alarm uitbellen herhaling 1, vertraging 60 minuten (#055C)
24-jun-2019	19:28	Actielijst gelukt: Alarm uitbellen (#055C)
24-jun-2019	19:26	Actielijst gestart: Alarm uitbellen (#055C)
24-jun-2019	19:26	Status verandering Kraamstal nieuw alarm (#055C)
24-jun-2019	14:03	Actielijst gestopt: Alarm uitbellen (#0559)
24-jun-2019	14:03	Status verandering Kraamstal nieuw alarm opgeheven (#055A)
24-jun-2019	13:31	Automatisch herhalen Alarm uitbellen herhaling 1, vertraging 60 minuten (#055A)
24-jun-2019	13:31	Actielijst gelukt: Alarm uitbellen (#0559)

Klik hier om naar het hoofdmenu terug te keren.

Locatie:	
IP adres:	
Type:	UP-200-S
Serie nr.:	01P1454002
Mac	00:21:54:00:21:d0

Commando's	
Alarm	Database
Ververs IP	Update
Herstart	