



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Leeuwarden
T.a.v.
Postbus 21000
8900JA Leeuwarden

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Onze referentie
1176837

Olonummer
6327621

Bijlagen
0

Datum 27 september 2021
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Naam	Evangelisch Lutherse kerk
Adres	Nieuwe Oosterstraat 30
Postcode/plaats	8911KN Leeuwarden
Gemeente/provincie	Leeuwarden; Friesland;
Monumentnummer	24281

Geacht college

Op 4 september 2021 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden de volgende voorschriften:

Het binnenklimaat van de kerk te laten onderzoeken en de benodigde maatregelen te laten treffen.

In onderstaande motivering licht ik dit nader toe.

Het plan

Het plan betreft onderhoud en herstel van het orgel.

Motivering

De situatie van het orgel is goed in beeld gebracht evenals de benodigde werkzaamheden. Deze beoordeel ik als noodzakelijk. De uitvoering van de werkzaamheden draagt bij aan de instandhouding van het instrument.

Een apart aspect is dat het orgel zowel roogteschade vertoont als schimmelaantasting. Dit laatste is het gevolg van vocht. Beide oorzaken leveren schade op aan het instrument en dienen te worden weggenomen. Omdat het echter om tegenstrijdige oorzaken gaat, adviseer ik u het binnenklimaat te laten onderzoeken. Op grond van de bevindingen kunnen dan toepasselijke maatregelen worden genomen. Deze voorwaarde staat de uitvoering van de

werkzaamheden aan het orgel niet in de weg. Het onderzoek kan separaat hieraan worden gedaan. Ik adviseer u om de rapportage en de voorgestelde maatregelen door een bouwfysicus van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te laten beoordelen.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,