



OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Vuurwerkbesluit

Ontbrandingstoestemming

Pyrofoor de Amsterdam

Defqon1 Spijkweg 30 in Biddinghuizen

Z2023-002337/D2023-140330



Kenmerk OFGV:

Z2023-002337/D2023-140330

Locatie:

Spijkweg 30 in Biddinghuizen

Onderwerp:

Ontbranden van vuurwerk tijdens het Dance-event Defqon1

Datum aanvraag:

14 februari 2023 en aangevuld op 4 maart 2023

BESLUIT

Aanvraag

Op 14 februari 2023, aangevuld op 4 maart 2023, is door Pyrofoor de Amsterdam een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen vanaf 15 juni 2023 tot en met 26 juni 2023 tijdens Dance event Defqon1 aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Het opbouwen en voorbereiden van de constructies begint op 15 juni 2023 en herhaalt zich gedurende het evenement.

Het ontbranden van vuurwerk zal plaatsvinden op 22, 23, 24 en 25 juni 2023 tussen 12:00 uur en 02.00 uur de volgende dag.

Besluit

Ik besluit op grond van artikel 3B.3a Vuurwerkbesluit om:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de volgende documenten deel uit te laten maken van dit besluit:
 - Aanvullende gegevens Update Defqon 1 ontvangen op 4-3-2023;
 - P4_DQ23_Safety_distances_SD_JM20230303;
 - DQ23_concept_materiaallijst_JM20230303;
 - Aanvullend begeleidend schrijven - aanvraag ontbrandingstoestemming JM20230303;
 - Vuurwerk_aanvragen_eventement ontvangen op 14 februari 2023;
 - Defqon_1___begeleidend_schrijven___aanvraag_ontbrandingstoestemming;
 - P4_DQ23_Safety_distances_SD_JM20230208_Pagina_1;
 - Tekeningen;
 - DEFQON_1_2023_overzicht_tijden_vergunning_update_20230214;
 - DEFQON_1_2023_overzicht_materiaallijst_update_20230214.
3. in afwijking van of in aanvulling op de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk aan dit besluit de voorschriften van hoofdstuk 3 te verbinden.

Datum en ondertekening

Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze,



Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 08-05-2023

Afschriften

Dit besluit wordt verzonden aan Pyrofoor de Amsterdam

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- De burgemeester van Dronten;
- Brandweer Flevoland;
- Politie Flevoland;
- De minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Rechtsmiddelen

Bezwaar

Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

1.	Procedurele overwegingen	7
1.1	Aanvraag	7
1.2	Bevoegd gezag	7
1.3	Procedure	7
1.4	Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)	7
1.5	Advies	8
1.5	Locatie	8
2.	Overwegingen	9
2.1	Afwijking ten opzichte van de MR	9
2.2	Aanvullingen ten opzichte van de MR	9
2.3	Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid	10
2.4	Conclusie	10
2.5	Overige wetgeving	10
3.	Voorschriften	11

1. Procedurele overwegingen

1.1 Aanvraag

Op 14 februari 2023, aangevuld op 4 maart 2023, is door Pyrofoor de Amsterdam een aanvraag ingediend om een ontbrandingstoestemming als bedoeld in het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken, dan wel na ontbranding te verwijderen vanaf 15 juni 2023 tot en met 26 juni 2023 tijdens Dance event Defqon1 aan de Spijkweg 30 in Biddinghuizen. Het opbouwen en voorbereiden van de constructies begint op 15 juni 2023 en herhaalt zich gedurende het evenement.

Het ontbranden van vuurwerk zal plaatsvinden op 22, 23, 24 en 25 juni 2023 tussen 12:00 uur en 02.00 uur de volgende dag.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvullende gegevens Update Defqon 1 ontvangen op 4-3-2023;
- P4_DQ23_Safety_distances_SD_JM20230303;
- DQ23_concept_materiaallijst_JM20230303;
- Aanvullend begeleidend schrijven - aanvraag ontbrandingstoestemming JM20230303;
- Vuurwerk_aanvragen_evenement ontvangen op 14 februari 2023;
- Defqon_1_begeleidend_schrijven_aanvraag_ontbrandingstoestemming;
- P4_DQ23_Safety_distances_SD_JM20230208_Pagina_1;
- Tekeningen;
- DEFQON_1_2023_overzicht_tijden_vergunning_update_20230214;
- DEFQON_1_2023_overzicht_materiaallijst_update_20230214.

1.2 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 3B.1, lid 3, onder a van het Vuurwerkbesluit zijn Gedeputeerde Staten van Flevoland het bevoegd gezag voor het afgeven van deze toestemming. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is door het college van Gedeputeerde Staten gemandateerd voor het verlenen van de ontbrandingstoestemming en het uitvoeren van toezicht en handhaving.

1.3 Procedure

Een besluit tot het afgeven van een ontbrandingstoestemming is een beschikking, die tot stand komt door toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). De procedure is overeenkomstig het bepaalde in deze afdeling uitgevoerd en het verzoek en besluit worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.42 lid 2 Awb in het huis-aan-huisblad en op de website van de OFGV.

1.4 Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Overeenkomstig artikel 3B.3a lid 5 en 7 van het Vuurwerkbesluit is de aanvraag is op 6 maart 2023 digitaal verzonden naar de burgemeester van de gemeente Dronten. Hierbij is verzocht om binnen twee weken te verklaren of er in verband met openbare orde en veiligheid bedenkingen zijn tegen het verlenen van de toestemming.

Op 21 maart 2023 is de Vvgb van de burgemeester van Dronten ontvangen.

1.5 Advies

Op 6 maart 2023 is de Brandweer Flevoland in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken te adviseren over de aanvraag. Brandweer Flevoland heeft op 15 maart 2023 adviezen gegeven en deze zijn meegenomen in de voorschriften.

1.5 Locatie

Voor hetzelfde afsteekterrein is vorig jaar ook een ontbrandingstoestemming verleend voor een vergelijkbaar type vuurwerk.

2. Overwegingen

Afwijkingen en aanvullingen ten opzichte van de Ministeriële Regeling (MR)

Op grond van artikel 3B.3, lid 2 van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking en in aanvulling op de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu.

2.1 Afwijking ten opzichte van de MR

In afwijking van de MR zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het volgende artikelen:

- Artikel 2.3, lid 1 onder b. van de MR. In afwijking van dit artikel is voorschrift 1.1 opgenomen dat met goedkeuring van Gedeputeerde Staten (hierna: GS) het vuurwerk op een ander tijdstip mag worden ontbrand, dan genoemd in de ontbrandingstoestemming.
- Artikel 1.2.4, lid 3 Vuurwerkbesluit kan GS de termijn verlengen. Het consumenten-vuurwerk, de pyrotechnische artikelen mogen in de periode van 15 juni 2023 10:00 uur tot en met 26 juni 2023 20:00 uur op de locatie voorhanden zijn. Er mogen daarbij niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de vuurwerkartikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Hierbij wordt de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt met 154 uur. In totaal is er 170 uur vuurwerk voorhanden op de locatie.

Wat gebeurt er met dit vuurwerk:

- Het vuurwerk blijft tot aan moment van verwerking in het voertuig in de transport verpakking.
- Het vuurwerk blijft tot aan het moment van verwerking in een container die geplaatst is binnen een afgesloten en bewaakt terrein, niet toegankelijk is voor onbevoegden.

De rechtstreeks werkende voorschriften uit de MR zijn ook van toepassing op dit vuurwerkevenement. Gelet hierop wordt geconcludeerd dat met deze afwijking het belang van bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu niet geschaad wordt.

2.2 Aanvullingen ten opzichte van de MR

Als aanvulling op de MR zijn voorschriften met tot de volgende artikelen opgenomen:

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.1 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de definitieve schietlijst minimaal 4 werkdagen voorafgaand aan het evenement in bezit moet zijn van GS.
- In aanvulling op artikel 2.2, lid 3 van de MR, is voorschrift 2.2 toegevoegd. Hierin is opgenomen dat de documenten die op locatie aanwezig moeten zijn, ook digitaal beschikbaar mogen zijn.
- In aanvulling op artikel 2.3 van de MR zijn voorschriften 2.3 en 2.4 toegevoegd. In voorschrift 2.4 is opgenomen dat wijzigingen uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij Gedeputeerde Staten gemeld moeten zijn. De wijzigingen moeten passen binnen de verleende ontbrandingstoestemming en mogen slechts worden doorgevoerd na goedkeuring van Gedeputeerde Staten. In voorschrift 2.4 is opgenomen wanneer op locatie, in het belang van de veiligheid, van de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken.
- In aanvulling van de MR is artikel 2.5 en 2.6 toegevoegd. De voorschriften hebben betrekking op het elektrische ontsteken van het vuurwerk.

- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.7 toegevoegd.
In dit voorschrift is het e-mailadres van OFGV opgenomen en de contactpersoon met wie contact opgenomen moet worden als het evenement wordt afgelast.
- In aanvulling van de MR is artikel 2.8 toegevoegd.
Dit voorschrift betreft het opvragen van de meest actuele weersverwachting.
- In aanvulling op de MR is voorschrift 2.9 toegevoegd.
Dit voorschrift betreft het vrij houden van de calamiteitenroute
In aanvulling op de MR is voorschrift 2.10 toegevoegd.
Dit voorschrift betreft de tijdelijke opslag van het vuurwerk.

Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik in de buitenlucht

Uit de aanvraag blijkt dat pyrotechnische artikelen voor theatergebruik zullen worden toegepast. Omdat deze artikelen in de buitenlucht zullen worden toegepast is in aanvullingen voorschrift opgenomen.

Weersomstandigheden

Als door extreme droogte in de provincie Flevoland fase 2 (extra alert) ingesteld door de brandweer, is het van belang hierover voorafgaand aan het vuurwerkevenement (ten minste 24 uur) contact op te nemen met de OFGV (088-6333000).

Algemeen

De overige voorschriften uit de MR blijven van kracht.

2.3 Toepassingsvergunning en vakbekwaamheid

Het Vuurwerkbesluit vereist dat de aanvrager in het bezit is van een toepassingsvergunning en dat hij/zij in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

- De toepassingsvergunning is verleend door de provincie Noord-Holland op 7 maart 2005 met kenmerk 2004-61060.

Dat de in de aanvraag genoemde afstekers in bezit moeten zijn van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.

2.4 Conclusie

Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde ontbrandingstoestemming kan worden verleend.

2.5 Overige wetgeving

Naast de voorschriften in de MR en dit besluit zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde en veiligheid. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze andere wetgeving. In de tabel hierna is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Deze opsomming is niet uitputtend.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene Plaatselijke Verordening

3. Voorschriften

1. Afwijkingen ten opzichte van de MR

- 1.1 In afwijking van artikel 2.3, lid 1 onder b van de MR:
Van het tijdstip van ontbranding zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming mag worden afgeweken met goedkeuring van het bevoegd gezag.
- 1.2 In afwijking van artikel 1.2.4, lid 3 Vuurwerkbesluit;
Het consumentenvuurwerk, de pyrotechnische artikelen en het professioneel vuurwerk mogen in de periode 15 juni 2023 10:00 uur tot en met 26 juni 2023 20:00 uur op de locatie voorhanden zijn. Er mogen daarbij niet meer vuurwerkartikelen aanwezig zijn dan de vuurwerkartikelen die tot ontbranding zullen worden gebracht. Hierbij wordt de toegestane opslagduur van 16 uur, verlengt met 154 uur. In totaal is er 170 uur opslag van vuurwerk op de locatie.
- 1.3 In afwijking van artikel 2.8, lid 1 van de MR:
Indien open vuur onderdeel uitmaakt van de show, moet het vuurwerk zodanig te worden opgesteld, dat het vuurwerk niet door het vuur wordt beïnvloed.
- 1.4 In afwijking van artikel 3.6 lid 2 onder a van de MR:
Brandbare objecten mogen binnen de gevarenezone zijn, mits deze tijdens het ontbranden van het vuurwerk onder toezicht staan.

2. Aanvullingen ten opzichte van de MR

- 2.1 Uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement moet de definitieve schietlijst aan het bevoegd gezag worden overlegd. De soorten vuurwerk, de kalibers en de veiligheidsafstanden mogen niet worden gewijzigd ten opzichte van de bij de aanvraag behorende schietlijst.
- 2.2 De ingediende documenten die behoren bij de aanvraag (inclusief later ingediende aanvullingen) mogen digitaal op de afsteekplaats aanwezig zijn. Overige wijzigingen moeten uiterlijk vier werkdagen voorafgaand aan het vuurwerkevenement bij het bevoegd gezag zijn gemeld. Wanneer de wijzigingen niet tijdig zijn doorgegeven of het bevoegd gezag niet heeft ingestemd met de wijzigingen, mogen de wijzigingen niet worden doorgevoerd.
- 2.3 Wijzigingen in het belang van de veiligheid mogen op locatie worden doorgevoerd als deze wijzigingen onaanvaardbaar gevaar of onaanvaardbare schade of hinder voor mens en milieu kunnen voorkomen. Hierbij mogen de veiligheidsafstanden zoals opgenomen in de ontbrandingstoestemming niet worden overschreden. Deze wijzigingen moeten in overleg met de toezichthouder worden doorgevoerd.
- 2.4 Vanaf de veldtorens in de RED area wordt vanaf een hoogte van 18 meter PSE afgestoken. De veiligheidsafstand van deze PSE artikelen wordt gezien de hoogte gereduceerd van 7,5 meter naar 4 meter omdat het product geen fallout heeft. Vanaf deze veldtorens is alleen een PSE artikel toegestaan dat geen fallout heeft.
- 2.5 De afsteker moet de opstelling voor het afsteken controleren op deugdelijkheid en, indien van toepassing, de circuits en aansluitingen van de elektrische ontstekingen testen.

- 2.6 Bij het elektrisch afsteken moet gebruik worden gemaakt van een afsteekkast, die voorzien is van een tweestaps beveiliging (bijvoorbeeld een sleutelcontact en een vuurknop). Het afvuursysteem mag alleen volledig zijn ontgrendeld ten behoeve van het testen en het ontbranden.
- 2.7 Als het vuurwerkevenement wordt afgelast dan wordt zo spoedig mogelijk elektronisch melding gedaan bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (vuurwerk@ofgv.nl). Vindt de afgelasting plaats op de dag van het evenement, in het weekend van het evenement, dan moet eveneens direct contact worden opgenomen met de toezichthouders de heer F. Postema (06-225 086 78), de heer E. Lok (06 - 225 091 59).
- 2.8 Uiterlijk 3 uur voor aanvang van het evenement, moet de meest actuele regionale weersverwachting worden opgevraagd bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. De tijdens het evenement te verwachten weersomstandigheden, waaronder windsnelheden en -richtingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
- 2.9 De calamiteitenroute moet ten alle tijden vrij blijven van vuurwerk. Met name achter het UV stage moet er tijdens het evenement op worden toegezien dat het vuurwerk niet op de calamiteitenroute wordt gezet.
- 2.10 Opslag van het vuurwerk vindt plaats in een zeecontainer. Deze is niet toegankelijk voor onbevoegden. Het vuurwerk zal zoveel mogelijk in de gesloten ADR verpakking in de zeecontainer staan. Binnen een straal van 10 meter rond de zeecontainer mag er geen opslag van brandbaar materiaal plaatsvinden. Bij de zeecontainer dienen brandblusmiddelen aanwezig te zijn. Deze locatie moet toegankelijk zijn voor hulpdiensten (brandweer).