

BUREAU VERITAS



## Certificaat van Goedkeuring

Uitgereikt aan

**Dusseldorp ISM B.V.**

Albert Schweitzerstraat 31, 7131 PG LICHTENVOORDE, Nederland

**Bureau Veritas Certification verklaart dat het managementsysteem van bovengenoemde organisatie beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm zoals hieronder vermeld**

Norm

**ISO 9001:2008**

Toepassingsgebied

Ontwerp, bestekschrijven en realisatie van werken op het gebied van Infra, Sloop en Milieu techniek, het uitvoeren van (water-)bodemsaneringen en het bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie door middel van zeeftechnieken.

Initiële goedkeuringsdatum: **1 november 1994**

Behoudens een voortdurende en bevredigende werking van het managementsysteem van de genoemde organisatie, is dit certificaat geldig tot: **24 september 2015**

Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen met nummer: +31 (088) 450 55 00.

Verdere toelichting met betrekking tot de scope van dit certificaat en de toepasbaarheid van de managementsysteem eisen, kan worden verkregen door contact op te nemen met de gecertificeerde organisatie.

Certificaatnummer: **NL009799-1**

Datum van afgifte: **30 oktober 2012**

Managing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,  
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands  
Issuing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,  
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands

MGMT. SYS.  
RvA C 248

**BUREAU VERITAS**



## **Appendix**

**Uitgereikt aan**

### **Dusseldorp ISM B.V.**

Albert Schweitzerstraat 31, 7131 PG LICHTENVOORDE, Nederland

**Bij certificaatnummer: NL009799-1**

**Het certificaat heeft tevens betrekking op onderstaande organisaties  
en de daarbij genoemde vestigingen:**

**Dusseldorp ISM B.V.**

Azelosestraat 115  
7621 BA BORNE, Nederland

**Dusseldorp ISM B.V.**

Westfalenstraat 6  
7418 DB DEVENTER, Nederland

**Dusseldorp ISM B.V.**

Logistiekweg 12  
7007 CJ DOETINCHEM, Nederland

Afgiftedatum Appendix: 30 oktober 2012

**BUREAU VERITAS**



## **Certification**

**Awarded to**

### **Dusseldorp ISM B.V.**

Albert Schweitzerstraat 31, 7131 PG LICHTENVOORDE, The Netherlands

**Bureau Veritas Certification certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below**

**STANDARD**

**ISO 9001:2008**

**SCOPE OF SUPPLY**

Design, description and construction of infra-structural works, demolition works and environmental projects, as well as sanitation of soil and water environments and the sanitation of polluted soil and dredging material by means of sieving techniques.

**Original Approval Date: 1 November 1994**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate is valid until: **24 September 2015**

To check the validity of this certificate please call +31 (088) 450 55 00  
Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.

**Certificate Number: NL009799-1**

**Date: 30 October 2012**

Managing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,  
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands  
Issuing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,  
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands



**BUREAU VERITAS**



## **Appendix**

**Awarded to**

### **Dusseldorp ISM B.V.**

Albert Schweitzerstraat 31, 7131 PG LICHTENVOORDE, The Netherlands

**to Certificatenummer: NL009799-1**

**The certificate also concerns below mentioned  
organisations and sites:**

**Dusseldorp ISM B.V.**

Azelosestraat 115  
7621 BA BORNE, The Netherlands

**Dusseldorp ISM B.V.**

Westfalenstraat 6  
7418 DB DEVENTER, The Netherlands

**Dusseldorp ISM B.V.**

Logistiekweg 12  
7007 CJ DOETINCHEM, The Netherlands

Issue date Appendix: 30 October 2012

Managing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V,  
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort  
Issuing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V,  
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort



**BUREAU VERITAS**



## **Certificaat van Goedkeuring**

**Uitgereikt aan**

**Dusseldorp ISM B.V.**

Albert Schweitzerstraat 31, 7131 PG LICHTENVOORDE, Nederland

**Bureau Veritas Certification verklaart dat het Veiligheid-, Gezondheid- en Milieu-beheerssysteem van bovengenoemde organisatie beoordeeld en in overeenstemming bevonden werd met de eisen van de norm zoals hieronder vermeld**

**Norm**

**VCA\*\* 2008/5.1**

**Toepassingsgebied**

Het realiseren van werken op het gebied van Infra, Sloop en Milieutechniek en het uitvoeren van (water)bodemsaneringen.

NACE Code F.43.11

**Initiële goedkeuringsdatum : 10 juni 1998**

Behoudens een voortdurende en bevredigende werking van het VGM-beheerssysteem van de genoemde organisatie, is dit certificaat geldig tot : **6 september 2013**

Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen met nummer : +31 (0)88 450 5500.

**Certificaatnummer : NL10001217      Datum van afgifte: 1 november 2011**



Managing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,  
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort  
Issuing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,  
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort





**BUREAU VERITAS**



## **Appendix**

**Uitgereikt aan**

### **Dusseldorp ISM B.V.**

Albert Schweitzerstraat 31, 7131 PG LICHTENVOORDE, Nederland

**Bij certificaatnummer : NL10001217**  
**d.d. 9 augustus 2010**

**Het certificaat heeft tevens betrekking op onderstaande organisaties  
en de daarbij genoemde vestigingen:**

**Dusseldorp ISM B.V. de "Achterhoek"**  
Galileistraat 18  
7131 PE LICHTENVOORDE, Nederland

**Dusseldorp ISM B.V.**  
Westfalenstraat 6  
7418 DB DEVENTER, Nederland

**Dusseldorp ISM B.V.**  
Azeloestraat 115  
7621 BA BORNE, Nederland

**Dusseldorp ISM B.V.**  
Logistiekweg 12  
7152 DB DOETINCHEM, Nederland

Afgiftedatum  
Appendix :

1 november 2011





# NL BSB<sup>®</sup>

## productcertificaat

Nummer	K41468/03	Vervangt	K41468/02
Uitgegeven	2009-06-15	D.d.	2008-10-15
Geldig tot	2012-06-15	Pagina	1 van 3

## Grond Grondbereik

### VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9335 "Grond" d.d. 2009-02-17, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.


Dit certificaat heeft betrekking op het volgende protocol van BRL 9335:

- protocol 9335-1 Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit

Kiwa verklaart dat

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de certificaathouder geleverde producten aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het NL-BSB<sup>®</sup>-merk op de wijze zoals aangegeven in dit productcertificaat.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de melding- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag met uitzondering van de melding aan SenterNovem.
- met in achtneming van het bovenstaande, grond in zijn toepassing voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Ministers van VROM en van V&W erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van SBK: [www.bouwkwiteit.nl](http://www.bouwkwiteit.nl) en van Bodem+: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).



Bouke Meekma  
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa N.V.  
Sir W. Churchill-laan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

**Certificaathouder**  
Grondbereik  
Barchemseweg 18  
7241 JD LOCHEM  
Postbus 95  
7240 AB LOCHEM  
T 0573-298570  
F 0573-298504  
E [info@grondbereik.nl](mailto:info@grondbereik.nl)  
I [www.grondbereik.nl](http://www.grondbereik.nl)

Afbeelding van het NL BSB<sup>®</sup>-merk



® is een collectief merk van  
Stichting Bouwkwiteit.

## Besluit bodemkwaliteit



## 1. MILIEUHYGIËNISCHE EN TECHNISCHE SPECIFICATIES

### 1.1 Onderwerp

Dit productcertificaat heeft betrekking op de milieuhygiënische en technische prestaties en -eigenschappen van het door Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. geproduceerde recyclinggranulaat voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel in de wegenbouw. Recyclinggranulaat ontstaat bij de bewerking van steenachtige afvalstoffen in een bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat in het algemeen uit breken en zeven.

### 1.2 Merken

De afleveringsbon van het recyclinggranulaat wordt gemerkt met het KOMO-merk (zie voorzijde van dit productcertificaat). De afleveringsbon bevat tevens de volgende verplichte aanduidingen:

- het certificaatnummer : BG-005;
- leverancier : (de naam van de leverancier);
- producent : Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.;
- productielocatie : (productielocatie)
- soort product : menggranulaat;
- sortering : 0/31,5;
- grootte van de geleverde partij : in ton;
- geleverd aan : (naam afnemer, besteknummer of projectcode);
- toepassing : verhardingslaag van steenmengsel;
- klasse : niet-vormgegeven bouwstof.

### 1.3 Materiaaleigenschappen

#### 1.3.1 Menggranulaat

##### 1.3.1.1 Samenstelling en emissie

De gemiddelde samenstellingswaarde bepaald overeenkomstig NEN 7330/AP04-SB en de gemiddelde emissie bepaald overeenkomstig AP-04-U voldoen aan de eisen van bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

##### 1.3.1.2 PAK(10)-gehalte van de fijne fractie

Het PAK(10)-gehalte van de fractie door zeef C8, bepaald volgens NEN 7330/AP04, is niet hoger dan 45 mg/kg d.s.

##### 1.3.1.3 Overige eigenschappen

De korrelverdeling van het menggranulaat 0/31,5 bepaald volgens NEN-EN 933-1 voldoet aan de eis van artikel 28.16.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen.

De samenstelling van het menggranulaat bepaald volgens proef 154 voldoet aan artikel 28.16.05 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen. Het bevat geen vreemde bestanddelen conform artikel 28.16.02 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen.

De Los Angeles coëfficiënt voldoet aan de eisen van artikel 28.16.02 lid 02 en de vlakheidsindex van het menggranulaat aan de eisen van artikel 28.16.02 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen.

De CBR waarde van het menggranulaat voldoet aan de eis van artikel 28.16.05 lid 03 van de Standaard RAW Bepalingen.

De dichtheid van het menggranulaat bepaald conform NEN-EN 1097-6 voldoet aan de specificaties van de producent.

##### 1.3.1.4 Gehalte aan asbest

Het menggranulaat is geproduceerd in overeenstemming met de Asbestzorgvuldigheidsmodule voor mobiele breekinstallaties. Het gewogen gehalte aan asbest van het menggranulaat bedraagt maximaal 100 mg/kg.

## 2. TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het recyclinggranulaat dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7 en 33 van het Besluit bodemkwaliteit.

## 3. VERWERKING

De vervaardiging van de verhardingslaag van steenmengsel moet voldoen aan paragraaf 28.12 en 28.15 van de Standaard RAW Bepalingen. Voor recyclinggranulaten zijn verder van toepassing de condities overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit zoals vermeld onder Toepassingsvoorwaarden.

## 4. WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij aflevering inspecteren of:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - de afleveringsbon alle gegevens bevat;
  - het afgegeven certificaat betrekking heeft op de geleverde partij, indien de partij niet direct van de producent is afgenomen;
  - de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
  - Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V., en zo nodig met
  - INTRON Certificatie B.V.
3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (afleverbonnen en eventueel het certificaat) dient aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (afleverbonnen en certificaat) ten minste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.



#### Overdracht van het certificaat aan derden

Dit certificaat kan ook na overdracht van het granulaat aan derden als bewijsmiddel gelden. De leverancier dient dan aannemelijk te maken, dat het door de producent afgegeven certificaat daadwerkelijk betrekking heeft op het door de leverancier aan derden geleverde product.

#### 5. REFERENTIES / LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Voor zover er geen data vermeld zijn, staan de juiste publicatiedata van de genoemde documenten vermeld in de nationale beoordelingsrichtlijn 2506, die is genoemd in de door SBK gepubliceerde lijst van nationale beoordelingsrichtlijnen.

Nationale BRL 2506	<i>Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken.</i>
Besluit bodemkwaliteit	<i>Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit bodemkwaliteit). Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 469, jaargang 2007.</i>
Regeling bodemkwaliteit	<i>Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant nr. 247, 20-12-2007.</i>
NEN 7330	<i>Uitloogkarakteristieken van vaste grond- en steenachtige bouwmaterialen en afvalstoffen. Bepaling van het gehalte aan organische componenten. Algemene aanwijzingen, NNI, Delft, 1 mei 2001.</i>
NEN-EN 933-1	<i>Beproevingmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen. Deel 1: Bepaling van de korrelverdeling. Zeefmethode, NEN, Delft, 1 september 1997.</i>
NEN-EN 1097-6: 2000/CI:2003: en	<i>Beproevingmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen – Deel 6: Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname, NEN Delft, 1 februari 2003.</i>
AP04	<i>Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.</i>

Standaard RAW Bepalingen Standaard RAW Bepalingen 2005, Stichting CROW, Ede.

#### Recyclinggranulaat in de wegenbouw

Menggranulaat als verhardingslaag van steenmengsel

Producent:

**Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.**

Galileistraat 18  
7131 PE LICHTENVOORDE  
Postbus 31  
7130 AA LICHTENVOORDE  
Telefoon (0544) 395555  
Telefax (0544) 377377  
Website [www.dusseldorp.nl](http://www.dusseldorp.nl)

**Productielocatie:**  
mobiele breker

**Product:**  
menggranulaat 0/31,5

#### Verklaring van INTRON Certificatie B.V.


Dit productcertificaat is op basis van BRL 2506 afgegeven door INTRON Certificatie B.V., conform het hiervoor van toepassing zijnde INTRON Certificatie reglement voor Certificatie en Attestering.

INTRON Certificatie B.V. verklaart dat

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de producent vervaardigde recyclinggranulaat bij voortduring voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en technische specificaties, mits dit is voorzien van het afgebeelde KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.
- voor dit productcertificaat geen controle plaatsvindt op het gebruik in werken en op de meldings- en/of informatieplicht van de gebruiker aan het bevoegd gezag.
- met inachtneming van het bovenstaande, het recyclinggranulaat voldoet aan de relevante eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Ministers van VROM en V&W erkend certificaat, indien het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende Kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de websites van SBK: [www.bouwkwiteit.nl](http://www.bouwkwiteit.nl) en van Bodem+: [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl).

Voor INTRON Certificatie B.V.

  
Ing. R. Woonink  
certificatiemanager



Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij INTRON Certificatie B.V. te informeren of dit document nog geldig is. Controleer of er sprake is van een door de Ministers van VROM en V&W erkende kwaliteitsverklaring.

Dit productcertificaat bestaat uit 4 bladzijden

blad 1 van 4 bladen



® is een collectief merk van Stichting Bouwkwiteit.

**Besluit bodemkwaliteit  
draagt CE**

Beoordeeld op:  
- kwaliteitssysteem  
- product  
Periodieke controle





## procescertificaat

Nummer	K67688/01a	Vervangt	--
Datum uitgifte	2012-06-01	D.d.	--
Vervaldatum	2014-07-05	Datum eerste uitgifte	2012-06-01
SCA-code	05-C050075.01a		

## SCA Procescertificaat Asbestverwijdering


### Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het Ascert-Certificatieschema Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530:2011, versie 02, conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie afgegeven door Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat door

### Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.

het proces van verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident incl. de oplevering van het asbestverwijderingswerk, met als resultaat een locatie vrij van bronnen met secundaire asbestvezelmissie, wordt uitgevoerd volgens de eisen van het certificatieschema



Bouke Meekma  
Kiwa

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: Raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.  
Een actueel overzicht van alle valide procescertificaten Asbestverwijdering vindt u op [www.ascert.nl](http://www.ascert.nl)

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Identificatiecode SZW:  
ARBO/P&G/2008/14508

#### Onderneming

Dusseldorp Groep B.V.  
Galileïstraat 18  
7131 PE Lichtenvoorde  
Postbus 31  
7130 AA Lichtenvoorde  
Tel. 0544 39 55 55  
Fax 0544 37 73 74  
[www.dusseldorp.nl](http://www.dusseldorp.nl)

#### Bedrijf

Dusseldorp Infra, Sloop en  
Milieutechniek B.V.  
Albert Schweizerstraat 31  
7131 PG Lichtenvoorde  
Postbus 31  
7130 AA Lichtenvoorde  
Tel. 0544 39 55 55  
Fax 0544 37 73 77  
[m.hoogenkamp@dusseldorp.nl](mailto:m.hoogenkamp@dusseldorp.nl)  
[www.dusseldorp.nl](http://www.dusseldorp.nl)





## Grond

### PRODUCTSPECIFICATIE

#### Milieuhygiënische specificatie

De partij grond voldoet aan de milieuhygiënische specificaties zoals deze gesteld zijn in het Besluit bodemkwaliteit en heeft hierbij een kwalificatie als:

Voor de toepassingen in of op de bodem:

- grond\* die voldoet aan de achtergrondwaarden met in achtneming van art 4.2.2 lid 4 en lid 5 van de Regeling bodemkwaliteit of;
- grond\* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse wonen of;
- grond\* die voldoet aan de maximale waarden bodemkwaliteitsklasse industrie.

Voor de toepassingen onder oppervlaktewateren:

- grond\* die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse A;
- grond\* die voldoet aan de maximale waarde kwaliteitsklasse B;
- grond\* die voldoet aan de interventiewaarde bodem voor toepassing onder oppervlaktewater.
- baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zoet oppervlaktewater;
- baggerspecie die voldoet aan de maximale waarden voor het verspreiden in zout oppervlaktewater.

Voor de toepassing in een grootschalige toepassing:

- grond\* die voldoet aan de maximale waarden voor grootschalige bodemtoepassingen.

Voor de toepassing in een gebied waarvoor gebiedsspecifiek beleid is vastgesteld:

- grond\* die voldoet aan de maximale waarden van een nader te bepalen gebiedsspecifiek toetsingskader.

\* of baggerspecie

De milieuhygiënische kwaliteit van de geleverde partij staat apart aangegeven op het grondbewijs dat bij de partij behoort (zie onder MERKEN). De geleverde partij is onderzocht op het pakket aan parameters zoals vermeld in de beoordelingsrichtlijn en vermeld op het grondbewijs. Extra parameters worden alleen dan onderzocht indien gegevens over de partij zijn aangeleverd op basis waarvan dit noodzakelijk is of indien tijdens de monsterneming waarnemingen worden gedaan op basis waarvan dit noodzakelijk is.

Vraag indien gewenst nadere specificaties over de partij bij de certificaathouder op. Beslis tijdig of u een eigen onderzoek op de partij wilt uitvoeren en laat dit aan de certificaathouder weten. De onder protocol 9335-2 gecertificeerde projecten worden geregistreerd op een overzichtslijst, welke door de certificatie-instelling wordt beheerd. Vraag indien gewenst een actueel overzicht van deze projecten op bij Kiwa N.V.

Voor de toepassingsmogelijkheden wordt verwezen naar het grondbewijs en naar de Regeling bodemkwaliteit. Deze regeling geeft nadere te volgen aanwijzingen voor de verwerking. Grond voor grootschalige toepassing mag alleen worden toegepast onder de toepassingsvoorwaarden zoals vermeld in de Regeling bodemkwaliteit.

#### MERKEN

Elke partij grond wordt voorzien van een grondbewijs. Op dit grondbewijs staan de volgende gegevens vermeld:

- de datum waarop het grondbewijs is afgegeven;
- een unieke code voor het betreffende grondbewijs;
- NAW van de afnemer;
- NAW van de plaats van herkomst;
- NAW van de plaats van bestemming;
- NAW van de certificaathouder;
- partijgrootte (in m<sup>3</sup> / kg / ton);
- de milieuhygiënische kwalificatie;
- het toegepaste protocol behorende bij deze BRL;
- de datum van levering;
- geldigheid van het grondbewijs;
- geschiktheid voor toepassing;
- indien vereist gegevens op grond van het Besluit Melden Bedrijfsafvalstoffen en Gevaarlijke Afvalstoffen 2004;
- het NL-BSB beeldmerk (zie hieronder) onder vermelding van het certificaatnummer.



## Grond

---

### TOEPASSINGSVOORWAARDEN EN VERWERKING

Voor grond of baggerspecie gelden de volgende toepassingsvoorwaarden:

- de grond/baggerspecie dient te worden toegepast conform de markering op het grondbewijs, waarin het toepassingsgebied/kwaliteitsklasse staat aangegeven waarvoor het product is gekwalificeerd;
- voor grootschalige toepassingen geldt een minimale omvang van 5.000 m<sup>3</sup>;
- de grond/baggerspecie dient te worden toegepast in overeenstemming met artikel 5, 6, 7, 37 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit (functionaliteit, zorgplicht, algemene voorschriften en melding).

Toepassingen in hoeveelheden van minder dan 50 m<sup>3</sup> van grond die de achtergrondwaarden niet overschrijdt hoeven niet te worden gemeld.

### WENKEN VOOR DE TOEPASSER

1. Bij aflevering inspecteren of:
  - geleverd is wat is overeengekomen;
  - het merk en de wijze van merken juist zijn;
  - de afleveringsbon/het grondbewijs alle gegevens bevat;
  - de producten geen zichtbare tekortkomingen vertonen.
2. Indien op grond van het onder 1 gestelde tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met:
  - Grondbereik,
  - en zo nodig met
  - Kiwa N.V.
3. Controleren of voldaan wordt aan de voorwaarden voor toepassing in de betreffende klasse.
4. Nagaan of en door wie melding moet worden gedaan aan het bevoegd gezag.
5. Het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) dient aan de opdrachtgever te worden overhandigd. Dat geldt niet bij levering aan natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
6. De opdrachtgever moet het bewijsmiddel (grondbewijs en certificaat) tenminste 5 jaar ter beschikking houden voor inzage door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor natuurlijke personen anders dan in de uitoefening van beroep of bedrijf.

### LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN\*

AP04	Accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit AP04, versie 3, SIKB, Gouda.
Besluit bodemkwaliteit	Besluit bodemkwaliteit, Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2007, nr. 469.
Regeling bodemkwaliteit	Regeling bodemkwaliteit, Staatscourant 2007, nr. 247

\*Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL9335





## procescertificaat

Nummer	K67688/01a+b	Vervangt	--
Datum uitgifte	2012-06-01	D.d.	--
Vervaldatum	2014-07-05	Datum eerste uitgifte	2012-06-01
SCA-code	05-C050075.01a+b		

## SCA Procescertificaat Asbestverwijdering


### Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is op basis van het Ascet-Certificatieschema Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530:2011, versie 02, conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie afgegeven door Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat door

### Dusseldorp Groep B.V.

het proces van verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident incl. de oplevering van het asbestverwijderingswerk, met als resultaat een locatie vrij van bronnen met secundaire asbestvezelemisatie, wordt uitgevoerd volgens de eisen van het certificatieschema



Bouke Meekma  
Kiwa

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's.  
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: Raadpleeg [www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl) om na te gaan of dit certificaat geldig is.  
Een actueel overzicht van alle valide procescertificaten Asbestverwijdering vindt u op [www.ascet.nl](http://www.ascet.nl)

#### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
Tel. 070 414 44 00  
Fax 070 414 44 20  
[info@kiwa.nl](mailto:info@kiwa.nl)  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl)

Identificatiecode SZW:  
ARBO/P&G/2008/14508

#### Onderneming

Dusseldorp Groep B.V.  
Galileïstraat 18  
7131 PE Lichtenvoorde  
Postbus 31  
7130 AA Lichtenvoorde  
Tel. 0544 39 55 55  
Fax 0544 37 73 74  
[www.dusseldorp.nl](http://www.dusseldorp.nl)

#### Bedrijven

Dusseldorp Infra, Sloop en  
Milieutechniek B.V.  
vestiging Lichtenvoorde  
  
Jager Sloop Infra & Milieu B.V.  
Midwolde





## SCA Procescertificaat Asbestverwijdering

---

### WETTELIJKE BEPALINGEN

In het certificatieschema SC-530 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt:

- Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54 a en 4.54d
- Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27a

### Bedrijf

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V., vestiging Lichtenvoorde Albert Schweitzerstraat 31 7131 PG Lichtenvoorde Postbus 31 7130 AA Lichtenvoorde Tel. 0544 39 55 55 Fax 0544 37 73 77 m.hoogenkamp@dusseldorp.nl www.dusseldorp.nl	Nummer  SCA-code:  KvK-nummer:  Contactpersoon:	K67688/01a  05-C050075.01a  0803 0065  M. Hoogenkamp
--	---	--

### WENKEN VOOR DE OPDRACHTGEVER

- 1) Bij de uitvoering van toezicht door CKI, AI, en/of gemeente dient de opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de projectlocatie;
  - 2) Beoordelingen door de Certificatie-instelling op de projectlocatie vinden altijd onaangekondigd plaats;
  - 3) De opdrachtgever zal het asbestverwijderingsbedrijf het volledige asbestinventarisatie rapport, conform SC-540, ter beschikking stellen overeenkomstig het gestelde in artikel 4.54a van het Asbestverwijderingsbesluit;
  - 4) De opdrachtgever stelt voor de aanvang van het asbestverwijderingswerk een kopie van de volledige omgevingsvergunning voor het slopen ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf overeenkomstig het gestelde in artikel 10, lid 14.54a van het Asbestverwijderingsbesluit;
  - 5) De opdrachtgever (of de certificaathouder in naam van de opdrachtgever) zorgt ervoor dat een eindbeoordelingsinstelling de opdracht wordt verleend om na gereed komen van het asbestverwijderingswerk de eindbeoordeling uit te voeren;  
Toelichting: De opdrachtgever kan dit gedelegeerd hebben aan de opdrachtnemer.
  - 6) De opdrachtgever stelt de bevindingen van de eindbeoordeling schriftelijk ter beschikking aan het asbestverwijderingsbedrijf;
  - 7) Indien de bij de asbestverwijdering vrijkomende asbest of asbesthoudende producten niet rechtstreeks wordt afgevoerd naar de daarvoor ingerichte stortplaats, dient dit te worden opgeslagen in een tussenopslag. De tussenopslag dient te voldoen aan het gestelde in de wet Milieubeheer. Wanneer de totale inhoud van de tussenopslag bij de daarvoor ingerichte stortplaats wordt gestort, dient een kopie van het betreffende deel van projectregister tussenopslag samen met het stortbewijs aan de opdrachtgever van het asbestverwijderingswerk te worden gezonden (zie ook SC-530 par. 7.17);
  - 8) Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en in geval van ernstige klachten met de certificatie-instelling. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met:  
Dusseldorp Groep B.V. te Lichtenvoorde;  
en in geval van ernstige klachten met de Kiwa Nederland B.V.
-



## Certificaat SL-007/9

Het managementsysteem van

### Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.

Galileïstraat 18  
7131 PE LICHTENVOORDE  
Postbus 31  
7130 AA LICHTENVOORDE  
Telefoon (0544) 39 55 55  
Telefax (0544) 37 73 74  
E-mail: [info@dusseldorp.nl](mailto:info@dusseldorp.nl)  
Website: [www.dusseldorp.nl](http://www.dusseldorp.nl)

Kamer van Koophandel nummer 08030065 in Arnhem

Is gecertificeerd volgens de norm

## SVMS-007

Certificaatcode SVMS: SVMS-SL-052

Datum van uitgifte: 11 mei 2012

Geldig tot: 11 mei 2015



stichting  
veilig en  
milieukundig  
slopen

Dit systeemcertificaat is afgegeven op basis van de Beoordelingsrichtlijn  
Veilig en Milieukundig Slopen SVMS-007 conform het  
SGS INTRON Certificatie-Reglement voor Certificatie en Attestering.

SGS INTRON Certificatie B.V. verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door  
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. verrichte sloopwerkzaamheden bij voortdurend  
voldoen aan de eisen uit de bovengenoemde beoordelingsrichtlijn. Deze eisen hebben betrekking  
op de voorbereiding en uitvoering van het sloopproces, de afvoer van vrijkomende  
sloopmaterialen, de arbeidsveiligheid en het milieu en het kwaliteitsmanagementsysteem:



SGS INTRON Certificatie B.V.



Ir. A.J.M. Jans  
Directeur

Gebruikers van dit systeemcertificaat worden geadviseerd om de geldigheid te controleren door het certificaatregister te raadplegen op de website van het Centraal College van Deskundigen Slopen [www.veiligislopen.nl](http://www.veiligislopen.nl). Dit procescertificaat bestaat uit 1 pagina. Bij klachten dient contact te worden opgenomen met de certificaathouder en in geval van ernstige klachten tevens met SGS INTRON Certificatie B.V.



Pagina 1 van 1



**Tankcertificaat**

BRL-K744

Metalen niet-stationaire en mobiele opslag- en afleverinstallaties van ten hoogste 3m3 voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen.

**Opdrachtgever**

Dusseldorp Infra  
A. Schweitzerstraat 31  
7130 AA Lichtenvoorde

**Fabrikant/leverancier**

Tolsma Tankbouw B.V.  
IJzerweg 1  
8445 PK HEERENVEEN  
Tel: 0513-633733  
Fax: 0513-633490  
Email: info@tolsmatankbouw.nl

**Registratienummer**

071100451

**Registratiedatum**

07-11-2007

**Tanknummer:**

07IS5075

**Tankgegevens**

Bouwjaar (yyyy)	2007
Inhoud (l)	3000
Lengte (mm)	3000
Breedte/diam. (mm)	1112
Hoogte (mm)	1280
Wand	3mm
Materiaal	staal
Coating (uitw.)	aflak
Coating (inw.)	

**Opmerkingen:**

Tank in bak

**Verklaring van Kiwa N.V.**

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, worden door bovengenoemde fabrikant uitgevoerde producten geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K744.

**Verklaring van de fabrikant/leverancier**

De fabrikant verklaart dat de fabricagewerkzaamheden zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K744.

**Algemeen**

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien naast het tankcertificaat ook een installatiecertificaat is afgegeven.

**Wenken voor de afnemer**

- Bij het ontvangst van het tankcertificaat controleren of:
- Het serienummer op de tank overeenkomt met dit certificaat.
  - De tank geen zichtbare transportschade heeft opgelopen.

Indien op grond van bovenstaande of andere redenen de tank niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De leverancier van de tank.
2. Kiwa N.V.

**Kiwa N.V.**

Certificatie en Keuringen  
Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk  
Telefoon 070 41 44 400  
Telefax 070 41 44 420  
Internet www.kiwa.nl

Een exemplaar van dit certificaat is bestemd voor:  
Bevoegd gezag, eigenaar, fabrikant, Kiwa N.V.

Validatiedatum 07-11-2007

Registratienummer 071100451



## Rapport

Keuring stalen niet stationaire opslag- en afleverinstallatie tot maximaal 3000 liter

### Opdrachtgever

Dusseldorp I.S.M. BV

Postbus 31

7130 AA LICHTENVOORDE

### Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchill-laan 273  
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk  
Telefoon 070 41 44 400  
Telefax 070 41 44 640  
Internet www.kiwa.nl

### Keuringsstation

Tolsma Tankbouw B.V.  
IJzerweg 1 c  
8445 PK HEERENVEEN  
Contact: 0513-633733

### Naam inspecteur

Akse, Lysander

### Datum

06-12-2011

### Registratienummer

111200640.01

### Gegevens:

Product	Inhoud (liter)	Productiejaar	Tankregistratienummer
IBC Container	3000	2007	07IS5075

### Deze inspectie betreft

18 maandelijks periodieke inspectie conform PGS-30 en KC-112

### Resultaten

Ingangscontrole Kiwa-Certificaat en TNO-Typekeur	: voldoet
De algemene staat van onderhoud	: voldoet
De staat van de verflaag voor corrosiebescherming	: voldoet
De afwezigheid van overmatige mechanische beschadigingen in tanklichaam, lekbak, vulpuntmorsbak, leidingen en appendages	: voldoet
De afwezigheid van overmatige schade in lasnaden	: voldoet
De afwezigheid van mechanische vervormingen in hijsvoorzieningen	: voldoet
De aanwezigheid en werking van de antihevelvoorziening	: voldoet
De reinheid van de lekbak	: voldoet
De afdichting van de peilinrichting	: voldoet
De afdichting van het vulpunt	: voldoet
Functioneren van de lekdetectie	: voldoet
De 18 maandelijks periodieke inspectie	: voldoet
De 3 jaarlijkse dichtheidsbeproeving	: voldoet

### Conclusie

De installatie goedgekeurd en voorzien van een markering dmv een stempel of sticker.  
Goedkeuring tot: 07-2013

### Opmerkingen:

### Handtekening



### Datum

6-12-2011