



  
Tweede Walstraat 14  
6511 LV Nijmegen  
Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl

PFW Aroma Chemicals B.V.  
T.a.v. de directie  
Postbus 415  
3770 AK Barneveld

Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

Datum  
23 december 2014

Ons kenmerk  
OD50 / Z14.045246 /  
D142978680  
Datum uw brief

Contactpersoon  
Mw. A. van Loenen  
Telefoonnummer  
024 -751 77 64

Onderwerp  
Besluit goedkeuring  
Uitgangspuntendocument

Adres  
Nijverheidsweg 60 te Barneveld

Geachte directie,

Op 4 juli 2014 heeft PFW per email een definitief aangepast UPD ingediend (kenmerk nr. 02120-01-upd-01v1.1 dd. 2 juli 2014). Tevens hebben wij op 14 november 2014 de beoordeling van dit UPD door de geaccrediteerde inspectie A-instelling (Bureau Veritas) ontvangen. Uit deze rapportage blijkt dat zij instemmen met het gekozen ontwerp en geen opmerkingen op het UPD hebben.

Het UPD is door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en ons (namens het bevoegd gezag) beoordeeld.

Het concept UPD is met u besproken op 26 mei 2014. De opmerkingen zijn verwerkt in de definitieve versie die 4 juli 2014 is ingediend.

### **Overwegingen**

Het UPD van 2 juli 2014 bevat de uitgangspunten voor ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de brandbestrijdingsinstallatie voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen bij PFW (locatie Nijverheidsweg 60 te Barneveld). Hiermee beoogt PFW invulling te geven aan voorschrift 15.1.6 van de omgevingsvergunning (kenmerk zaaknr 2011-14164 dd. 19 december 2012) in combinatie met PGS 15 voorschrift 4.8.3.

Het is de verantwoordelijkheid van PFW dat de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen op een veilige wijze plaats vindt. Daarmee is PFW ook verantwoordelijk dat de aanwezige brandbestrijdingsinstallatie is ontworpen voor de wijze van opslag.

In het UPD is opgenomen dat het doel van de brandbestrijdingsinstallatie het beheersen van de brand is (H 4.4.2) in afwachting op het optreden van de brandweer. Het uitgangspunt in de PGS 15 is dat een brandbestrijdingsinstallatie zoveel als mogelijk moet blussen. Door PFW en de inspectie instelling is aangegeven dat wel wordt verwacht dat de installatie blussend is. Tevens heeft de brandweer aangegeven dat het geen probleem oplevert dat zij indien nodig het nablussen uitvoeren. Daarom gaan wij akkoord met het afwijken van de PGS 15 als het gaat om het doel van de brandbestrijdingsinstallatie.

In hoofdstuk 9 van het UPD wordt aangegeven dat voor de inspectie van de brandbestrijdingsinstallatie, door de inspectie A-instelling, gebruik wordt gemaakt van de

CCV-schema's. Het volgen van het CCV-inspectieschema Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen is geen vereiste vanuit het bevoegd gezag. Wij eisen dat wordt voldaan aan voorschrift 4.8.6 van de PGS 15 en altijd gebruik wordt gemaakt van de meest recente inspectie-schema's.

### **Besluit**

Wij besluiten het door PFW ter goedkeuring voorgelegde uitgangspuntendocument voor de brandbestrijdingsinstallatie voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen (nr. 02120-01-upd-01v1.1 dd. 2 juli 2014) goed te keuren.

Deze brief met de goedkeuring van het UPD kan worden gezien als handtekening door het bevoegd gezag zoals genoemd in hoofdstuk 10 van het UPD.

### **Publicatie**

Van deze goedkeuring wordt openbaar kennisgeving gedaan op de site van de Provincie Gelderland, [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl).

Bezwaar en mogelijkheid voor voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Informatie over de bezwaarprocedure is te vinden op de website van de provincie Gelderland, [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl).

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de rechtbank Arnhem.

### **Informatie**

Indien u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met mw. A. van Loenen. Zij is bereikbaar op 024-751 77 64.



Hoogachtend,  
Namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,

mr. R.F.J. Tophoven, afdelingshoofd Handhaving ODRN

kopie:

- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Dhr. M. Bruijnooge, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem;
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag