




Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Wolff Vuurwerk B.V.
T.a.v. de heer J. Boerkamp
Engelenburgstraat 31
7391 AM TWELLO

Datum
29 juli 2014

Onderwerp
Besluit goedkeuring
Uitgangspuntendocument

Ons kenmerk
OD30 /Z13.024861
D14.648573
Datum uw brief

Contactpersoon
Mw. A. van Loenen

Telefoonnummer
024-751 77 64

Adres
Engelenburgstraat 31, 7391 AM Twello

Geachte heer Boerkamp,

Op 1 mei 2014 heeft Wolff Vuurwerk een definitief aangepast UPD ingediend (kenmerk 1258-028-02F dd. 30 april 2014). Tevens hebben wij op 8 juli 2014 de beoordeling van dit UPD door de geaccrediteerde inspectie A-instelling (R2B) ontvangen. Uit deze rapportage blijkt dat zij instemmen met het gekozen ontwerp. Het UPD is door de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland en ons (namens het bevoegd gezag) beoordeeld.

Overwegingen

Het UPD van 30 april 2014 bevat de uitgangspunten voor ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de brandbestrijdingsinstallatie voor de opslag van consumentenvuurwerk bij Wolff Vuurwerk (locatie Engelenburgstraat te Twello). Hiermee beoogt Wolff invulling te geven aan artikel 2.2.1 in combinatie met Bijlage 1 onder B paragraaf 5.2 van het Vuurwerkbesluit. Het is de verantwoordelijkheid van Wolff dat de opslag van consumentenvuurwerk op een veilige wijze plaats vindt. Daarmee is Wolff ook verantwoordelijk dat de aanwezige brandbestrijdingsinstallatie is ontworpen voor de wijze van opslag.

In het UPD hoofdstuk 4.5 is opgenomen op welke onderdelen de sprinklerinstallatie niet kan voldoen aan de gestelde eisen. Hierbij is ook aangegeven welke gelijkwaardige oplossing is getroffen. De gelijkwaardige voorzieningen borgen dat de brand snel wordt gedetecteerd en wordt geblust en voorkomt een verdere uitbreiding van de brand naar andere bedrijfsonderdelen. Wij en de regionale brandweer zijn akkoord met de gekozen gelijkwaardige oplossingen.

Besluit

Wij besluiten het door Wolff Vuurwerk ter goedkeuring voorgelegde uitgangspuntendocument voor de brandbestrijdingsinstallatie voor de opslag van consumentenvuurwerk (nr 1258-028-02F dd. 30 april 2014) goed te keuren.

Publicatie

Van deze goedkeuring wordt openbaar kennisgeving gedaan op de site van de Provincie Gelderland via www.bekendmakingen.gelderland.nl.

Bezwaar en mogelijkheid voor voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Informatie over de bezwaarprocedure is te vinden op de website van de provincie Gelderland, www.bekendmakingen.gelderland.nl.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de rechtbank Arnhem.

Informatie

Indien u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met mw. A. van Loenen. Zij is bereikbaar op 024-751 77 64.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:



mr. R.F.J. Tophoven, Hoofd Afdeling Handhaving Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlage:

- kennisgeving

Afschrift met bijlage:

- Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland, t.a.v. Mw. N. Nitert, Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn
- Inspectie SZW, t.a.v. P. Lindhout, Postbus 820, 3500 AV Utrecht
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag (per email)
- Intern: A. van Langerak