


**ALGEMEEN:**

-Exacte maatvoering en detaillering in het werk te controleren.
-Definitieve maatvoering volgens opgaaf en volgens tekening architect.
-Alle aangenomen uitgangspunten op zowel tekening als berekening dienen door alle betrokken partijen te worden gecontroleerd. Afwijkende situaties ten alle tijden overleggen.
-Deze tekeningen zijn bedoeld voor informatieoverdracht en zijn niet bestemd voor uitvoering.
-Prefab onderdelen ter controle aanbieden
-Definitieve uitvoeringstekeningen ter controle aanbieden

**FUNDERINGGEGEVENS:**

-Minimaal benodigde gronddruk 4 MN/m2 in het werk te controleren d.m.v. handsondering

-T.p.v. slechte grond, grondverbetering toepassen, aanbrengen in lagen van max. 30 cm. + mechanisch verdichten. T.b.v. grondverbetering zie ook sonderingen.

-Funderingsstrook h = 500mm., b = volgens overzicht., C20/25
Wapening # rond 8-150 (onder+boven) FeB500 (tenzij anders aangegeven)
Dekking 50 mm. storten op noppenfolie

-Grond aanvullen tot bovenkant fundering

-Funderingsplaat (P1):
Plaatafmetingen volgens overzicht, Betonkwaliteit C20/25
Wapening # rond 8-150 (onder+boven) FeB500 (tenzij anders aangegeven)
Dekking 50 mm. storten op noppenfolie
Ankers n.t.b.

| | |
|---|---|
| Cement | Cem. III/B42,5LHHS |
| Sterkteklasse | C20 / 25 |
| Milieuklasse | XC2 |
| Maximale w.c.f. | volgens VBT |
| Ontk. sterkte cfn | 3,5 N/mm² |
| Max. korrelafm. | 31,5 mm |
| Consistentiegeb. | 2 |
| Staal | |
| Geribd staal | B500B ⌀ |
| Netten | B500B ⌀ |
| Werkvloeren | 50 mm C10/15 |

Laslengte : ⌀6 : 300mm ⌀12 : 600mm
⌀8 : 400mm ⌀16 : 800mm
⌀10 : 500mm ⌀20 : 1000mm

Betondekking 35mm




**Balkbeeindiging** **Beugellas**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Opdrachtgever: | FLEVO<br>Nijverheidsweg 4<br>3881 LA Putten | Schaal:<br>Formaat: | 1:100<br>A-0 |
| Betreft: | Uitbreiding van de vrieshal aan de Nijverheidsweg 4 te Putten | Datum:<br>Gewijzigd A:<br>Gewijzigd B:<br>Gewijzigd C:<br>Gewijzigd D: | 17-11-2015<br>25-11-2015 |
| Onderdeel: | CONSTRUCTIEVE OVERZICHTEN<br>FUNDERING / BEGANE GRONDVLOER | Werknummer:<br>Bladnummer: | 2015-338-01<br>C.101 |

Fase: BOUWAANVRAAG
NIET VOOR UITVOERING

INGENIEURSBURO GRAVITAS, DE Beek 6c, 3871 MS Hoevelaken
E-MAIL: Info@ingenieursburogravitas.nl, TEL 06 52 433 900

ALLE WERKZAAMHEDEN WORDEN AANVAARD EN UITGEVOERD VOLGENS DE RVOI 2001, VASTGESTELD DOOR HET KIVI, ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE DEN HAAG.