

BIJLAGE M05: BODEMRISICO ANALYSE OP BASIS VAN NRB 2012

Deze bodemrisicoanalyse is opgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist (BRCL) uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Alle genoemde combinaties van voorzieningen en maatregelen (CVM) voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico. Indien de geïnterpreteerde CVM niet overeenkomen is op basis van de bodemrisicofactor en/of de stoffenlijst beoordeeld of eventueel maatwerk mogelijk is.

Activiteit	Nr. tabel NRB	CVM nr.	Voorzieningen	Noodzakelijke maatregelen	Voldoet?	Maatwerk van toepassing
<i>Opslag droog stortgoed</i>						
Opslag C-hout en niet gescheiden huishoudelijk afval in containers of loods	3.1.1	I	<ul style="list-style-type: none">kerende voorziening <i>en</i>;aandacht voor hemelwater in de vorm van een overkapping of afdekking.	<ul style="list-style-type: none">visueel toezicht <i>en</i>;algemene zorg.	Ja, opslag vindt plaats in de loods of in containers die buiten werktijd zijn afgedekt.	N.v.t.