

We tender your energy.



Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

141100749

Opdrachtgever

van Gansewinkel
Max Planckstraat 17
6716 BD Ede

Installateur

Tolsma Tankbouw B.V.
IJzerweg 1 c
8445 PK HEERENVEEN
Tel: 0513-633733
Fax: 0513-633490
Email: info@tolsmatankbouw.nl

Plaats van inrichting

Van Gansewinkel
Max Planckstraat 17
6716 BD EDE

Uitvoerder

Botter, Henk

Validatie

Tolsma, Jorn

Datum uitvoering

10-11-14 t/m 31-12--14

Opleverdatum

24-11-2014

Hoofdgebiet: D

Tank nr	Producent	Tanknummer	Inhoud in M3	Product handelsnaam	Product WMS/CLP categorie	Herkeur jaar
1	Tolsma Tankbouw BV	14CDW43916	1.15	Diesel EN590	brandbaar	2029

Opmerkingen:

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De Installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.
Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.

Datum: 24-11-2014

Pagina 1 van 2

Registratienummer

141100749

kiwa gecertificeerd
**Kiwa Nederland BV**
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl

Installatiecertificaat

BRL-K903/08

Registratienummer

141100749

Nadere omschrijving en eigenschappen van de installatie

Reden van afgifte	: Nieuwbouw
Tanksituatie	: Bovengronds
Tankmateriaal	: Staal
Tankwand	: Dubbelwandig
Inwendige coating / liner (tank)	: Nee
Uitwendige bescherming (tank)	: Ja, keuringsrapport BRL-K790, nr: C4 - 5002
Leidingsituatie	: Bovengronds
Leidingmateriaal	: Staal
Leidingverbindingen	: Fit- en schroefverbindingen
Leidingwand	: Enkelwandig
Leidingbescherming	: Gegalaniseerd
Persleidingen	: Nee
Mantelbuis	: n.v.t.
Antihevelklep	: Ja, Tolsiph 14AH09 7617
Vulpuntbak	: Ja, opgelast 5 liter
Overvulbeveiliging	: Volgens BRL-K 636 Spillstop 0712-36502
Tankbak	: n.v.t.
Lekdetectiesysteem	: Ja, volgens BRL-K796
Lekdetectiemedium	: Vloeistof
Niveau meetsysteem	: n.v.t.
Afwijkingen (RI&E)	: n.v.t.
Verklaring ontwerpbeoordeling	: n.v.t.

Verklaring van Kiwa Nederland B.V.

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde audits, wordt de door bovengenoemde installateur geïnstalleerde installatie geacht te voldoen aan de Kiwa beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Verklaring van de installateur

De installateur verklaart dat de installatiewerkzaamheden en controles zijn uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in beoordelingsrichtlijn BRL-K903/08.

Wenken voor de afnemer

Bij ontvangst van het installatiecertificaat controleren of dit volledig is ingevuld en voorzien van een registratienummer.

Indien de installatie of certificaat niet in orde wordt bevonden, dient u contact op te nemen met:

1. De installateur;
2. Kiwa Nederland B.V.

Algemeen

Een tankinstallatie voldoet aan wet- en regelgeving indien:

Naast het installatiecertificaat ook een Tankconformiteitsbewijs is afgegeven.

Aanpassingen en/of wijzigingen aan de tankinstallatie mogen alleen worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven op basis van de BRL-K903.
Dit certificaat vervalt indien niet aan bovenstaande wordt voldaan.

Datum: 24-11-2014

Pagina 2 van 2

**kiwa**
gecertificeerd

Kiwa Nederland BV
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 070 41 44 400
Telefax 070 41 44 420
Internet www.kiwa.nl