

BIJLAGE 31 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING NESTLÉ NEDERLAND B.V.

Onderwerp: Bijlage 31 Overzicht onttrekken bronwater

Vessem: 6 januari 2015

Ons kenmerk: NENU.0680.20150106.SVV.SW

Van: Adviesbureau SAM B.V.

Binnen Nestlé Nunspeet worden op een aantal plaatsen bronwater (grondwater) onttrokken ten behoeven van het productieproces. Dit water wordt gebruikt ter bereiding van het product en o.a. als koelwater. Nestlé heeft hiervoor een onttrekkingsvergunning bij de Provincie Gelderland. In totaal wordt jaarlijks maximaal 850.000 m³ aan grondwater onttrokken. Het bedrijf heeft hiervoor reeds een vigerende onttrekkingsvergunning bij de Provincie Gelderland (kenmerk: MWA 87/827). Deze vigerende onttrekkingsvergunning is toereikend.

Onderstaand zijn de gegevens van deze bronnen weergegeven.

Tabel 30.1

	Bron A	Bron 5	Bron 13	Bron 14	Bron 15
Nieuw/ bestaand	Bestaand	Bestaand	Bestaand	Bestaand	Bestaand
Materiaal	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Diameter filters in cm	20	20	25	25	25
Lengte van de filters in cm	144	206	262	128	128
Hoogte filters in cm bovenzijde – maaiveld	381	194	309	243	243
Hoogte filters in cm onderzijde – maaiveld	241	403,5	235	370	370
Bruto pompcapaciteit in liter per uur	60 m3/u	60 m3/u	60 m3/u	60 m3/u	60 m3/u
(Realistische) pompcapaciteit in liter per uur	132m3/u	148m3/u	52m3/u	74m3/u	84m3/u