

Principe doorsnede hoek wand

1:20 [TPY ELKE HOEK TOEPASSEN]



Principe detail A.

1:20



Principe detail A'.

1:20



Principe detail B.

1:20



Principe detail C.

1:20



Principe doorsnede dilatatie

1:10



Principe doorsnede dilatatie wand

1:20

RENVOOI. (tenzij anders vermeld, gelijk:)

Algemeen:

Afmetingen en verwerking betonvloeren en prefab onderdelen, volgens berekening c.q. voorschriften leverancier

Principe wapening:

Voor standaard korf, zie: Details (basiswapening).
Voor extra wapening, zie: Overzicht balken.

Beugels **T8~300** tenzij anders aangegeven.

Principe beugelvorm.



Balken:

Minimale ligdiengten betonstaal in mm:

		Algemeen	Bovenstaal		Algemeen	Bovenstaal
Sterkteklasse:	B25	T 8	250	300	T 16	600	750
Milieuklasse:	2	T 10	350	400	T 20	800	950
Consistentiegebied:	2	T 12	450	500	T 25	1000	1250
Dekking:	30						
Oncontroleerbaar:	+5						

Vloeistofdichte vloeren:

Minimale ligdiengten betonstaal in mm:

Sterkteklasse:	B35	T 6	200	T 9	250	T 12	400
Milieuklasse:	5d						
Consistentiegebied:	2	T 7	200	T 10	300	T 14	450
Dekking:	30						
Oncontroleerbaar:	+5	T 8	250	T 11	350	T 16	500

Wanden:

Minimale ligdiengten betonstaal in mm:

Sterkteklasse:	B25	T 6	200	T 9	300	T 12	450
Milieuklasse:	2						
Consistentiegebied:	2	T 7	250	T 10	400	T 14	550
Dekking:	25						
Oncontroleerbaar:	+5	T 8	300	T 11	400	T 16	650

Maatvoering:

Maten in mm.
Peil =??? N.A.P.
Hoogtematen in mm. t.o.v. **Peil**

Maatvoering gebaseerd op tekeningen architect. Maatvoering hulpstaal volgens tekening Architect.
Maatvoering architect gaat boven maatvoering constructeur. Verschillen in maatvoering melden.
Maatvoering bestaand werk ter plaatse inmeten en controleren.
Onderstreepte maatvoering is het op schrift
Alle details zijn principe details.

Project: Nieuwb. bedrijfshal Lagemaat a/d Zwarteweg te Heerde

Onderdeel: Wapening (stramien 6 t/m 10)

Opdrachtgever: Groothuis Bouwgroep

Tekening

Status: **Definitief**

Ingenieursbureau voor BouwTechniek
Landjuweel 11
3905 PE Veenendaal
Tel.: 0318 528706
Fax.: 0318 521337
www.bouwtechniek.nl
info@bouwtechniek.nl
LAI n.n.v.I.
ISO 9001:2000 Gecertificeerd

Uitg.:	Datum:	Getekend:	Opmerkingen:
A	15-04-2003	B. Nab	

Constructeur: ing. H. de Haan
Gecontroleerd: AL
Formaat: A0
Schaal: 1:50
Projectnr.: 8416
Bladnr.: W-01W

Aan digitale tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend!