



*provincie*  
**GELDERLAND**

---

ONTWERPBESLUIT WATERWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

---

**Datum** : 15 februari 2017  
**Onderwerp** : Waterwet - gemeente Arnhem  
**Activiteit** : Industriële onttrekking aan de Laan van Malkenschoten 77, Apeldoorn  
**Verlenen/weigeren** : Intrekken vergunning  
  
**Zaaknummer** : 2017-002533

## **AANVRAAG**

Bij besluit van 16 juni 2005 (zaaknummer MW2004.33655) hebben wij aan uw rechtsvoorganger, Dumeco Apeldoorn B.V., gelegen aan de Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn ingevolge de Grondwaterwet (thans Waterwet) vergunning verleend voor een industriële onttrekking van maximaal 53.625 m<sup>3</sup> per kwartaal en maximaal 214.500 m<sup>3</sup> grondwater per jaar.

Uit een controle van onze toezichthouder bleek dat VION B.V. de grondwateronttrekking niet meer in gebruik had en voor u watervoorziening was overgeschakeld naar levering door drinkwaterbedrijf Vitens. Bij brief van d.d. 20 oktober 2015 (zaaknummer 2011-004441) hebben wij ons voornemen tot intrekking van de vergunning kenbaar gemaakt, waarbij wij u verzocht hebben om ons u standpunt daarover kenbaar te maken. De heer Hendriks (manager TD) heeft bij ons bevestigd dat de grondwateronttrekking niet meer in gebruik is en VION B.V. ook niet voornemens is om in de toekomst op de locatie grondwater te onttrekken.

## **1 GRONDSLAG VERGUNNINGPLICHT**

Op grond van artikel 6.4, eerste lid, sub b van de Waterwet is het verboden zonder daartoe strekkende vergunning van Gedeputeerde Staten grondwater te onttrekken of water te infiltreren ten behoeve van een bodemenergiesysteem.

## **2 PROCEDURE**

Op grond van het bepaalde in artikel 6.16 van de Waterwet is het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de voorbereiding van een beschikking tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning op grond van de Waterwet.

## **3 OVERWEGINGEN**

De grondwateronttrekking is niet meer in gebruik en zal ook in de toekomst niet meer in gebruik worden genomen. Wanneer een grondwateronttrekking waarvoor vergunning is verleend niet meer in gebruik is, dan kunnen wij besluiten om de vergunning in te trekken.

VION Apeldoorn B.V. neemt thans haar water af van het drinkwaterbedrijf en geeft aan niet voornemens te zijn de onttrekking in de toekomst alsnog weer in gebruik te nemen.

Wanneer één of meerdere bronnen van een grondwateronttrekking niet meer in gebruik zijn, dan dienen deze dusdanig afgedicht te worden dat ten minste de oorspronkelijke weerstandbiedende lagen van de bodem weer hersteld worden, om mogelijke verspreiding van verontreinigingen in de bodem te voorkomen. Voorschrift 7 van het besluit van d.d. 16 juni 2005 ziet toe op de uitvoering hiervan. Wij hebben (nog) geen bevestiging ontvangen dat de bronnen conform voorschrift 7 zijn afgedicht. Voor het afdichten van de bronnen geldt dat krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument de afdichting plaatsvindt door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit (thans protocol 2101 Mechanisch boren).

## **BESLUITEN WIJ**

Gelet op het bepaalde in de Waterwet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland besluiten wij:

- I. De op 16 juni 2005 (zaaknummer MW2004.33655) aan Dumeco Apeldoorn B.V. (thans VION Apeldoorn B.V.) ingevolge de Grondwaterwet (thans Waterwet) verleende vergunning voor het onttrekken van grondwater, voor een hoeveelheid van maximaal 214.500 m<sup>3</sup> per jaar en 53.625 m<sup>3</sup> per kwartaal aan de Laan van Malkenschoten 77 te Apeldoorn, in te trekken.
- II. De verplichting om te voldoen aan voorschrift 7 van de vergunning, aan te houden totdat aan deze verplichting is voldaan:  
'Indien een of meer bronnen buiten gebruik worden gesteld, worden de onttrekkingsbronnen in overleg met ons afgedicht. De afdichting van doorboorde weerstandbiedende lagen wordt door middel van zwelklei zodanig uitgevoerd dat ten minste de oorspronkelijke laagweerstand wordt hersteld. Het tijdstip en de wijze van dichten worden uiterlijk vijf dagen van tevoren aan ons gemeld.'  
Het afdichten van de bronnen dient uiterlijk 1 juli 2017 afgerond te zijn en het afdichtingsprotocol dient uiterlijk binnen 4 weken na de uitvoering daarvan bij ons te zijn ingediend.

## **Zienswijzen**

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, of aan [post@gelderland.nl](mailto:post@gelderland.nl), onder vermelding van het zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het Provincieloket (telefoonnummer (026) 359 99 99). Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. De periode van terinzagelegging is te vinden onder de technische informatie van de kennisgeving. Deze kennisgeving is in te zien op website van Overheid.nl.