



D170529499



Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Wij hebben op 3 februari 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het onderhoud, de verbouw, de uitbreiding en het veranderen van het gebruik met gevolgen voor het milieu van Collegium Berchmanianum op het perceel kadastraal bekend

gemeente Hatert

sectie B

nummer 5320

plaatselijk bekend als Houtlaan 4 Nijmegen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z15.101600.02 en in het omgevingsloket bekend onder nummer 2061859.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z15.101600.02.

Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteit(en):

- A. Monumentenwet: Rijksmonument veranderen (artikel 2.1, eerste lid, onder f.)
- B. Bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a.)
- C. Veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e. onder 2°)

De omgevingsvergunning heeft tevens betrekking op een deelrevisie van de vigerende omgevingsvergunning van 25 maart 2011 van de Stichting Katholieke Universiteit. De geluidvoorschriften 6.2.1 en 6.2.2 van de omgevingsvergunning van 25 maart 2011 Nr. 2010-008272/MPM19644 die is verleend voor de Stichting Katholieke Universiteit worden hierbij ingetrokken. Nieuwe geluidvoorschriften worden verbonden aan de vergunning, die gelden voor de gehele inrichting. Deze voorschriften staan in de bijlage 'Voorschriften Geluid' van dit besluit.

Inhoudelijke overwegingen

De inhoudelijke motivering van ons besluit is, per activiteit, verderop in dit besluit opgenomen (in de bijlagen).

Geen ingediende zienswijzen

Het ontwerp-besluit met de gewaarmerkte stukken heeft met ingang van 27 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen.

Tijdens deze periode konden zienswijzen worden ingediend.

Naar aanleiding van het ontwerp-besluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning hebben wij voorschriften (voorwaarden) verbonden, die verderop in dit besluit zijn opgenomen (in de bijlagen). Deze voorschriften moeten volledig worden nagekomen.

Opmerkingen

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning hebben wij opmerkingen die relevant zijn bij de realisatie van het plan. Deze opmerkingen zijn verderop in dit besluit zijn opgenomen (in de bijlagen).

Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze omgevingsvergunning.

Procedure

Op de aanvraag om een omgevingsvergunning is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

Ter inzage

Het definitief besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- in de Stadswinkel bij de informatiebalie, Mariënborg 30 te Nijmegen, geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur en op donderdag van 9.00 – 20.00 uur;
- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

De eerste dag van de ter inzage legging is donderdag 21 september 2017.

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen beroep indienen. Dit geldt alleen voor belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend.

Wanneer een belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, kan hij op grond van deze bijzondere omstandigheden toch beroep instellen.

Als een belanghebbende geen zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, kan hij wel beroep instellen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. De beroepstermijn start op de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor er geen zienswijze(n) kon(den) worden ingediend, is er een kans dat de bestuursrechter het beroep toch behandelt.

Het gemotiveerde beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

In het beroepschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het beroep berust;
5. de handtekening.

Het beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/>. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 088 - 361 20 00).

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/>. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank (telefoonnummer: 088 – 361 2000).

Inwerkingtreding

In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een omgevingsvergunning in werking treedt, kan van geval tot geval verschillen.

Ten aanzien van deze verleende omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn (art. 6.1 lid 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Als er tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt de omgevingsvergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

Nijmegen, 18 september 2017

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:

1. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Monumentenwet: Rijksmonument veranderen"
2. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Bouwen van een bouwwerk"
3. Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Milieu: Veranderen van een inrichting"
4. Dossierlijst

Bijlage 1: Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Monumentenwet: Rijksmonument veranderen"

Wettelijke grondslag

Een aanvraag omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk toeziet op:

- a) het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd Rijksmonument of;
- b) het herstellen of (laten) gebruiken van een beschermd Rijksmonument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht,

kan slechts worden verleend indien het belang van de monumentenzorg zich daartegen niet verzet. Bij de beslissing op de aanvraag houdt het bevoegd gezag rekening met het gebruik van het monument (zie artikel 2.1 lid 1 sub f jo artikel 2.15 Wabo).

De aanvraag moet voor advies worden voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indien de aanvraag betrekking heeft op (zie artikel 6.4 lid 1 sub a van het Besluit omgevingsrecht):

- het slopen van een beschermd monument of een deel daarvan voor zover van ingrijpende aard,
- het ingrijpend wijzigen van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, voor zover de gevolgen voor de waarde van het beschermde monument vergelijkbaar zijn met de gevolgen van het geval, bedoeld onder 1,
- het reconstrueren van een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan, waarbij de staat van het monument wordt teruggebracht naar een eerdere staat of een veronderstelde eerdere staat van dat monument, of
- het geven van een nieuwe bestemming aan een beschermd monument of een belangrijk deel daarvan.

Hieronder gaan wij in op de vraag of het belang van de monumentenzorg zich tegen vergunningverlening verzet.

Het belang van de monumentenzorg

Om te kunnen beoordelen of het belang van de monumentenzorg zich tegen vergunningverlening verzet, is de aanvraag voor advies voorgelegd aan de Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen (Cultuur-Historie).

Daarnaast is de aanvraag voor advies ook voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie artikel 6.4 van het Besluit omgevingsrecht).

Het beleidsadvies van de gemeente Nijmegen, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, luidt als volgt.

Op 17 maart 2017 is advies gevraagd aan de minister van OC&W (d.t.v. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE) inzake de herbestemming van het rijksmonument Houtlaan 4 (Collegium Berchmanianum) te Nijmegen (zaakdossier W.Z15.101600.02).

*De Commissie Beeldkwaliteit heeft **positief onder voorwaarden** geadviseerd over de plannen (zie adviesbrief d.d. 29-06-2017). De volgende voorwaarden zullen in de vergunning moeten worden opgenomen:*

- Het scherm in de voormalige kapel is reversibel en wordt niet in of aan de schildering van Gerard Bruning bevestigd.*
- De schilderingen die worden geamoveerd of uit het zicht verdwijnen worden gedocumenteerd.*

*Het advies van de RCE (referentienummer CIK-2017-238) luidt **positief met aanbeveling**. Het advies van de RCE omvat de volgende punten:*

- De RCE stelt de nauwe samenwerking met de Commissie Beeldkwaliteit op prijs, evenals het overleg met de architect in een vroegtijdig stadium en de specialisten van de RCE. De diverse besprekingen hebben geleid tot aanpassing en verbetering van het principeplan.*
- De RCE acht de nieuwe functie voor het monumentale en waardevolle complex passend en adviseert positief over de uitvoering van de benodigde werkzaamheden.*

-De RCE doet de aanbeveling om de diverse te amoveren schilderijen met religieuze voorstellingen goed in kaart te brengen en te documenteren. De RCE vraagt te zijner tijd om een afschrift van het documentatiemateriaal ter completering van het pandsdossier.

De strekking van de adviezen van de twee adviesorganen is positief met respectievelijk voorwaarden en een aanbeveling, die zich op hetzelfde aspect richten. De adviezen zijn derhalve verenigbaar en leiden tot de volgende conclusie:

Wij adviseren positief voor de activiteit monumenten onder voorwaarden:

-Het scherm in de voormalige kapel is reversibel en wordt niet in of aan de schildering van Gerard Bruning bevestigd.

-De schilderijen die worden geamoveerd of uit het zicht verdwijnen worden gedocumenteerd. Een afschrift van de documentatie wordt te zijner tijd verstrekt aan de gemeente en de RCE.

Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken.

Conclusie met betrekking tot de aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het wijzigen van een beschermd Rijksmonument (art. 2.1 lid 1 sub f Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

1. Uitvoeringsvoorschriften 2005

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met inachtneming van bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Uitvoeringsvoorschriften 2005.

2. Onbekende onderdelen met (cultuur)historische waarde

Het kan zijn dat u tijdens de verandering, vernieuwing of restauratie, tot dan toe onbekende onderdelen van het gebouw aantreft, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze (cultuur)historische waarde bezitten. Als dat het geval is, moet u dit binnen 3 dagen meedelen aan de gemeente Nijmegen, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bureau Monumenten, telefoon 14024.

3. Overig

- Het scherm in de voormalige kapel is reversibel en wordt niet in of aan de schildering van Gerard Bruning bevestigd.
- De schilderijen die worden geamoveerd of uit het zicht verdwijnen worden gedocumenteerd. Een afschrift van de documentatie wordt te zijner tijd verstrekt aan de gemeente en de RCE.

Bijlage 2: Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Bouwen van een bouwwerk"

Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

2.10 lid 1 sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekke gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bouwverordening

2.10 lid 1 sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekke gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Nijmeegse Bouwverordening. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bestemmingsplan

2.10 lid 1 sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan het vigerende bestemmingsplan 'Nijmegen Heyendaal' en 'Facetbestemmingsplan Archeologie'. Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Redelijke eisen van welstand

2.10 lid 1 sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Uw plan is op 29 juni 2017 door de Commissie Beeldkwaliteit beoordeeld op redelijke eisen van welstand.

Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

1. Brandveiligheid (Bouwbesluit 2012)

- Blustoestellen, artikel 6.31;
Bij ingebruikname van het gebouw kunnen er alsnog draagbare blustoestellen geëist worden als blijkt dat de bij de verbouw geplaatste blusmiddelen ontoereikend zijn.
- Deuren in een vluchtroute, artikel 6.25 en 7.12;
Deuren in een vluchtroute (ook de deuren die naar het aansluitend buitenterrein gaan) moeten te openen zijn zonder dat er gebruikt gemaakt hoeft te worden van een sleutel of ander los voorwerp. Deuren waar meer dan 100 personen gebruik van moeten maken moeten voorzien zijn van een panieksluiting.

2. Riolaansluiting vuilwater

- Het bouwwerk moet voor het lozen van vuilwater aangesloten zijn op het openbaar riool. De eigenaar van het bouwwerk is verantwoordelijk voor de aanvraag, de aanleg en het onderhoud van de riolaansluiting tot en met het ontstoppingsstuk op of nabij de perceelgrens. Voor het aanvragen van de mogelijk extra riolaansluiting het formulier "Aanvraag riolaansluiting" te gebruiken. Dit formulier is te vinden op de Digitale Balie van de website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl/digitalebalie).
- Wij adviseren eerst contact op te nemen met een kwaliteitsbeheerder riolering van de afdeling Stadsbeheer (telefoonnummer: 14024, e-mail: rioolbeheer@nijmegen.nl) alvorens een aanvraag in te dienen.

3. Hemelwaterafvoer afkoppelen

- De afvoer van hemelwater dient gescheiden te zijn van het vuilwater en te worden afgevoerd zonder dat verontreiniging van water, bodem en lucht optreedt
- In beginsel dient het hemelwater op eigen terrein te worden geïnfiltreerd zonder dat het overlast geeft naar belendende percelen.
- Op elke andere wijze gescheiden afvoeren heeft vooraf de goedkeuring nodig van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

4. Parkeren

Voor de aanleg van de vereiste parkeerplaatsen moeten bomen worden gekapt. De onderhavige omgevingsvergunning kan niet eerder worden gebruikt dan nadat een aparte omgevingsvergunning 'houtopstand te vellen of te doen vellen' is verleend voor het kappen van de bomen die moeten wijken.

Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

Vergunninghouder

- De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan meldt de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien met de volgende gegevens (art. 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):
 - zijn naam en adres;
 - de omgevingsvergunning (registratienummer);
 - de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

Bouwbesluit 2012

- In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen.
- In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan de voorschriften omtrent het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Brandveilig gebruik

- Gebruiksmelding (Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen, artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012); Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken. Een gebruiksmelding is nodig indien meer dan 50 personen gelijktijdig in een bouwwerk aanwezig zullen zijn. U dient 4 weken voor het in gebruik nemen van de uitbreiding (wijziging) van het pand een nieuwe gebruiksmelding in te dienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van de site: www.omgevingsloket.nl Aan een gebruiksmelding zijn geen legeskosten verbonden.

Archeologie

- In 2016 heeft op de campus Heijendaal een archeologisch onderzoek plaatsgevonden (Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek campus Heijendaal, Bureau Leefomgevingskwaliteit/Archeologie gemeente Nijmegen (BLAN), Briefrapport 219, d.d. 2016). Dit onderzoek heeft onder andere geresulteerd in een archeologische verwachtingenkaart voor het gebied.
- Voor het gebouw Collegium Berchmanianum (Houtlaan 4) en een smalle strook grond hieromheen wordt voorgesteld de archeologische verwachting bij te stellen naar waarde 0. Het bevoegd gezag archeologie heeft nog geen (selectie)besluit genomen over de rapportage en verwachtingenkaart. Vooruitlopend worden voor de nu aangevraagde realisatie van de nieuwe entree geen nadere eisen gesteld aan de omgevingsvergunning.
- De vergunninghouder wordt verzocht rekening te houden met eventuele toevalsvondsten, die gemeld moeten worden bij de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (artikel 5.10 Erfgoedwet). In dezen volstaat het, deze melding te doen bij het Bevoegd Gezag Archeologie van de Gemeente Nijmegen: bevoegdgezagarcheologie@nijmegen.nl.

Tijdelijk gebruiken van openbaar terrein

- Als u tijdelijk bouwmaterialen of andere bouwobjecten op openbaar terrein wilt plaatsen, dan moet u dat melden bij de gemeente (een "bouwobject" is bijvoorbeeld een steiger, hoogwerker, verhuislift, container, schaftkeet, eco-toilet of pompinstallatie). Gaat het om méér dan 4 bouwobjecten? Duurt het langer dan 4 weken? Of voldoet u niet aan de nadere regels die vooral betrekking hebben op veiligheid? Dan heeft u een bouwobjectenvergunning nodig.
- Voor het doen van de melding of de vergunningaanvraag, verwijzen wij u door naar de Digitale Balie van de website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl/digitalebalie).

Bijlage 3: Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Milieu: Veranderen van een inrichting"

TOETSINGSKADER MILIEU

Inleiding

Op 3 februari 2017 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van de Radboud Universiteit (verder Radboud UMC). De aanvraag gaat over het Berchmanianum, Houtlaan 4, te Nijmegen.

De inrichting bestaat uit de Radboud Universiteit, het UMC St Radboud en de op het terrein gevestigde organisaties waaronder de Sanquin Bloedbank Nijmegen, het Ronald McDonaldhuis, de Open Universiteit en een filiaal van een boekhandel. Met een milieu neutrale verandering is in 2015 tevens het Max Planck instituut en het Berchmanianum klooster deel gaan uitmaken van de inrichting. Het gebruik van het Berchmanianum aan de Houtlaan 4 wordt als volgt gewijzigd.

Het Berchmanianum krijgt een drietal functies voor de Radboud Universiteit. Het krijgt een kantoorfunctie voor huisvesting van het (College van) Bestuur en direct gelieerde afdelingen zoals Bestuurlijk- en Juridische zaken, Communicatie en Marketing, Ondersteuning Onderwijs en Onderzoek, International Office, Interne Accountantsdienst, Bedrijfsvoering ondersteunende dienst Radboud Services, etc. Dit betreft circa 300 werkplekken met voorzieningen voor vergaderen en overleg. Daarnaast zal het Berchmanianum worden ingezet voor academische plechtigheden als bachelor- en masterdiploma uitreikingen en kleine promoties. Ook wordt in het Berchmanianum de StudentDesk gehuisvest, een voorziening voor studenten ten behoeve van aanmelden/afmelden, begeleiding, informatie, portal, stage, afstuderen, etc. Zowel voor de kantoorfunctie als de bijeenkomstfuncties betreft de Radboud Universiteit haar restauratieve vraag bij reeds bestaande voorzieningen (Refter en catering op locatie) en wordt in het Berchmanianum geen voorzieningen gemaakt of voorbereid voor bereiding van ontbijt, lunch of diner. In en op de gebouwen worden enkele luchtbehandelingskasten geplaatst. De installaties zijn beschreven bij de bij de bouwvergunning ingediende documenten W installatie (tekeningen WI-1 en WI03. M.u.v. de koelinstallatie. Deze wordt niet geplaatst). Rond de gebouwen worden parkeerplaatsen aangebracht.

Voor zover het de plaatsing en het gebruik van de luchtbehandelingskasten en het aanleggen en gebruiken van parkeerplaatsen betreft, zijn de wijzigingen milieurelevant en is er sprake van het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e.2° van de Wabo.

Omschrijving van de aanvraag

De milieuaanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 2061859;
- bijlage geluidrapport DPA Cauberg Huygen, kenmerk 02654-20613-03 d.d. 29 juni 2017;
- bijlage Aerius berekening d.d. 4 juli 2017, binnengekomen 11 juli 2017.

Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 1.3b, 23.1a, 23.1b onder d, 23.3a en 23.3 b van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 1.1 van de Richtlijn industriële emissies. Dit betreft stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer.

Bij de aanvraag is een aerius berekening toegevoegd. De hoogst berekende depositie op een Natura 2000 gebied bedraagt minder dan 0,05 mol/ha/jaar. Er is daarom geen sprake van een vergunningplicht/meldingsplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Vergunning datum	Kenmerk	Onderwerp
Wet milieubeheer	25 maart 2011	MPM19644	Revisievergunning
Milieuneutrale verandering	30 maart 2012	MPM24429	Wijziging GGO ruimtes
Milieuneutrale verandering	25 februari 2013	MPM26397	wijziging van de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
Milieuneutrale verandering	28 maart 2013	MPM26770	wijziging inrichtingsgrens
Milieuneutrale verandering	29 maart 2013	MPM26536	plaatsing stikstoftanks
Milieuneutrale verandering	15 juli 2013	MPM27155/ Z13.014404	plaatsen van een koelmachine op het dak van het Huygens gebouw
Milieuneutrale verandering	9 april 2014	2014/002582- MPM27687 Z14.007132	huisvesting en plaatsing cyclotron en laboratoria
Milieuneutrale verandering	16 februari 2015	Z14.034615	Wijziging inrichtingsgrens
Veranderingsvergunning	2 maart 2015	Z14.012674	Aanpassing geluid bij evenementen
Milieuneutrale verandering	15 oktober 2015	Z15.031885	nieuwe koeltank HFLM ten behoeve van magneten-laboratorium
	11 april 2016	W.Z15.101925.01	DNA sequencer
	18 mei 2016	W.Z15.101925.01	Plaatsen stikstoftank t.b.v. koeling magneten
Milieuneutrale verandering	19 juli 2016	W.Z16.002649.01	Afwijking PGS15 inzake emballage in laboratoria
Milieuneutrale verandering	7 februari 2017	W.Z16.104737.01	goedkeuring van systeem van bodeminfiltratie met lavasteen
Milieuneutrale verandering	25 april 2017	W.Z16.103409.04	bijplaatsen van een bovengrondse tank voor

			de opslag van zuurstof
Kernenergiewet	25 augustus 1981	63392	complexvergunning ten behoeve van meet- en behandelapparatuur
Kernenergiewet	17 augustus 1999	12844	complexvergunning ten behoeve van meet- en behandelapparatuur
Grondwaterwet	1 juli 2003/ 15 september 2006	MW2002.51584/ 2006-008976	Grondwateronttrekking

Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag voor de activiteit milieu hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 eerste lid onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

Op 16 februari 2015 is reeds een vergunning verleend voor het uitbreiden van de inrichting met ondermeer het Berchmanianum. In het huidige besluit is de wijziging in het gebruik van het Berchmanianum getoetst. De relevante delen worden hieronder besproken.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning bijlage activiteit milieu

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

Met betrekking tot het akoestisch rapport is in de voorschriften en de overwegingen de versie en datum aangepast naar het laatst ingediende rapport. In de voorschriften is bij beoordelingspunt 13 het adres gewijzigd naar nummer 137. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau bij beoordelingspunt 20 is aangepast overeenkomstig het geluidrapport. Deze administratieve wijzigingen hebben geen gevolgen voor de beoordeling en toetsing van de activiteiten.

Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Binnen Radboud UMC, Berchmanianum vinden activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

3. Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

11. Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Coördinatie met de Waterwet

Gelet op de projectbeschrijving waarvoor een vergunning wordt gevraagd, is geen sprake van een directe lozing van afvalwater. Coördinatie met de Waterwet is daarom ook niet aan de orde.

m.e.r. beoordeling

De aangevraagde activiteit wordt niet genoemd in onderdeel D van de bijlage van het besluit milieueffectrapportage. Een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is daarom ook niet noodzakelijk.

GELUID

Algemeen

De gewijzigde verkeersbewegingen en het plaatsen van nieuwe luchtbehandelingskasten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport opgesteld door DPA Cauberg Huygen (kenmerk 02654-20613-03) d.d. 29 juni 2017. De nieuwe activiteiten zijn in het geluidsmodel verwerkt dat is gebaseerd op het akoestisch onderzoek Radboud Universiteit Nijmegen/UMC St. Radboud Actualisatie 2015, kenmerk 20141356-02, 1 december 2015, DPA Cauberg-Huygen. In deze actualisatie van het geluidsmodel waren de diverse uitgevoerde verbouwingen en verplaatsing van enkele activiteiten verwerkt.

Uit de resultaten van het geluidsonderzoek blijkt dat de geldende normen voor het Radboud UMC, van de vigerende vergunning van 25 maart 2011 worden overschreden. Om deze reden vinden wij een deelrevisie van deze vergunning nodig. Tevens vinden wij het nodig dat in de nieuwe voorschriften nieuwe controlepunten op woningen nabij het Berchmanianum t.b.v. handhaving worden opgenomen.

We hebben het geluid getoetst op de nieuwe controlepunten en daar waar een hogere geluidbelasting is berekend. Daarbij hebben wij beoordeeld of de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). In de aanvraag zijn nieuwe activiteiten in het Berchmanium aangevraagd voor dag/avond/nachtperiode. Beoordeeld worden de geluidsbelasting en de maximale geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de gehele inrichting gedurende deze perioden.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998".

Radboud UMC ligt in de gemeente Nijmegen. Gemeente Nijmegen heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een woonwijk in de stad.

De hoogste geluidbelasting op de 'nieuwe' woningen, als gevolg van de gewijzigde activiteiten, bedraagt voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 34, 40, 16 dB(A). Cumulatief met de overige activiteiten is dit voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 35, 41, 23 dB(A). Op de nieuwe beoordelingspunten 30 tot en met 36 wordt aan de voor deze omgeving geldende richtwaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voldaan. Op het merendeel van de bestaande beoordelingspunten neemt de geluidbelasting als gevolg van de gewijzigde activiteiten niet toe (of neemt zelfs af als gevolg van actualisatie van het geluidsmodel). Daar waar deze met maximaal 1 dB(A) toeneemt, wordt voldaan aan de richtwaarde voor deze woonomgeving.

Wij hebben aan de vergunning een voorschrift verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten (bestaand en nieuw). De geluidimmissie voor de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van deze punten is op basis van het geactualiseerd geluidsmodel en overeenkomstig de voor de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

De handreiking Industrielawaai en vergunningverlening van oktober 1998 noemt grenswaarden voor maximale geluidsniveaus, waaraan kan worden getoetst. Gestreefd dient te worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus (L_{max}) die meer dan 10 dB(A) boven het aanwezige equivalente geluidsniveau uitkomen. De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In dit geval kan niet aan de streefwaarden worden voldaan, maar wel aan de grenswaarden en kunnen wij deze maximale geluidsniveaus vergunnen.

De maximale geluidsniveaus voor de beoordelingspunten hebben wij, indien deze nieuw of hoger zijn, overeenkomstig deze aanvraag in een voorschrift vastgelegd. De overige maximale geluidsniveaus voor de bestaande beoordelingspunten hebben wij voor de leesbaarheid opnieuw vastgelegd zoals eerder vergund. De maximale geluidsniveaus zijn echter niet lager vastgelegd dan de geldende richtwaarden voor deze woonomgeving.

Conclusies

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de situatie milieu hygiënisch aanvaardbaar.

Vanwege een overschrijding van de vergunde normen en omdat wij controlepunten nabij het Berchmanianum nodig vinden, betreft deze vergunning een deelrevisie van de vigerende vergunning van het Radboud UMC.

Wij trekken om deze reden de voorschriften 6.2.1 en 6.2.2 verbonden aan de vigerende vergunning van 25 maart 2011 Nr. 2010-008272/MPM19644 in. Wij hebben nieuwe voorschriften aan deze vergunning verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op bestaande en nieuwe beoordelingspunten bij woningen van derden. Deze voorschriften gelden voor alle activiteiten van de inrichting. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Gelet op het feit dat de inrichting in de dag/avond/nachtperiode in werking is, stellen wij voor deze perioden een geluidnorm vast.

LUCHT

Algemeen

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3 en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals stookinstallaties. Deze eisen zijn rechtsreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. Het gaat om personenwagen bewegingen en luchtbehandeling.

Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). De concentraties van fijn stof (PM_{2,5} en PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂) zijn in de Nederlandse situatie het meest kritisch ten opzichte van de grenswaarden. Voor deze stoffen zijn richtwaarden opgenomen.

Toetsing

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Gezien de beperkte toename in personenwagenbewegingen en vrachtwagenbewegingen draagt de verandering van de inrichting niet in betekende mate bij (nibm-tool, infomil) aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtemissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

VOORSCHRIFTEN GELUID

Onderstaande voorschriften zijn ter vervanging van de voorschriften 6.2.1 en 6.2.2 van de vergunning van 25 maart 2011, en zijn geldend voor de gehele inrichting.

Representatieve bedrijfssituatie

6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1 St. Annastraat 348-350	48	47	42
2 St. Annastraat 400-402	46	42	39
3 St. Annastraat 416-418	43	40	38
8 Jan Willem Passtraat	42	40	40
9 Prof. Bromstraat	43	39	37
10 Verlengde groenstraat 29-31	40	39	34
12 Laan van Scheut 5	43	40	34
13 Houtlaan 137	34	30	27
14 Houtlaan 101	34	31	29
17 Verlengde Groenstraat 9	45	42	39
20 St. Annastraat 336	50	48	44
21 St. Annastraat 294-296	46	44	41
30 Houtlaan 3	32	37	31
32 Houtlaan 13	35	41	27
33 Houtlaan 17	35	41	23
36 Kwekerijweg 57	36	36	32

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de figuren 1 van de akoestisch rapporten d.d. 18 augustus 2010 (20100184-02) en 29 juni (201702654-20613-03). De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1.5 m /5 m /5 m, met uitzondering van de rekenpunten 8, 9 en 36. De beoordelingshoogte voor deze rekenpunten is respectievelijk 7.5 m/10 m /10 m.

6.2.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Beoordelingspunt en omschrijving	Maximale geluidsniveau L_{Amax} in dB(A)		
	Dag	Avond	Nacht
	07.00-19.00 uur	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
1 St. Annastraat 348-350	51	53	53
2 St. Annastraat 400-402	58	49	49
3 St. Annastraat 416-418	54	43	43
8 Jan Willem Passtraat	53	49	49
9 Prof. Bromstraat	51	51	40
10 Verlengde groenstraat 29-31	50	45	40
12 Laan van Scheut 5	50	53	40
13 Houtlaan 137	50	45	40
14 Houtlaan 101	50	45	40
17 Verlengde Groenstraat 9	50	45	43
20 St. Annastraat 336	53	53	53
21 St. Annastraat 294-296	50	48	48
30 Houtlaan 3	62	56	40
32 Houtlaan 13	67	60	40
33 Houtlaan 17	70	63	40
36 Kwekerijweg 57	59	51	40

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op de figuren 1 van de akoestisch rapporten d.d. 18 augustus 2010 (20100184-02) en 29 juni (201702654-20613-03). De beoordelingshoogte voor de dag- avond- en nachtperiode is respectievelijk 1.5 m /5 m /5 m, met uitzondering van de rekenpunten 8, 9 en 36. De beoordelingshoogte voor deze rekenpunten is respectievelijk 7.5 m/10 m /10 m.

BEGRIPPENLIJST

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, BRL, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Equivalent geluidsniveau (L_{Aeq})

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

Geluidsgevoelige bestemmingen

Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Geluidsniveau in dB(A)

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

Immissierelevante bronsterkte (LWR)

Het geluidsvermogeniveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbronnen staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

Woning

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

Bijlage 4:

DOSSIERLIJST

Betreft dossier:

W.Z15.101600.02 - SKU - OLO2061859 - Houtlaan 4 te Nijmegen - Berchmanianum; onderhoud - verbouw tbv functiewijziging - realisatie nieuwe entree

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D170097857	03/02/2017	aanvraag omgevingsvergunning ' bouwen' en 'wijzigen rijksmonument'
D170332803	08/06/2017	aanvraag omgevingsvergunning 'veranderen milieu inrichting'
D170306559	24/05/2017	ontheffing FloraFauna - Wet natuurbescherming
D170419974		uitvoeringsvoorschriften monumenten
D170337518	24/05/2017	01 nieuwe entree, deel- en detailtekeningen
D170338357	24/05/2017	02 ontvangstruimte (refter), deel- en detailtekeningen
D170337983	18/04/2017	03 receptieruimte (voormalige recreatiezaal), deel- en detailtekeningen
D170338420	24/05/2017	04 kapel, deel- en detailtekeningen
D170338444	03/02/2017	05 terrassen, deel- en detailtekeningen
D170338454	03/02/2017	06 werkomgeving, deel- en detailtekeningen
D170338457	03/02/2017	07 en 08 kozijnen exterieur en interieur, deel- en detailtekeningen
D170338462	03/02/2017	09, 10 en 11 installaties-bouwfysica-toiletgroep, deel- en detailtekeningen
D170306532	24/05/2017	BT00-00 C situatie BESTAANDE TOESTAND
D170046700	03/02/2017	BT01/02/03 BESTAANDE TOESTAND plattegronden-gevels-doorsneden
D170378153	30/06/2017	ON37-B1 situatie-parkeren-terreinafwatering-plangrens
D170306544	24/05/2017	ontvluchting irt deuren - toelichting
D170046701	03/02/2017	OPN01-01/05 bouwkundige opname
D170046658	03/02/2017	SL01-02/05 overzichtstekeningen sloop
D170340267	13/06/2017	TO00-00 E situatie NIEUWE TOESTAND

D170337655	24/05/2017	TO01/03 NIEUWE TOESTAND plattegronden-gevels-doorsneden
D170306558	24/05/2017	WSV01-01 D werkschema - vloeren en plinten
D170306543	24/05/2017	WSW01-01 C werkschema - wanden en plafonds
D170306547	24/05/2017	WT00-00 C werkterrein
D170046716	03/02/2017	E00 kabelwegen en aansluitingen / begane grond
D170046717	03/02/2017	E00SAF Safety installaties / begane grond
D170306520	24/05/2017	E00SAF Safety installaties / begane grond
D170112479	15/02/2017	E00SAF1 Safety installaties / begane grond
D170046718	03/02/2017	E00SEC Security en TCS installaties / begane grond
D170046719	03/02/2017	E00V Verlichtingsinstallatie / begane grond
D170046720	03/02/2017	E01 kabelwegen en aansluitingen / 1e verdieping
D170046721	03/02/2017	E01SAF Safety installaties / 1e verdieping
D170306521	24/05/2017	E01SAF Safety installaties / 1e verdieping
D170112480	15/02/2017	E01SAF1 Safety installaties / 1e verdieping
D170046722	03/02/2017	E01SEC Security en TCS installaties / 1e verdieping
D170046723	03/02/2017	E01V Verlichtingsinstallatie / 1e verdieping
D170046727	03/02/2017	E02 Kabelwegen en aansluitingen / 2e verdieping
D170046728	03/02/2017	E02SAF Safety installaties / 2e verdieping
D170306522	24/05/2017	E02SAF Safety installaties / 2e verdieping
D170112482	15/02/2017	E02SAF1 Safety installaties / 2e verdieping
D170046730	03/02/2017	E02SEC Security en TCS installaties / 2e verdieping
D170046731	03/02/2017	E02V Verlichtingsinstallatie / 2e verdieping
D170046732	03/02/2017	E03 Kabelwegen en aansluitingen / 3e verdieping

D170046733	03/02/2017	E03SAF Safety installaties / 3e verdieping
D170112483	15/02/2017	E03SAF1 Safety installaties / 3e verdieping
D170046734	03/02/2017	E03SEC Security en TCS installaties / 3e verdieping
D170046804	03/02/2017	E03V Verlichtingsinstallatie / 3e verdieping
D170046805	03/02/2017	E04 Kabelwegen en aansluitingen / 4e verdieping
D170046806	03/02/2017	E04SAF Safety installaties / 4e verdieping
D170112484	15/02/2017	E04SAF1 Safety installaties / 4e verdieping
D170046807	03/02/2017	E04SEC Security en TCS installaties / 4e verdieping
D170046808	03/02/2017	E04V Verlichtingsinstallatie / 4e verdieping
D170046724	03/02/2017	E-1 kabelwegen en aansluitingen / kelder
D170112481	15/02/2017	E-1SAF1 Safety installaties / kelder
D170046725	03/02/2017	E-1SEC Security en TCS installaties / kelder
D170046726	03/02/2017	E-1V Verlichtingsinstallatie / kelder
D170046809	03/02/2017	EA SER 60 patchkasten
D170046810	03/02/2017	EA SER 61 patchkasten
D170046811	03/02/2017	EA SER 62 patchkasten
D170046812	03/02/2017	EB BI1 blokschema camera en intercom
D170046813	03/02/2017	EB DI1 blokschema data-installaties
D170046814	03/02/2017	EB NVI1 blokschema noodverlichting
D170046815	03/02/2017	EB SEC1 blokschema security en TCS install.
D170046816	03/02/2017	EB VK1 blokschema verdeelkasten
D170306526	24/05/2017	Tr00 werktuigkundige installaties terrein
D170306525	24/05/2017	Tr01 riolering en hemelwaterafvoer terrein

D170378156	30/06/2017	Tr01 riolering en hemelwaterafvoer terrein
D170046823	03/02/2017	Wck00 cv en koeling begane grond
D170046825	03/02/2017	Wck01 cv en koeling 1e verdieping
D170046826	03/02/2017	Wck02 cv en koeling 2e verdieping
D170046828	03/02/2017	Wck03 cv en koeling 3e verdieping
D170046827	03/02/2017	Wck04 cv en koeling 4e verdieping en dak
D170306527	24/05/2017	Wck-1 cv en koeling kelder
D170046830	03/02/2017	WI00 luchtbehandeling begane grond
D170046829	03/02/2017	WI01 luchtbehandeling 1e verdieping
D170046855	03/02/2017	WI02 luchtbehandeling 2e verdieping
D170046856	03/02/2017	WI03 luchtbehandeling 3e verdieping
D170046857	03/02/2017	WI04 luchtbehandeling 4e verdieping
D170046831	03/02/2017	WI-1 luchtbehandeling kelder
D170046858	03/02/2017	Wp01 principe schema warmte-koude-opwekking
D170046859	03/02/2017	Wp02 principe schema ventilatie
D170046860	03/02/2017	Wp03 overzicht sanitaire toestellen
D170046861	03/02/2017	Wsg00 sanitair begane grond
D170047083	03/02/2017	Wsg01 sanitair 1e verdieping
D170047085	03/02/2017	Wsg02 sanitair 2e verdieping
D170047087	03/02/2017	Wsg03 sanitair 3e verdieping
D170047088	03/02/2017	Wsg04 sanitair 4e verdieping
D170047084	03/02/2017	Wsg-1 sanitair kelder
D170046659	03/02/2017	00-A 170116 TO-fasedocument Berch DEF

D170046660	03/02/2017	00-B 170116 fotodocument berchmanianum
D170046665	03/02/2017	01-0 bouwhistorische verkenning
D170046666	03/02/2017	01-1 naamgeving gebouw
D170046667	03/02/2017	01-2 positie wandschilderingen
D170306518	24/05/2017	01-3a kleuren en afwerkstaat1
D170306519	24/05/2017	01-3b schema kleurtoepassing berchmanianum 1
D170046657	03/02/2017	10-4 detailsloop lift
D170046672	03/02/2017	10-7 destructief onderzoek
D170046673	03/02/2017	22-1 gevelsteen patervleugel
D170046674	03/02/2017	22-2 gevelsteen plintsteen borstwering
D170046675	03/02/2017	22-3 plintsteen borstwering en terras
D170046676	03/02/2017	22-4 plintsteen patervleugel
D170046677	03/02/2017	24-1 positie na-isolatie
D170046678	03/02/2017	30-1 kozijnstaat
D170046688	03/02/2017	30-10 kozijn BEQ
D170046679	03/02/2017	30-2 bestaand hang en sluitwerk
D170046680	03/02/2017	30-3 type binnenkozijnen
D170046681	03/02/2017	30-4 model brandwerende gangpui
D170046682	03/02/2017	30-5 model tocht-pui met enkele deur
D170046684	03/02/2017	30-6 teom kozijnmerken BBV en BBX
D170046685	03/02/2017	30-7 teom kozijnmerken entree
D170112475	15/02/2017	30-8 verbetering brandwerend scheidingen
D170046687	03/02/2017	30-9 kozijn BEL

D170046689	03/02/2017	31-2 steenkeuze primula mf
D170046690	03/02/2017	35-1 model raamdorpelsteen
D170046691	03/02/2017	40-1 model stucplint
D170046692	03/02/2017	41-1 proef uitnemen tegelwerk
D170046693	03/02/2017	43-1 model reconstructie balustrade
D170046694	03/02/2017	45-1 model trapleuning balustrade
D170046695	03/02/2017	45-2 model leuning op leuningdragers
D170046696	03/02/2017	45-3 model afdekking balkon
D170046697	03/02/2017	48-1 bestaand strokenparket kapel
D170046698	03/02/2017	61-1 ventilatiestaat
D170236751	18/04/2017	BES1506 Berchmanianum nota 343310d / wijziging bestek beglazing
D170046705	03/02/2017	Besteksdeel B en C
D170046661	03/02/2017	00-C 170116 overzicht ruimte gebruiksfuncties
D170046663	03/02/2017	00-E S 1800-6-RA-001 brandoverslagberekeningen
D170046664	03/02/2017	00-F S 1800-6-NO-001 ontruimingsberekening
D170046686	03/02/2017	30-8 verbetering brandwerendh kozijn / incl. tekening brandcompartimentering
D170112476	15/02/2017	76-1 PvE brandmeldinstallatie
D170112477	15/02/2017	76-2 PvE ontruimingsinstallatie
D170340269	13/06/2017	akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid S 1800-5-RA-003
D170378155	30/06/2017	akoestisch onderzoek 02654-20613-03
D170403987	11/07/2017	onderbouwing Aeries berekening stikstofdepositie
D170378159	30/06/2017	Aquaflow tek 11a geulprincipe
D170306523	24/05/2017	archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Campus Heyendaal 2016

D170378160	30/06/2017	Leaflet Filterdoek PF90 02-2011
D170378158	30/06/2017	parkeerbalans Berchmanianum
D170306560	24/05/2017	Zoogdierverenging Quicksan Bermanianum DEF
D170306561	24/05/2017	Zoogdiervereniging Mitigatie- en compensatieplan Berchmanianum
D170306562	24/05/2017	Zoogdiervereniging Nader Onderzoek Berchmanianum DEF
D170046669	03/02/2017	01-4 Constructieve uitgangspunten
D170046670	03/02/2017	01-5 Statische berekening entree
D170046671	03/02/2017	01-6 Statische berekening bestaand
D170046707	03/02/2017	640-0-101-v3 Fundering - kelder
D170046708	03/02/2017	640-0-102-v3 Begane grondvloer
D170046710	03/02/2017	640-0-103-v3 1e verdiepingsvloer en nieuwe tussenvloer
D170046711	03/02/2017	640-0-104-v3 2e verdiepingsvloer
D170046712	03/02/2017	640-0-105-v3 3e verdiepingsvloer
D170046713	03/02/2017	640-0-106-v3 Nivo plafond ca 14610
D170046714	03/02/2017	640-0-301-v3 Doorsnede ABCen D
D170046715	03/02/2017	640-0-302-v3 Doorsnede EFG H I J en K