



D180866002



Omgevingsvergunning (verleend)

| | | |
|-------------------|---|--|
| Aanvrager | : | Groen Gas Nederland BV |
| Datum besluit | : | 25 september 2018 |
| Onderwerp | : | intrekken vergunning voor LBG-tank- en propaaninstallatie |
| Gemeente /locatie | : | Lingewaard /Veronica 2 te Bommel |
| Zaaknummer | : | W.Z18.105569.01 |

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 1 juni 2018 is een verzoek van Groen Gas Nederland BV ontvangen voor het intrekken van de delen van de omgevingsvergunning die betrekking hebben op de niet gerealiseerde LBG-tank- en de propaaninstallatie. De destijds aangevraagde LBG-installatie zet biogas om in vloeibaar biogas (LBG) en bestaat daarnaast uit vier opslagtanks voor vloeibaar biogas. De destijds aangevraagde opslag van propaan vindt plaats in een bovengrondse tank. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Veronica 2 te Bommel. Het verzoek is geregistreerd onder nummer W.Z18.105569.01.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen:

I

Op grond van artikel 2.33, tweede lid, onder b van de Wabo de vergunning d.d. 10 september 2010 (zaaknummer 2010-002924/MPM19198) voor wat betreft de LBG-tankinstallatie en de propaaninstallatie in te trekken.

II

De voorschriften van de vigerende vergunning als volgt aan te passen:

a.

Betreffende de omgevingsvergunning d.d. 10 september 2010 (zaaknummer 2010-002924/MPM19198):

1. Intrekken van de voorschriften 10.6.1 en 10.6.2 inzake de opslag van propaan in bovengrondse reservoirs (PGS 20).

b.

Betreffende de (veranderings)omgevingsvergunning d.d. 31 januari 2013 (OLO 370407, zaaknummer 2012-005786):

1. Intrekken van de voorschriften 10.7.2 tot en met 10.7.8 inzake de opslag LBG in bovengrondse tanks.
2. Vervangen van de tabel in de aanhef van hoofdstuk 10 van de voorschriften (externe veiligheid) door de tabel zoals weergegeven in de aanhef van hoofdstuk 1, paragraaf 1.1 (externe veiligheid) van de voorschriften van onderhavig besluit.
3. Vervangen van voorschrift 10.7.9 door voorschrift 1.1.1 van hoofdstuk 1, paragraaf 1.1 (externe veiligheid) van de voorschriften van onderhavig besluit.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen adviezen en/of zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit niet gewijzigd.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Publicatie

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl.

Daarnaast vindt publicatie plaats bij de gemeente Lingewaard op de wijze die gebruikelijk is bij deze gemeente.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- bij de gemeente Lingewaard, bij het Klant Contact Centrum, Kinkelenburglaan 6 in Bommel. Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak met het Klant Contact Centrum op telefoonnummer (026) 32 60 111;
- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024 - 751 77 00.

De eerste dag van de terinzagelegging is 4 oktober 2018.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

1 VOORSCHRIFTEN

1.1 Externe veiligheid

| Soort | Type opslag | Inhoud (in m ³) | Van toepassing zijnde PGS |
|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Dieselolie | bovengrondse tank | 2 | PGS 30 |
| Olie | Bovengrondse tank | 10 | PGS 30 |
| Loog | bovengrondse tank | 5 | PGS 30 |
| Zwavelzuur | bovengrondse tank | 13 ton | PGS 30 |
| Ontschuimer | bovengrondse tank | 50 ton | PGS 30 |
| Koelvloeistof | bovengrondse tank | 5 | PGS 30 |
| LPG | gasfles | 2 keer 30 liter | PGS 15 |

- 1.1.1 De in onderstaande tabel genoemde stoffen mogen binnen de inrichting worden opgeslagen.

| Soort | Type opslag | Inhoud (in m ³) |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| CO ₂ | bovengrondse tank | 5*50 |
| Dieselolie | bovengrondse tank | 2 |
| Olie | bovengrondse tank | 10 |
| Loog | bovengrondse tank | 5 |
| Zwavelzuur | bovengrondse tank | 13 ton |
| Ontschuimer | bovengrondse tank | 50 ton |
| Reinigingsmiddel | emballage | 100 liter |
| IJzeroxide | IBC | 1 |
| Hydroliekolie | 5*200 liter drums | 1 |
| Koelvloeistof | bovengrondse tank | 5 |
| Afgewerkte olie | bovengrondse tank | 2*2 |
| Desinfecteermiddel | in kast | 120 liter |
| Afvalwater deinfectiepoort | bovengrondse tank | 5 |
| Stikstof | flessenbatterij | 2.500 liter |
| Zuurstof | gasfles | 2*63,5 kg |
| Gas | gasfles | 2*40 kg |
| Acetyleen | gasfles | 2*10 kg |
| LPG | gasfles | 2*30 liter |

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens aanvrager

Op 1 juni 2018 is een verzoek om intrekking van een deel van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Groen Gas Nederland BV.

1.2 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

| Soort | Vergunning datum | Kenmerk | Onderwerp |
|--|----------------------|--|---|
| oprichtingsvergunning * ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) | 10 september 2010 | Zaaknummer 2010- 002924/MPM19198 | het opslaan en verwerken van groenafval en afval van dierlijke afkomst teneinde energie te produceren. |
| Veranderingsvergunning Wabo | 31 januari 2013 | OLO 370407, zaaknummer 2012-005786 | wijzigen indeling locatie, vermindering WKK installaties, vervallen van bio- ethanolproductie en verkleinen bedrijfspan |

De hierboven genoemde vergunning waar een * bij staat, is volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

1.3 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4, lid a onder 6 en lid c onder 1, van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 en 6.5 van de Richtlijn industriële emissies. Daarnaast is gelet op de vigerende vergunningen het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van toepassing totdat een positief besluit op het onderhavige intrekkingverzoek in werking is getreden.

1.4 Procedure (uitgebreid)

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

1.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij het verzoek en de ontwerpbeschikking ter advies aan B&W van de gemeente Lingewaard en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden gezonden.

1.6 Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op www.overheid.nl op 17 juli 2018.

Vanaf 19 juli tot 30 augustus 2018 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

2 INHOUDELIJKE BEOORDELING

2.1 Inleiding

Het verzoek betreft het intrekken van delen van de omgevingsvergunning die betrekking hebben op de LBG-tank- en de propaaninstallatie. Het bevoegd gezag moet bij het besluit tot intrekking toetsen of het belang van de bescherming van het milieu zich hiertegen niet verzet.

2.2 Beoordeling

De LBG-tank- en de propaaninstallatie zijn beide niet gerealiseerd. Daardoor is bij het intrekken van de vergunning voor deze installaties mogelijke bodemverontreiniging geen relevant aspect.

Ten aanzien van externe veiligheid wordt het volgende overwogen. Na het intrekken van de vergunning voor de opslag propaan (3 m³) en opslag vloeibaar biogas LBG (4x25 m³) doet zich de volgende situatie voor:

- de hoeveelheid biogas onder de "daken", zijnde 9,44 ton valt onder de lage drempelwaarde voor deze stofcategorie, zijnde 10 ton;
- de sommatiewaarde voor de vergunde opslag van de stofcategorie P2 ontvlambare gassen bedraagt 0,94. Dit is beneden de toegestane waarde van 1.

Door het intrekken van de vergunning van de LBG-tank- en de propaaninstallatie valt het bedrijf niet langer onder het Brzo 2015.

Ook voor het overige is er geen belang van de bescherming van het milieu dat zich verzet tegen het intrekken van een deel van de vergunning.

2.3 Conclusie

Het belang van de bescherming van het milieu verzet zich niet tegen het intrekken van de vergunning voor de LBG-tank- en de propaaninstallatie.