




Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

PPG Coatings B.V.

Postbus 8
4000 AA TIEL

Datum
17 september 2019

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z19.101012.02 /
D190529524

Contactpersoon

Onderwerp
Goedkeuring
Uitgangspuntendocument
Gebouw 50, Tankenpark 51/52, Laad- en
losplaats
Plan van aanpak aanpassen Product- en
bluswateropvang tankenpark 14, 51 en 52

Datum uw brief

Telefoonnummer

Adres
Papesteeg 95 te Tiel

Op 29 juli 2019 hebben wij van u het aangepaste uitgangspuntendocument (UPD) ontvangen van:

- Gebouw 50, Tankenpark 51/52, Laad- en losplaats 53 d.d. 23-07-2019 (Incendio met nr. 02603-03-upd-01v1.2).

Tevens heeft u een plan van aanpak ingediend voor het aanpassen van de product- en bluswateropvang tankenpark 14, 51 en 52:

- Product- en bluswateropvang tankenpark 14, 51 en 52 PPG Coatings B.V. Tiel, juli 2019.

In het UPD zijn uitgangspunten van het Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblus-systeem (VBB-systeem) van Tankenpark 51/52 en losplaats 53 beschreven. De rapportages zijn door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (d.d. 28 augustus 2019, kenmerk Z/VRGZ/19021654) en ons (namens het bevoegd gezag) beoordeeld.

De beoordeling van het UPD heeft plaatsgevonden aan de hand van de beschreven uitgangspunten die staan vermeld in de PGS 31: "Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties" versie 1.0 2018) (verder PGS31: 2018), aangezien deze PGS de beste beschikbare techniek geeft.

In voorschrift 8.8.7 staat dat u binnen anderhalf jaar nadat de vergunning in werking is getreden een plan van aanpak moet indienen op welke wijze en binnen welke termijn voldoende product- en bluswateropvang is gerealiseerd. Met het indienen van het plan van aanpak is invulling gegeven aan voorschrift 8.8.7.

Overwegingen

Uitgangspuntendocument

Uit het UPD blijkt dat het doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) van het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is. Verder is de sprinkler uitgevoerd conform de normen die gelden voor de werkelijke situatie.

Opvang product- en bluswater

In de voorschriften van de vigerende vergunning d.d. 17 juni 2017 (kenmerk: W.Z14.005676.02) is vermeld dat een enkelwandige tank moet zijn omgeven door een opvangvoorziening met een inhoud van minimaal 110% van de inhoud van de tank. De opvangvoorziening dient ook nog 10 % van de inhoud van de overige tanks te kunnen bevatten.(8.2.2) Tevens dient rekening gehouden te worden met de opvang van het koelwater. Uitgangspunt hierbij is dat de capaciteit van de opvangvoorziening voldoende moet zijn om - naast de hoeveelheid benodigde productopvang - gedurende 60 minuten koelwater op te vangen (8.8.6).

Na uitvoering van de maatregelen in het plan van aanpak is voldaan aan voorschriften 8.8.2 en 8.8.6 van de vigerende vergunning. Wij kunnen instemmen dat uiterlijk 1 april 2021 de in het plan van aanpak beschreven maatregelen zijn getroffen.

Conclusie

Gezien dat uit het UPD blijkt dat het doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) van het aanwezige VBB-systeem voldoende geborgd is, kan het UPD van Tankenpark 51/52, Laad- en losplaats 53 d.d. 23-07-2019 (Incendio met nr. 02603-03-upd-01v1.2) en het inspectierapport nr. 01027-SPR-0-50-51-52-53-IN2019-01 met "Ja-conclusie" worden goedgekeurd.

Verder blijkt uit het plan van aanpak dat, na uitvoering van het de in het plan van aanpak beschreven maatregelen, voldaan wordt aan de huidige vergunningsvoorschriften en huidige versie van de PGS 31 t.a.v. product- en bluswateropvang welke specifiek zijn gericht op tankinstallaties met stationaire koel- of blusinstallatie in tankputten.

Besluit

Wij besluiten de door PPG Coatings B.V. voorgelegde documenten (UPD "Gebouw 50, Tankenpark 51/52, Laad- en losplaats 53" d.d. 23-07-2019 (Incendio met nr. 02603-03-upd-01v1.2) en het plan van aanpak "Product- en bluswateropvang tankenpark 14, 51 en 52 PPG Coatings B.V. Tiel" (juli 2019)) goed te keuren.

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is de aangegeven wie en waar bezwaar kan worden gemaakt.

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z19.101012.02. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlage:

- 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening'

BIJLAGE

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.