



W.Z19.104260.01 / D190662164

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Wij hebben op 29 april 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van FrieslandCampina Butter & Milkpowder Lochem voor het aanpassen van vluchtroutes en het realiseren van een sprinklervoorziening (fase 1) op het perceel kadastraal bekend

gemeente Lochem

sectie A

nrs. 1547, 1548, 1858, 2021,
2022, 2023, 2040, 2149 en
2200

plaatselijk bekend als Kanaalstraat 4 te Lochem.

Het is de bedoeling om een deel van de boterfabriek en de melkpoederfabriek te voorzien van een sprinklerinstallatie en dit gesprinklerde deel als brandcompartiment uit te voeren. Daarnaast worden in beide fabrieksdelen technische ruimten als brandcompartiment uitgevoerd en worden de vluchtroutes aangepast, ook buiten gesprinklerd gebied.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z19.104260.01.

Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, artikel 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de omgevingsvergunning te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit: "Bouwen van een bouwwerk".

Inhoudelijke beoordeling

Wettelijke grondslag

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk moet worden geweigerd indien er niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 2.10 lid 1 Wabo.

In gevallen als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder c Wabo (kortgezegd, de activiteit is in strijd met het bestemmingsplan of andere planologische regelgeving) wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning mede aangemerkt als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo en wordt de omgevingsvergunning slechts geweigerd indien vergunningverlening met toepassing van artikel 2.12 Wabo niet mogelijk is.

Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de in artikel 2.10 lid 1 Wabo genoemde toetsingscriteria.

Bouwbesluit

Artikel 2.10, lid 1, sub a Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet.

Gelijkwaardigheid

Ten aanzien van de aangevraagde brandcompartimentering is sprake van een strijdigheid met artikel 2.87 van het Bouwbesluit 2012, omdat de brandcompartimenten groter zijn dan 3000m². In dit geval kan echter toch vergunning worden verleend omdat conform artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 is aangetoond dat door het aanbrengen van een sprinklerinstallatie minstens in eenzelfde mate van (brand)veiligheid wordt voorzien.

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bouwverordening

Artikel 2.10, lid 1, sub b Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar ons oordeel niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet.

Er is getoetst aan de Bouwverordening voor de gemeente Lochem (hierna: Bouwverordening).

Met de ingediende stukken is aannemelijk gemaakt dat het plan voldoet aan de voorschriften van de Bouwverordening noemen. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Bestemmingsplan

Artikel 2.10, lid 1, sub c Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

Aan de hand van de ingediende stukken is het plan getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen "Bedrijventerrein Goorseweg e.o." en het "Paraplubestemmingsplan Archeologie". Er zijn geen strijdigheden geconstateerd. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Redelijke eisen van welstand

Artikel 2.10, lid 1, sub d Wabo: De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk, dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij wij van oordeel zijn dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend.

Uw plan is op 6 juni 2019 door de welstandscommissie van de gemeente Lochem beoordeeld op redelijke eisen van welstand op basis van de "nota welstand en welstandsvrije gebieden".

Het oordeel van de commissie is dat het plan niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over, omdat wij geen reden zien om hiervan af te wijken. Hierdoor hebben wij (op dit punt) geen reden om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Conclusie met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk ziet op het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 a Wabo):

Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.

Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

Constructie

Tenminste 3 weken vóór aanvang van de bouwwerkzaamheden moet u ter goedkeuring bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen de volgende gegevens indienen:

Fundering op palen:

Palenplan, waarop aangegeven:

- rapportnummer geotechnisch rapport;
- plaats van de sondeerpunten;
- paallocaties met maatvoering;
- de rekenwaarden van de paalbelastingen;
- paalpuntniveaus en het bouwpeil in m+ NAP;
- type en afmetingen van funderingspalen;
- paalkopdetail met aansluiting op de fundering

Bij in grond gevormde palen:

- Een rapportage van de akoestische doormetingen van de palen (uitgangspunt: 100% van de palen worden doorgemeten);
- opgave hoeveelheden grout per paal, leveringsbonnen grout (inclusief het toegepaste cementgehalte van de betonspecie);
- opgave paalwapening, kopwapening, beugels en/of centrale staaf

Wapening:

Wapeningsberekeningen en-tekeningen van in het werk gestorte of prefab funderingsbalken, -stroken, -poeren en -palen en betonconstructies

Stabiliteit:

Nadere detaillering van de stabiliteit van het bouwwerk, inclusief noodzakelijke bijlegwapening, verankeringen, ankerkrachten, etc

Detaillering:

Detailberekeningen en – tekeningen van staal-, hout-, steen- en glasconstructies en de verbindingen en verankeringen van deze constructies

Brandwerendheid:

Berekening van de brandwerendheid van beton-, staal-, steen-, hout- en glasconstructies

Overig:

Tekeningen en berekeningen ten behoeve van de constructieve aanpassingen voor de realisatie van vluchtroutes, waaronder trappen en bijbehorende constructieve voorzieningen

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat goedkeuring door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

Brandveiligheid

In het kader van de brandveiligheid dient het volgende in acht te worden genomen:

Algemeen:

- Een beschrijving van het toezichtsarrangement ten behoeve van de inspectie van de sprinklerinstallatie, de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie en de brandcompartimentering dient ter goedkeuring aan de ODRN te worden overlegd.
- Een ontruimingsplan dient ter goedkeuring aan de ODRN te worden overgelegd.

Sprinkler:

- Een inspectieschema brandbeveiliging detailontwerp dient ter goedkeuring aan de ODRN te worden overlegd.
- Een inspectiecertificaat op grond van het CCV-schema vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen dient bij ingebruikname en bij de jaarlijkse controle van de sprinklerinstallatie aan de ODRN te worden overlegd. Tevens dient de sprinkler op de Meldkamer Oost Nederland (MON) binnen te komen als sprinkler alarm.

Brandcompartimentering:

- Nadere gegevens met betrekking tot de aan te brengen 60 minuten wbdbo, 30 minuten wbdbo en 20 minuten wbdbo brandscheidingen, zowel horizontaal als verticaal, alsmede de bijbehorende schachten, doorvoeren, leidingen en kanalen.
- een verantwoording van de draagconstructie van de ruimten gelegen ten noorden van het gespreinklerde pakhuis van de melkpoederfabriek (60 minuten brandwerend met betrekking tot bezwijken)
- Gegevens met betrekking tot de voorzieningen ter voorkoming van brandoverslag tussen de gespreinklerde ruimten van de melkpoederfabriek ter plaatse van de erfgrans met het naastgelegen bedrijfspand (wbdbo 60 minuten).
- Gegevens van de 60 minuten wbdbo schuif- en/of hefdeuren tussen de gespreinklerde ruimten en de aangrenzende luifels.

Installaties:

- PvE van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van de gespreinklerde gebieden en de vereiste aanpassingen aan de in het gehele gebouw aanwezige brandmeldinstallatie, dient overlegd te worden aan de ODRN. Ook dient jaarlijks het inspectiecertificaat van de brandmeldinstallatie, sprinklerinstallatie die een doormelding hebben naar de Meldkamer Oost Nederland (MON) overlegd te worden aan de ODRN. Installaties die geen doormelding hebben naar de MON hoeven geen certificaat maar moeten voldoen aan de NEN 2654-1 (artikel 6.20 lid 7 Bouwbesluit 2012).

Er mag pas met de bouwwerkzaamheden worden gestart nadat goedkeuring door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is afgegeven.

Overig (sprinklerleiding in openbaar gebied)

Ten behoeve van de aan te leggen sprinklerinstallatie is het noodzakelijk een ondergrondse sprinklerleiding aan te leggen, die deels over het terrein van derden (in dit geval de gemeente Lochem en Rijkswaterstaat) loopt. U dient van beide instanties een goedkeuring te verkrijgen alvorens tot de aanleg van deze leiding kan worden overgegaan. De gemeente Lochem heeft aangegeven dat u hiervoor in contact kunt treden met de heer Kranenburg (tel. 0573 – 289 222).

Uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen

Het uitzetten van de rooilijnen of bebouwingsgrenzen moet door of namens de Omgevingsdienst Regio Nijmegen gedaan worden. Het verzoek daartoe moet u tenminste 10 werkdagen vóór de gewenste datum van uitzetten indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via bouwinspecties@odrn.nl en onder vermelding van ons kenmerk. In het verzoek kunt u aangeven in eigen beheer (of door de aannemer) de bouw uit te zetten. In dat geval zal de Omgevingsdienst dit achteraf controleren. Indien u de bouw gaat uitvoeren voordat deze controle is gedaan, is dit geheel voor eigen risico. Tevens verzoeken wij u de autocadbestanden van de plattegronden bij het verzoek tot uitzetten mee te sturen. De landmeter gebruikt deze gegevens ter voorbereiding van het uitzetten.

Vaststellen peilmaat

Voor het vaststellen van de peilmaat (=bovenkant begane grondvloer) moet u een voorstel ter goedkeuring indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. In het voorstel moeten tevens zijn aangegeven: de peilmaten van de belendende bebouwing, van het aansluitende terrein en van de aansluitende openbare ruimte of openbare weg (kruin van de weg). In geval van een geaccidenteerde omgeving zijn meerdere peilmaten nodig. De peilmaten dienen in meters ten opzichte van NAP aangeduid te worden.

Kwaliteitsverklaringen

Voor start bouw van de belangrijkste bouwmaterialen en/of bouwdelen de kwaliteitsverklaringen indienen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Een en ander conform paragraaf 1.3 van het Bouwbesluit 2012.

Algemene opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit de volgende opmerkingen:

- De houder van de vergunning is verplicht deze op eerste vordering van een ambtelijk toezichthouder ter inzage te geven aan deze ambtenaar.
- De omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het project uitvoert. Als iemand anders gebruik gaat maken van de vergunning dan moet de vergunninghouder dat tenminste een maand voordien aan ons melden onder vermelding van de volgende gegevens (art. 2.25 Wabo en artikel 4.8 van het Besluit Omgevingsrecht):
 - a) zijn naam en adres;
 - b) de omgevingsvergunning (registratienummer);
 - c) de naam, het adres en het telefoonnummer van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - d) een contactpersoon van degene die gebruik gaat maken van de vergunning;
 - e) het beoogde tijdstip dat de vergunning zal gaan gelden voor die ander.

Bouwbesluit 2012

In paragraaf 1.6 van het Bouwbesluit 2012 staan verplichtingen die tijdens de bouwwerkzaamheden, bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk moeten worden nagekomen.

In afdeling 8.1 van het Bouwbesluit 2012 staan voorschriften omtrent het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Het gaat om de volgende verplichtingen:

Artikel 1.23: Aanwezigheid bescheiden

Tijdens het bouwen zijn, voor zover van toepassing, de volgende bescheiden of een afschrift daarvan op het terrein aanwezig:

- a. vergunning voor het bouwen;
- b. bouwveiligheidsplan;
- c. afschrift van een besluit ingevolge artikel 13, 13a, of 14 van de Woningwet, dan wel een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang dan wel last onder dwangsom, en
- d. overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen.

Artikel 1.24: Het uitzetten van de bebouwingsgrenzen

Met het bouwen van een bouwwerk waarvoor vergunning is verleend wordt, onverminderd de voorwaarden bij de vergunning, niet begonnen voordat voor zover nodig door of namens het bevoegd gezag:

- a. de rooilijnen of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet, en
- b. het straatpeil is uitgezet.

Artikel 1.25: Mededeling aanvang en beëindiging bouwwerkzaamheden

1. Het bevoegd gezag wordt ten minste twee werkdagen voor de feitelijke aanvang van bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend door de houder van die vergunning schriftelijk van de aanvang van die werkzaamheden, met inbegrip van ontgravingswerkzaamheden, in kennis gesteld.
2. Het bevoegd gezag wordt uiterlijk op de eerste werkdag na de dag van beëindiging van de bouwwerkzaamheden waarvoor een vergunning voor het bouwen is verleend, door de houder van die vergunning schriftelijk van de beëindiging van die werkzaamheden in kennis gesteld.
3. Een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, wordt niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 8.1: Aansturingsartikel het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden

De uitvoering van bouw- en sloopwerkzaamheden is zodanig dat voor de omgeving een onveilige situatie of voor de gezondheid of bruikbaarheid nadelige hinder zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Artikel 8.2: Veiligheid in de omgeving

Bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden worden maatregelen getroffen ter voorkoming van:

- a. letsel van personen op een aangrenzend perceel of een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen;
- b. letsel van personen die het bouwterrein onbevoegd betreden, en;
- c. beschadiging of belemmering van wegen, van in de weg gelegen werken en van andere al dan niet roerende zaken op een aangrenzend perceel of op een aan het bouwterrein grenzende openbare weg, openbaar water of openbaar groen.

Gebruiksmelding voor de activiteit "Bouwwerk brandveilig gebruiken"

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is het verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken. De gebruiksmelding moet tenminste 4 weken vóór de voorgenomen aanvang van het gebruik schriftelijk worden ingediend bij het bevoegd gezag. Dit moet u doen via het Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl).

Publicatie

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen , via de link Zoeken in bekendmakingen.

Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze omgevingsvergunning.

Procedure

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

Bezwaarmogelijkheid

Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief moet duidelijk "bezwaarschrift" vermeld worden.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/provincieloket onder "Bezwaar en beroep"). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Individuele burgers kunnen het verzoek ook digitaal indienen via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/> (onder "Digitaal procederen - Rechtbanken sector bestuursrecht"). Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Advocaten en gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie kunnen hier geen gebruik van maken.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de rechtbank (telefoonnummer: 088 - 361 20 00).

Inwerkingtreding

In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een omgevingsvergunning in werking treedt, en er dus een begin kan worden gemaakt met de realisatie van een project, kan van geval tot geval verschillen.

Ten aanzien van deze verleende omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking (art. 6.1 lid 1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Leges

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een acceptgiro toegezonden, waarmee de leges kunnen worden overgemaakt. Hierop staat ook vermeld op welke manier hiertegen bezwaar gemaakt kan worden.

Nijmegen, 19 november 2019,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

, Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlagen:

- Dossierlijst

DOSSIERLIJST

(aangemaakt op: 15-11-2019)

Betreft dossier:

W.Z19.104260.01

Kanaalstraat 4 te Lochem - Brandveiligheid fase 1 aanpassen vluchtroutes
sprinklervoorziening

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D190270804	29/04/2019	Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN
D190452885	31/07/2019	3166-L-CR160-160 Situatietekening
D190270757	29/04/2019	3166-L-CR161 plattegronden en doorsnede sprinklergebouw en sprinklertank
D190270758	29/04/2019	3166-L-CR162 gevelaanzichten bestaand Boterfabriek
D190270760	29/04/2019	3166-L-CR163 gevelaanzichten nieuw sprinklergebouw en sprinklertank
D190270789	29/04/2019	4163-L-CR160 gevels bestaand Poederfabriek
D190270790	29/04/2019	4163-L-CR161 gevels nieuw Poederfabriek
D190270798	29/04/2019	3166-L-CR153 Nivo kelder plattegrond bestaand Boterfabriek
D190270796	29/04/2019	3166-L-CR150 Nivo 0 plattegrond bestaand Boterfabriek
D190270797	29/04/2019	3166-L-CR151 Nivo 1 plattegrond bestaand Boterfabriek
D190270778	29/04/2019	4163-L-CR158 plattegrond Nivo kelder bestaand Poederfabriek
D190270770	29/04/2019	4163-L-CR150 plattegrond bestaand Nivo 0 Poederfabriek
D190270771	29/04/2019	4163-L-CR151 plattegrond bestaand Nivo 1 Poederfabriek
D190270773	29/04/2019	4163-L-CR153 plattegrond Nivo 3 bestaand Poederfabriek
D190270775	29/04/2019	4163-L-CR154 plattegrond Nivo 4 bestaand Poederfabriek
D190270776	29/04/2019	4163-L-CR155 plattegrond Nivo 5 bestaand Poederfabriek
D190270777	29/04/2019	4163-L-CR156 plattegrond Nivo 6 fragment Poederfabriek bestaand
D190452890	31/07/2019	3166-L-CR103 Nivo kelder a boterfabriek nieuwe toestand
D190574465	02/10/2019	3166-L-CR100d Nivo 0 Boterfabriek
D190519939	03/09/2019	Plattegrond boterfabriek nieuw nivo 1
D190378220	25/06/2019	3166-L-CR104 Doorsnede-A Boterfabriek nieuwe toestand
D190270801	29/04/2019	3166-L-002 dakaanzicht plattegrond nieuwe toestand boterfabriek samenstelling dak
D190452897	31/07/2019	4163-L-CR108 Nivo kelder a poederfabriek nieuwe toestand
D190519942	03/09/2019	Plattegrond poederfabriek nieuw nivo 0
D190452893	31/07/2019	4163-L-CR101 Nivo 1 a Poederfabriek
D190452894	31/07/2019	4163-L-CR102 Nivo 2 a Poederfabriek Nieuwe toestand
D190270764	29/04/2019	4163-L-CR103 plattegrond Nivo 3 Poederfabriek nieuwe toestand
D190452895	31/07/2019	4163-L-CR104 Nivo 4 a Poederfabriek nieuwe toestand

D190270766	29/04/2019	4163-L-CR105 plattegrond Nivo 5 Poederfabriek nieuwe toestand
D190270767	29/04/2019	4163-L-CR106 plattegrond Nivo 6 Poederfabriek nieuwe toestand
D190270802	29/04/2019	4163-L-001 plattegrond nieuw nivo 1 poederfabriek afwerking platte daken
D190270803	29/04/2019	4163-L-004 plattegrond nivo 4 nieuwe toestand poederfabriek samenstelling plat dak
D190270784	29/04/2019	4163-L-CR180 plattegrond nieuw Nivo 0 Poederfabriek fragment
D190270785	29/04/2019	4163-L-CR181 plattegronden nivo 1 nieuw Poederfabriek fragment
D190270769	29/04/2019	4163-L-CR109 plattegrond Nivo 1 fragment poederfabriek
D190270779	29/04/2019	4163-L-CR159 plattegrond Nivo 1 bestaand fragment Poederfabriek
D190270786	29/04/2019	4163-L-CR182 plattegrond nieuw nivo 2 Poederfabriek fragment
D190270788	29/04/2019	4163-L-CR183 plattegrond nieuw nivo 3 fragment Poederfabriek
D190270787	29/04/2019	4163-L-CR186 plattegrond nieuw nivo 6 fragment Poederfabriek
D190270780	29/04/2019	4163-L-CR170 plattegronden bestaand
D190270781	29/04/2019	4163-L-CR171 plattegronden doorsneden nieuw fragment Poederfabriek
D190270782	29/04/2019	4163-L-CR172 plattegronden doorsneden bestaand
D190270783	29/04/2019	4163-L-CR173 plattegronden doorsneden nieuw trappenhuis TD Poederfabriek
D190452899	31/07/2019	4163-L-CR130 principe detail MCC-CR130
D190270752	29/04/2019	Geotechnisch onderzoek
D190270753	29/04/2019	18112-CR-CS Constructierapport B-1A
D190270754	29/04/2019	18112-CR-CS Constructierapport BB-1A
D190270751	29/04/2019	Funderingsadvies
D190270791	29/04/2019	18112-CR-CS Constructierapport B-1B
D190270750	29/04/2019	kleurenmateriaalstaat
D190574463	02/10/2019	180243 UPD FrieslandCampina Butter Milkpowder Lochem versie 2.3
D190519944	03/09/2019	Overzicht vluchtroute
D190452884	31/07/2019	18.112-CR-OLO Memo sprinklerleiding 2019-07-26
D190574464	02/10/2019	18.112-CR-OLO reactie aanpassingsverzoek 2019-10-01