



D200342067



## Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Wij hebben op 17 maart 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig gebruik van verpleeggebouw C - M658 - voor noodopvang in verband met het corona-virus op het perceel,

kadastraal bekend,

gemeente Hatert

sectie B

nummer 5566

plaatselijk bekend,

Phillips van Leydenlaan 15 Nijmegen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z20.102347.01.

### Besluit

Wij besluiten, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag voor een omgevingsvergunning geheel te verlenen.

Het verlenen van de omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit 'het brandveilig in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk' (artikel 2.1, lid 1, sub d Wabo)

### Inhoudelijke overwegingen

De inhoudelijke motivering van ons besluit is, per activiteit, verderop in dit besluit opgenomen (in een bijlage).

### Voorschriften

Aan de omgevingsvergunning hebben wij voorschriften (voorwaarden) verbonden, die verderop in dit besluit zijn opgenomen (in een bijlage). Deze voorschriften moeten volledig worden nagekomen.

### Opmerkingen

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning hebben wij opmerkingen die relevant zijn bij de realisatie van het plan. Deze opmerkingen zijn verderop in dit besluit opgenomen (in een bijlage).

### Publicatie besluit

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

### Gewaarmerkte stukken en bijlagen

Wij merken op dat alle bijlagen en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van deze verleende omgevingsvergunning.

### Procedure

Op de aanvraag voor een omgevingsvergunning is de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toegepast.

### Publicatie

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door Provincie Gelderland op de landelijke website [overheid.nl](http://overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen) via de link Zoeken in bekendmakingen.

### Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/digitaaloket](http://www.gelderland.nl/digitaaloket)). Deze informatie is vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation" en is op te vragen bij het Provinciaaloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Belanghebbenden die er een spoedeisend belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, kunnen om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem. Het postadres van de rechtbank is: Rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Een dergelijk verzoek, gericht aan de voorzieningenrechter, dat u pas kunt indienen nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, dient eveneens de bovenstaande gegevens te bevatten. Bij het verzoek moet een afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.

De rechter beoordeelt het verzoek en doet vervolgens uitspraak.

Het verzoek kan ook digitaal worden ingediend via het digitaal loket op <http://loket.rechtspraak.nl/>. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van DigiD.

Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Rechtbank (telefoonnummer: 088 – 361 20 00).

### Inwerkingtreding

In hoofdstuk 6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de datum van inwerkingtreding van omgevingsvergunningen geregeld. De datum waarop een omgevingsvergunning in werking treedt, en er dus een begin kan worden gemaakt met de realisatie van een project, kan van geval tot geval verschillen.

Ten aanzien van deze omgevingsvergunning geldt dat hij in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking (art. 6.1 lid 1 Wabo).

Nijmegen, 19 maart 2020

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen  
*Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.*

Bijlagen:

- Inhoudelijke beoordeling activiteit "WABO: Brandveilig gebruik van bouwwerken":
- Dossierlijst

Bijlage 1:

## **Activiteit "Brandveilig gebruik bouwwerk".**

### **Inhoudelijke beoordeling**

#### Wettelijke grondslag

Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover die geheel of gedeeltelijk toeziet op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk, met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregelen van bestuur aangewezen categorieën gevallen, moet worden geweigerd, indien de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk niet voldoende verzekerd is; artikel 2.13 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub d van de Wabo, in samenhang met artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht, is voor de betreffende activiteit een omgevingsvergunning vereist.

#### Inhoudelijke beoordeling

Bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag zijn de navolgende wettelijke regels betrokken:

- A. Bouwverordening van de gemeente Nijmegen;
- e. Bouwbesluit 2012.

Gelet op de gegevens en bescheiden en toetsing daarvan aan de voornoemde wettelijke regels, is er geen weigeringsgrond zoals deze staat verwoord in artikel 2.13 van de Wabo aanwezig en is de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik van het bouwwerk voldoende verzekerd.

**Conclusie met betrekking tot de aanvraag omgevingsvergunning voor zover deze geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij algemene maatregelen van bestuur aangewezen categorieën gevallen (art. 2.1 lid 1 sub d Wabo):**

**Gelet op wat wij hiervoor hebben gezegd, is er geen reden om de omgevingsvergunning ten aanzien van deze activiteit te weigeren.**

#### Voorschriften

Wij verbinden ten aanzien van deze activiteit de volgende voorschriften aan de omgevingsvergunning (artikel 2.22 Wabo), welke volledig moeten worden nagekomen:

- Het bouwwerk moet brandveilig worden gebruikt. Voldaan moet zijn aan het hierover gestelde in de artikelen van hoofdstuk 1, 2, 6, 7 en 9 van het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot brandveilig gebruik. In het bijzonder wordt op het volgende gewezen;
- *Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, artikel 6.20 Brandmeldinstallatie*; Het gehele gebouw moet zijn voorzien van een brandmeldinstallatie met een volledige bewaking welke voldoet aan de NEN 2535. Deze brandmeldinstallatie zal een directe doormelding hebben met de Regionale Alarm Centrale van de brandweer. De brandmeldinstallatie moet gecertificeerd zijn.

De vergunninghouder moet er doorlopend op toezien dat onder andere voldaan is aan de volgende voorschriften:

#### *Restrisico brandgevaar ontwikkeling van brand en veilig vluchten bij brand*

Artikelen 7.10 en 7.16 Bouwbesluit 2012 : Onverminderd het bij of krachtens dit besluit bepaalde is het verboden in, op, aan of nabij een bouwwerk voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten, werktuigen, middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken waardoor:

- a. brandgevaar wordt veroorzaakt, of;
- b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
- c. melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
- d. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, of;

e. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd.

Op grond hiervan moeten onder andere:

- vluchtwegen/-routes en -deuren en (nood)uitgangen bij aanwezigheid van personen volledig bruikbaar zijn voor ontvluchting en daarom zijn vrijgehouden van obstakels, begroeiing en brandbare materialen;
- aanwezige asbakken en afvalbakken en papierbakken vervaardigd zijn van onbrandbaar materiaal met zelfdovende deksel;
- vluchtrouteaanduidingen goed zichtbaar zijn en functioneren;
- noodverlichtingen functioneren.

#### *Deuren in vluchtroutes*

- Artikel 7.12 Bouwbesluit 2012 : Een deur op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend gesloten indien die deur tijdens het vluchten, zonder gebruik te moeten maken van een sleutel onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend.
- Artikel 6.25 Bouwbesluit 2012:
  - Een deur waarop bij het vluchten meer dan 100 personen zijn aangewezen kan worden geopend door:
    - a. een lichte druk tegen de deur, of
    - b. een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125.
  - Een automatisch werkende deur en een voorziening voor toegangs- of uitgangscntrole in een vluchtroute mogen het vluchten niet belemmeren.
  - Aan de aan de buitenlucht grenzende zijde van een nooddeur is het opschrift «nooddeur vrijhouden» aangebracht. Dit opschrift voldoet aan de eisen voor aanvullende tekens in NEN 3011.

#### *Zelfsluitendheid deuren in brand-/ rookwerende scheidingen*

Artikel 7.3 Bouwbesluit 2012 : Een zelfsluitend constructieonderdeel als bedoeld in artikel 6.26, eerste lid, mag niet in geopende stand zijn vastgezet tenzij het constructieonderdeel bij brand en bij rook door brand automatisch wordt losgelaten.

Op grond hiervan is het tijdelijk in openstand vastzetten middels keggen of haakjes verboden. De deuren moeten automatisch sluiten bij brandmelding vanuit de brandmeldinstallatie of vanuit aan weerszijden van de deur geplaatste rookmelders, geplaatst conform bijlage C van NEN 2535, uitgave 2009.

#### *Brandveiligheid inrichtingselementen*

Artikel 7.5 Bouwbesluit 2012 : In een voor publiek toegankelijke ruimte opgestelde stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen zijn brandveilig.

Hieraan is in ieder geval voldaan indien een naar de lucht gekeerd onderdeel van het inrichtingselement:

- a. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
- b. voldoet aan brandklasse A1, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
- c. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan brandklasse D, als bedoeld in NEN-EN 13501-1;
- d. een dikte heeft van ten minste 3,5 mm, en voldoet aan klasse 4 als bedoeld in NEN 6065, of;
- e. een dikte heeft van minder dan 3,5 mm en over de volle oppervlakte is verlijmd met een onderdeel als bedoeld onder c of d.

#### *Aankleding ruimten*

Artikel 7.4. Bouwbesluit 2012:

- Aankleding in een besloten ruimte mag geen brandgevaar opleveren. Dit gevaar is niet aanwezig indien de aankleding:
  - a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert;
  - b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
  - c. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1;

- d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9, of;
- e. een navlamduur heeft van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden.
- Voor besloten ruimten voor het verblijven of vluchten van meer dan 50 personen, waar aankleding zich bevindt boven een gedeelte van de vloer waar zich personen kunnen bevinden en waarbij de verticale vrije ruimte tussen de vloer en de aankleding minder dan 2,5 m is (en niet direct op de vloer, trap of hellingbaan is aangebracht) dat de aankleding:
  - a. een ondergeschikte bijdrage aan het brandgevaar levert (o.a. niet leidt tot druppelvorming bij brand);
  - b. onbrandbaar is, bepaald volgens NEN 6064;
  - c. voldoet aan brandklasse A1 als bedoeld in NEN-EN 13501-1 of;
  - d. voldoet aan de eisen voor constructieonderdelen als bedoeld in afdeling 2.9 van het Bouwbesluit 2012.

#### *Ballonnen*

Artikel 7.4 Bouwbesluit 2012: In een besloten ruimte zijn geen met brandbaar gas gevulde ballonnen aanwezig.

#### *Controle, onderhoud en beheer (brandbeveiligings-)installaties en -voorzieningen (zorgplicht)*

Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012: Een bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 aanwezige (brandbeveiligings-)installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:

- a. functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften;
- b. wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd, en;
- c. wordt zodanig gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

In dit kader moet er ook op toegezien worden dat:

- a. de controle, onderhoud en beheer van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie blijvend voldoet aan NEN 2654-1 resp. NEN 2654-2 (zie artikelen 6.20 en 6.23 van het Bouwbesluit 2012);
- b. brandalarmen adequaat worden opgevolgd en het maximum aan ongewenste en onechte brandmeldingen, zoals vastgelegd in het goedgekeurde Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie, niet wordt overschreden (involge artikel 6.20 Bouwbesluit 2012 en artikel 5.9a Regeling Bouwbesluit 2012).  
N.B.: De vergunninghouder is er ook verantwoordelijk voor dat het aantal onechte en ongewenste brandmeldingen binnen een aanvaardbaar niveau, zoals vastgelegd in de prestatie-eis in het goedgekeurde Programma van Eisen;
- c. melders en melder groepen niet zomaar worden uitgeschakeld, tenzij dit is toegestaan vanuit het goedgekeurde Programma van Eisen van de brandmeld-/ontruimingsalarminstallatie en blijvend voldaan wordt aan de prestatie-eis voor systeembeschikbaarheid zoals is vastgelegd in het zojuist genoemde goedgekeurde Programma van Eisen;
- d. draagbare en verrijdbare blusmiddelen eenmaal per twee jaar worden onderhouden en de goede werking wordt beproefd conform NEN 2559:2001 en wijzigingsblad A2:2004 (zie artikel 6.31 (Bouwbesluit 2012) en voorzien zijn van een keuringsticker;
- e. brandslanghaspels ten minste jaarlijks moeten worden onderhouden en op goede werking worden beproefd en voorzien worden van een keuringsticker;
- f. en brandslanghaspel, draagbaar of verrijdbaar blusmiddel duidelijk zichtbaar is opgehangen of gemarkeerd met een pictogram als bedoeld in NEN 3011 (zie artikel 6.33 Bouwbesluit 2012);
- g. de droge blusleiding tenminste eenmaal per vijf jaar wordt gecontroleerd en afgeperst (met water) conform het gestelde in NEN 1594:2006 (zie artikel 6.29 Bouwbesluit 2012);
- h. gebruik en onderhoud rookbeheersinginstallatie : uitgangspunten zoals omschreven in deze vergunning.

Controle en onderhoud van de brandveiligheidsvoorzieningen dient men vast te leggen in een logboek. Tevens dient in het logboek een afschrift van de omgevingsvergunning of gebruiksmelding, het ontruimingsplan en de verslagen van de ontruimingsoefeningen aanwezig te zijn. Het logboek dient te allen tijde direct ter inzage aanwezig te zijn in het pand.

*Doorvoeringen door brand-/rookwerende scheidingen (zorgplicht)*

Artikel 1.16 Bouwbesluit 2012 : Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit besluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

N.B. Voor de beoordeling kan worden uitgegaan van de publicatie "Brandveilige doorvoeringen" van SBR/ISSO, de toepassingsvoorschriften en kwaliteitsverklaringen (testrapporten) van de toegepaste middelen en materialen.

*Brandveiligheidsinstructie- en ontruimingsplan*

- Op grond van artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 is een ontruimingsplan vereist;
- Bij de receptie moet een brandveiligheidsinstructie 'Hoe te handelen bij brand' nabij de telefoons zijn aangebracht;
- In het gebouw moeten op alle bouwlagen ontruimingsplantekeningen zijn opgehangen in de verkeersruimten;
- Ten minste eenmaal per jaar moeten ontruimingsoefeningen worden gehouden en worden vastgelegd in een logboek.

*Opstelplaats brandweervoertuig*

Een opstelplaats voor brandweervoertuigen is over de voorgeschreven hoogte en breedte voor brandweervoertuigen vrijgehouden.

*Aanwezigheid brandgevaarlijke stoffen*

Artikel 7.6 Bouwbesluit 2012 In, op of nabij een bouwwerk is geen brandgevaarlijke stof als bedoeld in tabel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 aanwezig, behoudens die, welke genoemd zijn in de uitzonderingsbepalingen van artikel 7.6 van het Bouwbesluit 2012 en die zijn toegestaan krachtens de Wet Milieubeheer.

Opmerkingen

Wij hebben ten aanzien van deze activiteit geen opmerkingen.

Bijlage 2:

**DOSSIERLIJST**

**Betreft dossier:**

W.Z20.102347.01 - SKU - OLO5028399 - Phillips van Leydenlaan 15  
Nijmegen - brandveilig gebruik van verpleeggebouw C - M658 -  
voor noodopvang in verband met corona-virus

D-nummer	Ontv. datum	Betreft
D200341466	17/03/2020	Aanvraag vergunningaanvraag behandelen WABO ODRN
D200342182	17/03/2020	Wijzigingen Aanvraag OLO 5028399 - aanpassingen aanvraagformulier
D200341465	17/03/2020	M658 GV2004 - gebruiksvergunning 2004 nr. 04.2625
D200341454	17/03/2020	M357-M359 Doorsneden
D200341455	17/03/2020	M357-M359 Doorsnede I en J
D200341456	17/03/2020	M658 00 C-TEK-0021
D200341458	17/03/2020	M658 01 C-TEK-0022 - verdieping 01 - revisie 2020
D200341457	17/03/2020	M658 01 GV2004 - gebruiksvergunning 2004 - nr.04.2625
D200341460	17/03/2020	M658 02 C-TEK-0023
D200341462	17/03/2020	M658 03 C-TEK-0024
D200341463	17/03/2020	M658 04 C-TEK-0025
D200341464	17/03/2020	M658 05 C-TEK-0026
D200341459	17/03/2020	M658 -1 C-TEK-0018
D200341461	17/03/2020	M658 -2 C-TEK-0019