




Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
29 juli 2021

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z21.103793.02 /
D211054427
Datum uw brief

Contactpersoon

Telefoonnummer
024 – 751 7700

Onderwerp
Goedkeuring UPD

Adres
Westervoortsedijk 71 G te Arnhem

Op 16 april 2021 hebben wij van u ontvangen:

- Uitgangspuntendocument Vast opgestelde waterblussystemen (UPD) d.d. 16 april 2021 (kenmerk: I&BBE1814R001F11);

Op 2 juli 2021 hebben wij een herziend document ontvangen:

- Uitgangspuntendocument Vast opgestelde waterblussystemen (UPD) d.d. 2 juli 2021 (kenmerk: I&BBE1814R001F12);

De rapportages zijn door de Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (d.d. 27 juni 2021, kenmerk 2021-002150 en d.d. 15 juli 2021, kenmerk: 2021-004217) en ons beoordeeld.

Besluit

Wij besluiten het door Accsys Technologies B.V. voorgelegde uitgangspuntendocument "Uitgangspuntendocument Vast opgestelde waterblussystemen (UPD) d.d. 2 juli 2021 (kenmerk: I&BBE1814R001F12)" goed te keuren ervan uitgaande dat de indicatieve berekening van de minimaal benodigde hoeveelheid schuimconcentraat als volgt wordt aangepast:

- Bij de indicatieve berekening van de hoeveelheid schuimconcentraat die binnen de inrichting aanwezig moet zijn moet worden uitgegaan van de inhoud van reactorput 4.

Mogelijkheid om bezwaar te maken

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is aangegeven door wie bezwaar kan worden gemaakt en hoe dat moet gebeuren.

Hieronder lichten wij toe hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Overwegingen

Situatie

Het door Royal HaskoningDHV opgestelde uitgangspuntendocument (UPD) brandbeveiliging beschrijft het vast opgestelde waterblusinstallaties (VBB-systeem) en de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie ten behoeve van deel MP4 en MP4 expansion op de site van Accsys Technologies B.V. (Accsys).

Naar aanleiding van wijzigingen binnen de bestaande en nieuw te bouwen productie- en opslagruimten heeft Accsys een nieuw UPD laten opstellen.

Beoordeling

De beoordeling van het UPD heeft plaatsgevonden aan de hand van de beschreven doelstellingen die het VBB-systeem moet kunnen halen, te weten:

- Veilig vluchten;
- Schadebeperking aan mens, milieu en omgeving;
- Beperking uitbreiding van brand (BB2.10) Een snelle uitbreiding van brand wordt voldoende beperkt.

Tevens hebben wij het inspectierapport (d.d. 8 juli 2021, kenmerk: BSO-373015-DSP-DBM-DOA-01-21) van het basis ontwerp ontvangen, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de beoogde doelstelling van het VBB-systeem en de brandmeldinstallatie.

Conclusie

Na beoordeling van de het UPD komen wij tot de conclusie dat vastgestelde uitgangspunten van het VBB-systeem voldoende zijn beschreven. De verwachting is dat het beschreven doel van de installatie wordt gehaald. Een voorwaarde is wel dat voor de indicatieve berekening van de minimaal benodigde hoeveelheid schuimconcentraat uitgegaan moet worden van reactorput 4 en niet van reactorput 3, omdat de oppervlakte van reactor put 4 groter is dan die van 3.

Conclusie

Uit het UPD blijkt dat de beschreven doelen, te weten:

- Veilig vluchten;
- Schadebeperking aan mens, milieu en omgeving;
- Beperking uitbreiding van brand (BB2.10) Een snelle uitbreiding van brand wordt voldoende beperkt.

van het aanwezige VBB-systeem en de brandmeldinstallatie voldoende geborgd is.

Uitgangspuntendocument Vast opgestelde waterblussystemen (UPD) d.d. 2 juli 2021 (kenmerk: I&BBE1814R001F12)

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mevrouw D. Mulder, telefoonnummer: 024 – 751 7771.

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z21.103793.02. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.