



  
Mariënborg 75  
6511 PS Nijmegen  
Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl

Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

Datum  
8 november 2021

Ons kenmerk  
OD50 /  
W.Z20.105564.01 /  
D211260090  
Datum uw brief

Contactpersoon

Telefoonnummer  
024 751 7700

Onderwerp  
Besluit buiten behandeling

Adres  
Kadastraal Aalten sectie L  
perceelnr 847 en 849 ged.

Op 6 juli 2020 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor oprichting van een inrichting voor de opslag en het verwerken van afvalstoffen, een gemeentelijke milieustraat, het op- en overslaan van noviterra, bouwmaterialen, zand en overige grond- en bouwstoffen op de locatie Sondernweg ong. te Aalten.

De aanvraag bestaat uit de volgende activiteiten:

- A. het oprichten van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo);
- B. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo).
- C. het afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, sub c Wabo).

### **Ontbrekende gegevens**

Bij de beoordeling hebben wij geconstateerd dat de aanvraag niet compleet is. In verband hiermee hebben wij u op 19 maart 2021 per brief gevraagd de ontbrekende gegevens in te dienen. Deze gegevens hadden uiterlijk 31 oktober 2021 in ons bezit moeten zijn.

Tot op heden hebben wij deze gegevens niet allemaal ontvangen. In het bijzonder wijzen wij op de ontbrekende gegevens die in bijlage 2 zijn vermeld. Wij benadrukken dat bijlage 2 niet volledig is en verwijzen voor het volledige verzoek naar de brief van 19 maart 2021.

Tevens maken wij u erop attent dat de aanvullende gegevens consequenties kunnen hebben voor de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling en het Besluit m.e.r.-beoordeling dat is genomen op 22 maart 2018. Indien dat het geval is dient u een aanvulling op de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling in te dienen.

### **Besluit buiten behandeling stellen**

Door het ontbreken van deze gegevens kunnen we geen goede beoordeling van de gevraagde activiteiten maken. Wij hebben daarom besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Dit betekent dat u het project niet mag realiseren. Wilt u dit echter wel? Dan moet u hiervoor een nieuwe, complete, aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Dit kunt u doen via [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking (Artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht).

### **Publicatie besluit**

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen.

### **Bezwaarmogelijkheid**

Niet eens met dit besluit? U, maar ook andere belanghebbenden, kunnen hier bezwaar tegen maken. Meer informatie hierover, leest u in bijlage 1.

### **Verschuldigde leges**

Op grond van de legesverordening bent u leges verschuldigd. U krijgt binnenkort een rekening toegezonden, waarmee u de leges kunt overmaken. Hierop staat ook vermeld op welke manier u hier bezwaar tegen kunt maken.

### **Afsluiten procedure**

Omdat wij hebben besloten uw aanvraag niet verder te behandelen, sluiten wij deze procedure af en archiveren wij dit dossier.

### **Heeft u nog vragen?**

Bel of e-mail gerust. De contactgegevens staan boven in deze brief. Vermeld altijd het zaaknummer (W.Z20.105564.01).

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland  
namens deze:

Hoofd afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

#### Bijlagen:

1. Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?
2. Ontbrekende gegevens

### **Bijlage 1: Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?**

Gedurende zes weken, die ingaat op de dag na bekendmaking, kan een belanghebbende een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op de envelop en de brief moet duidelijk "bezwaarschrift" vermeld worden.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl/provincieloket](http://www.gelderland.nl/provincieloket) onder "Bezwaar en beroep"). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

In het bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens vermeld worden:

1. naam en adres (inclusief postcode) van de indiener;
2. de datum;
3. een omschrijving van dit besluit;
4. de gronden (motieven) waarop het bezwaar berust;
5. de handtekening.

## **Bijlage 2: Ontbrekende gegevens**

### Ontbrekende gegevens, activiteit "het oprichten van een milieu-inrichting (artikel 2.1, lid 1, sub e Wabo)"

De volgende gegevens ontbreken:

1. U dient inzicht te geven in het laagfrequent geluid afkomstig van de shredder, puinbreekinstallatie en de zeef. Hiervoor kan het in het kader van de bestemmingsplanprocedure opgestelde rapport bij de aanvraag worden gevoegd. In de aanvullende gegevens verwijst u naar een geluidrapport van 26 januari 2021. Dit rapport ontbreekt in de aanvraag.
2. U heeft niet voor alle BBT-conclusies voor afvalbehandeling beschreven welke best beschikbare technieken Aalbers toepast.
3. Het geurrapport en de aanvullende gegevens bieden onvoldoende inzicht in de geurbelasting die wordt veroorzaakt door de gevraagde activiteiten. Niet alle (potentieel) geurrelevante bronnen zijn kwalitatief en kwantitatief inzichtelijk gemaakt. Een aangepast geurrapport met nieuwe verspreidingsberekeningen ontbreekt.
4. Niet is beschreven op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS (zeer zorgwekkende stoffen) kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het rapport van SGS-Intron 'Inventarisatie ZZS in afval' (13 juni 2018). Indien ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu (waaronder lucht en water) veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.
5. Een volledige NRB-analyse van alle bodembedreigende activiteiten en de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen, ontbreekt.
6. Verontreinigd hemelwater wordt geloosd op de infiltratievijver. Dit hemelwater kan verontreinigd raken door de diverse opslagen van afvalstoffen. Het verontreinigde hemelwater infiltreert in de bodem. Beschreven moet worden:
  - wat de samenstelling (verontreinigingen en gehalte daarvan) is van het hemelwater dat op de vijver wordt geloosd;
  - welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat hemelwater verontreinigd raakt;
  - wat is de capaciteit van afscheiders en geef een onderbouwing van deze capaciteit;
  - wat de gevolgen zijn van de infiltratie van het verontreinigde hemelwater in de bodem.
7. Een nulsituatie-onderzoek van de bodem ontbreekt.

### Ontbrekende gegevens, activiteit "het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1, sub a Wabo)"

8. Van de weegbrug ontbreken gemaatvoerde plattegrondtekening, principedetails/doorsnede, constructietekeningen en -berekeningen.
9. Van het hekwerk ontbreken gemaatvoerde aanzichten en principedetails.
10. Van de keerwanden bestaande uit op het terrein te plaatsen betonblokkenwanden (inclusief fundering) ontbreken gemaatvoerde aanzichten en een constructieve verantwoording.
11. Van de langs de terreingrens te realiseren grondkerende keerwanden ontbreken gemaatvoerde aanzichten en constructieve verantwoording.
12. Voor de shredder, puinbreker en zeefinstallatie geldt dat als deze permanent aanwezig zijn, ook die bouwwerken en de onderliggende fundering omgevingsvergunningplichtig voor de activiteit bouwen zijn. Voor deze installaties ontbreken gemaatvoerde plattegronden, aanzichten, principedetails en een constructieve verantwoording.