



Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
4 mei 2022

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z19.103132.01 /
D220289806

Contactpersoon

Onderwerp
Goedkeuring Uitgangspuntendocument nr.
3349-20-01D – d.d. 8 november 2021.

Datum uw brief

Telefoonnummer
024 – 751 7700

Adres
Bedrijvenpark Twente 243 te Almelo

Op 8 november 2021 hebben wij van u ontvangen:

- het uitgangspuntendocument (UPD) d.d. 8 november 2021 met kenmerk: 3349-20-01D voor uw vestiging Bedrijvenpark Twente 243 te Almelo.
- Toelichting op de door ons eerder gemaakte opmerkingen.

Het UPD beschrijft de uitgangspunten van de aanwezige automatische Vastopgestelde brandbeveiligingssysteem (VBB-systeem) voor de volgende objecten:

- G-5.1: FV (filmverdampers);
- OK-1: GDI (Gefractioneerde Destillatie Installatie);
- OK-3: Verlaadplaats inclusief opslag werkvoorraad IBC's/vaten;
- TP-2 en TP-3: Tankput inclusief pompplaats.

Tevens hebben wij op 14 maart 2022 het inspectierapport d.d. 8 maart 2022 met kenmerk: RUP-18187-CBS-CBM-objecten-01-22 (opgesteld door Bureau Veritas) ontvangen.

De rapportages zijn door de Veiligheidsregio Twente (d.d. 7 april 2022, kenmerk: 2021-D30236) en ons beoordeeld.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Overijssel besluiten:

- de, op 8 november 2021 en 14 maart 2022, door SARPI Netherlands B.V. voorgelegde toetsingsdocumenten goed te keuren;
- de volgende voorwaarden aan dit besluit te verbinden:
 1. Uiterlijk 1 oktober 2022 moet een Programma van Eisen voor de ontruimingsalarminstallatie worden opgesteld waarbij o.a. de afwijkende toonsoort wordt vastgelegd.
 2. Uiterlijk 1 oktober 2022 moeten de aanwezige 230V motorsirenes zijn vervangen door 24V elektronische sirenes met gelijkwaardig geluidsniveau.
 3. Uiterlijk 1 oktober 2022 moeten de verbindingen naar de ontruimingsalarmgevers in rustsituatie worden voorzien van bewaking op draadbreek en kortsluiting. Dit om de betrouwbaarheid van de ontruimingsalarminstallatie te verhogen en te voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de NEN 2575.

Toelichting:

Deze bewaking is alleen mogelijk indien de alarmgevers van het 24V DC type zijn, en kan plaatsvinden door de aanwezige brandmeldinstallatie. Hiervoor dient door het branddetectiebedrijf een schakeling te worden gemaakt waarmee de bekabeling naar de alarmgevers in rust kan worden bewaakt, en in geval van alarm wordt ontkoppeld van de brandmeldcentrale.

4. Voor de ontruimingsalarmgevers moet een separate voeding te worden gebruikt (EN 54-4 goedgekeurd) die is voorzien van een noodstroomvoorziening middels accu's. Storing van deze voeding moet worden gesignaleerd op de brandmeldcentrale.
5. Verbindingen voor de aansturing van de ontruimingsalarmering (tussen brandmeldcentrale en stuurkast moeten voldoen aan de NPR 2576:2018 voor wat betreft functiebehoud. Om functiebehoud te behouden moet de installatie uiterlijk 1 oktober 2022 naar het in het memorandum (NR. 3349-TERREINOAI-BBI-01, d.d. 7 juli 2021) beschreven niveau worden geüpgraded.
6. Uiterlijk 1 oktober 2022 moet op twee locaties met hoog achtergrondgeluidsniveau aanvullend optische alarmering aangebracht zijn.
7. Onderhoud en beheer moet worden uitgevoerd conform NEN 2575.
8. Er mag maximaal één tankwagen gelijktijdig aanwezig zijn op de laad/losplaats.
9. De "live-testen" moeten in afstemming met de Brandweer Twente plaatsvinden.
10. Op welke (technische) wijze het doormelden van brand- en sprinklarmmeldingen naar de meldkamer van brandweer Twente gaat plaatsvinden moet worden afgestemd met de Brandweer Twente.

Mogelijkheid om bezwaar te maken

In de Bijlage 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening' is aangegeven door wie bezwaar kan worden gemaakt en hoe dat moet gebeuren.

Hieronder lichten wij toe hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Overwegingen

Situatie

SARPI Netherlands B.V. (verder: SARPI) accepteert en verwerkt gevaarlijke afvalstoffen op haar locatie in Almelo. Streven is om de afvalstoffen zo veel mogelijk voor hergebruik en nuttige toepassingen geschikt te maken. In het bedrijfsbrandweerrapport is beschreven dat de volgende objecten moeten zijn voorzien van een automatisch vastopgesteld brandbeveiligingssysteem. Ook is beschreven welke scenario's moeten kunnen worden beheerst.

De uitgangspunten van alle VBB-systemen zijn vastgelegd in het uitgangspunt van 8 november 2021 met kenmerk: 3349-20-01D. Het gaat om het VBB-systeem bij de hierna volgende objecten:

- G-5.1: FV (filmverdamer);
- OK-1: GDI (Gefractioneerde Destillatie Installatie);
- OK-3: Verlaadplaats inclusief opslag werkvoorraad IBC's/vaten;
- TP-2 en TP-3: Tankput inclusief pompplaats.

Uit het toetsingsrapport van de inspectie-instelling moet blijken of de doelstelling van het VBB-systeem en de gekozen uitgangspunten met elkaar overeenkomen.

Beoordeling

De inspectie-instelling geeft aan dat de doelstelling van de brandbeveiliging niet wordt gehaald. De afkeur komt doordat de testmethode niet in de NFPA 11 § 12.6.4 is opgenomen. De inspectie-instelling kan niet akkoord gaan, omdat het CCV- inspectieschema PGS hierin niet voorziet. Zij is hiervoor niet geaccrediteerd, maar heeft wel aangegeven dat de testmethode akkoord is. Zodra het bevoegde gezag haar akkoord heeft gegeven kan de testmethode wel worden meegenomen bij inspectie van het VBB-systeem.

De Inspectie-instelling zegt hierover:

"NFPA 11 § 12.6.4 vermeldt dat een listed of goedgekeurde testmethode van de schuimbijmenging, zonder schuimconcentraatverbruik, is toegestaan. Met de ondertekening van dit UPD door de eisende partijen en goedkeuring van de inspectie-instelling wordt hieraan voldaan.

De inspectie instelling gaat akkoord met de voorgestelde beproevingsmethode. Zodra een door het bevoegd gezag ondertekend UPD aan de inspectie instelling wordt overgelegd komt deze opmerking automatisch te vervallen en mag dit inspectie rapport van een positieve conclusie worden voorzien. Inspectie-instelling stelt voor dat wel alle uitgangspunten te inspecteren en dit te beschrijven in haar inspectierapport."

Als wij het UPD goedkeuren kan een "Ja" verklaring worden ondertekend.

Advies veiligheidsregio Twente

De veiligheidsregio geeft aan het UPD onder de volgende voorwaarden goed te keuren:

- SARPI moet invulling geven aan de 7 aanbevelingen uit de GAP-analyse NEN 2575 die betrekking heeft op de ontruimingsalarminstallatie. Deze ontruimingsalarminstallatie (buiten) is namelijk technisch verweven met de brandmeld- en sprinklerinstallatie. De huidige beschrijving in hoofdstuk 5.7 het UPD is nu te vrijblijvend. De aanbevelingen worden overgenomen in dit besluit.
- Benoem in het goedkeuringsbesluit expliciet dat vanuit het UPD een beperking geldt van maximaal één tankwagen gelijktijdig aanwezig op de laad/losplaats. De omgevingsvergunning staat meerdere tankwagens tegelijkertijd toe, dat uitgangspunt is met het UPD achterhaald en niet meer van toepassing.
- SARPI moet in afstemming met Brandweer Twente bepalen welke "live-testen" en generieke eindbeoordelingen, op welke momenten, gaan plaatsvinden. Dit alles in relatie tot hoofdstuk 6.7 van het UPD.

- SARPI moet in afstemming met Brandweer Twente bepalen op welke (technische) wijze het doormelden van brand- en sprinklermeldingen naar de meldkamer van brandweer Twente plaatsvindt. Dit overeenkomstig met de uitgangspunten in hoofdstuk 5.4, onderdeel 8.4.

Conclusie

Aangetoond is dat de aanwezige VBB-systemen voor de objecten:

- G-5.1: FV (filmverdampers);
- OK-1: GDI (Gefractioneerde Destillatie Installatie);
- OK-3: Verlaadplaats inclusief opslag werkvoorraad IBC's/vaten;
- TP-2 en TP-3: Tankput inclusief pompplaats;

de in het UPD beschreven doelstelling halen, als aan de voorwaarden in dit besluit wordt voldaan.

Conclusie

De beschreven doelstelling uit het opgestelde UPD's wordt gehaald. In het document is beschreven met welke uitgangspunten het VBB-systeem is uitgevoerd.

Vragen

Voor vragen kunt u bellen met de mevrouw D. Mulder bereikbaar op telefoonnummer 024 751 7771.

Wij vragen u om bij uw reactie het zaaknummer W.Z19.103132.01 op te schrijven.

Het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RECHTSBESCHERMING

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Overijssel op de website www.overheid.nl.

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Overijssel, t.a.v. team juridische zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (telefoonnummer 088 361 55 55). Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.