NTL: EM 03FG64

A UTN: 4x25Cu+4x6Cu (GPLKN) 51144
Z NTL: 4x150 AL 03FG64

A UTN: 4x25Cu+4x6Cu (GPLKN) 51144
Z NTL: 4x150 AL 03FG64

NTL: AM 51144

NTL: 4x50 EQ 51144

Best: 4x10Cu+as10 (VD-YMvK-asmb) 51144

A NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
Z NTL: 4x150 AL 03FG64

OTL: 4x10Cu+as10 (VD-YMvK-asmb) 51144

A OTL: 4x16Cu+as16 (YMvK-asmb) _RR 47142
NTL: 4x150 AL 51142
Z NTL: 4x150 AL 03FG64

A NTL: Gestuurde boring 110 PE 100 SDR 11
Z NTL: 4x150 AL 03FG64

A NTL: 4x150 AL 03FG64
Z NTL: 4x150 AL 51142

NTL: 4x150 AL 51142

NTL: VM 51142

NTL: AM _RR 47142

NTV: 4x16Cu+as16 (YMvK-asmb) _RR 47142

NTL: AM 51144

A OTL: 4x16Cu+as16 (YMvK-asmb) _RR 47142
OTL: 4x10Cu+as10 (VD-YMvK-asmb) 51144
Z NTL: 4x150 AL 51142

Otterloseweg

Kolmogorweg

Hoogenweg

Hoogenweg

Hoogenweg

Hoogenweg

2/2

Verklaring E & OV

- Aarde
- LS 230V, 400V of 600V rms
- 3kV, 6kV, 10kV of 20kV
- LS+OV of OVV
- 50kV
- 150kV
- 380kV
- Mantelbuis
- 10kV-, 50kV-, of 150kV-bed.

- LS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- MS (NTL/TVV/IBS/TRL)
- LS/MS/IBS (UTN/BBS/TVL)
- Mantelbuis/Zinker/Persing/Boring
- Telecom
- LS (Bestaand)
- MS (Bestaand)

- NTL/NTP Nieuw te leggen/plaatsen
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Nà te verleggen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen

- MS Station
- MS Station met OV
- LS kast
- LS OV kast
- Mof
- Kabel op rol
- Kwelscherm
- Natsaansluiting
- Krimpslop
- Eindsluiting
- Bestaande lichtmast
- Aarde

5AA Otterloseweg (Defensiebunker) Schaarsbergen LT6, 7 en 8E

Beheerkaart :	
Datum	: 17-1-2020
Status	: Voorbereiding
Schaal	: 1:500
Discipline	: E-LS-Telecom
Blad nr:	2/2
Formaat:	A0
CS nr:	3121456
Regio:	Gelderland ZO - IPG
Case nr:	232125

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: Arnhem
Get. : Yasar Alsan — Datum: 17-07-2020
Wijz. A : Datum: Par.:
Wijz. B : Datum: Par.:
Wijz. C : Datum: Par.:
Engineer : Yasar Alsan — Tel. nr : 06-38740047