



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Dalli-De Klok B.V.
Datum besluit : 25 augustus 2022
Onderwerp : Aanpassen voorschrift brandveiligheid
Gemeente / locatie : Heerde / Kamperweg 1 te Heerde
Zaaknummer : W.Z22.106087.01
Activiteit : Milieu

OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 8 april 2016 hebben Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde per e-mail een verzoek ontvangen van de vergunninghouder om een aanpassing van de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu. Het gaat over de aanpassing van voorschrift 14.11 van de op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verleende revisievergunning 7 maart 2012 met kenmerk 0246201100063.

Voorgenomen besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, tweede lid onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de op 7 maart 2012 verleende omgevingsvergunning gedeeltelijk te wijzigen door voorschrift 14.11 te vervangen door voorschrift 14.11a, zoals opgenomen in het hoofdstuk 'Voorschrift'.

Ondertekening

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING

Inwerkingtreden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Publicatie

Dit besluit wordt digitaal gepubliceerd door de Provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via <https://www.gelderland.nl/besluiten>. Klik op de tekst "Overzicht van de bekendmakingen van provincie Gelderland".

Mogelijkheid van inzien

Het besluit ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 - 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer W.Z22.106087.01 een e-mail naar wabo@odrn.nl.

De eerste dag van de ter inzage legging is 30 augustus 2022.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden en degene die een zienswijze hebben ingediend kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Alleen wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening moet griffierecht worden betaald aan de Rechtbank. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

INHOUDSOPGAVE

1	VOORSCHRIFTEN	1
2	PROCEDURELE ASPECTEN	2
2.1	PROJECTBESCHRIJVING.....	2
2.2	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	2
2.3	VERGUNNINGPLICHT	2
2.4	BEVOEGD GEZAG	2
2.5	PROCEDURE.....	3
2.6	ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING	3
2.7	WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING.....	3
3	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	4
3.1	VERZOEK.....	4
3.2	NORMEN	4
3.3	CONCLUSIE.....	4

1 VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 14.11 van verleende omgevingsvergunning (revisie) van 7 maart 2012 wordt vervangen door de onderstaande voorschriften 14.11a.

14. Laboratorium

Zuurkast

- 14.1a Werkzaamheden waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen moeten in de zuurkast, bij een in werking zijnde afzuiginstallatie, worden uitgevoerd. De uit de zuurkast afgezogen dampen moeten in de buitenlucht worden afgevoerd via een afvoerleiding van onbrandbaar materiaal (brandklasse A1 conform de NEN-EN 13501-01), waarvan de uitmonding moet zijn gelegen op een hoogte van ten minste 1 m bovendaks.

2 PROCEDURELE ASPECTEN

2.1 Projectbeschrijving

Dalli-De Klok B.V. heeft vergunning voor het produceren van wasmiddelen, vaatwasmiddelen en vaatwastabletten. De activiteiten bestaan in hoofdzaak uit het mengen van grondstoffen tot de gewenste samenstelling, het persen tot blokjes en het verpakken van de producten.

2.2 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Vergunning	Datum	Kenmerk	Omschrijving
Revisievergunning	7 maart 2012	Kenmerk 0246201100063 Zaaknr. 146690	Actualiseren van de vergunning en het toepassen van ontschuimingsmiddel
Melding Activiteitenbesluit	9 maart 2012	Kenmerk 0246201200137 Zaaknr. 164645 g3k68pj11n	Opslaan van verpakkingsmateriaal
Omgevingsvergunning bouwen, bestemmingsplan en milieu(neutraal)	27 juni 2013	Kenmerk 0246201300277 Zaaknr. 224702/	Uitbreiden van het magazijn
Melding Activiteitenbesluit	28 september 2017	Kenmerk 0246201600374 Zaaknr. 333540	Installeren klimaatinstallatie (48 kg propaan/R290) en het realiseren van een overkapping van een bestaande losplaats van vloeistoffen
Omgevingsvergunning bouwen, bestemmingsplan en milieu(neutraal)	24 augustus 2017	Kenmerk 0246201700356 Zaaknr. 366037	Verplaatsen van twee PGS 15 containers bestemd voor de opslag van ADR 9 goederen
Omgevingsvergunning milieu(neutraal)	20 juni 2019	W.Z19.103400.01	Verplaatsen ADR 9 opslag
Omgevingsvergunning bouwen en milieu(neutraal)	23 oktober 2019	W.Z19.105329.02	Realiseren van een granuleringsinstallatie voor het verwerken van poeder tot het gewenste korrelgrootte.

2.3 Vergunningplicht

Op grond van categorie 4.4 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is sprake van een vergunningplichtige activiteit:

- onder b: inrichtingen voor het vervaardigen van gevaarlijke stoffen of voor het vervaardigen van verf, lak, drukinkt, lijm, waspoeder of enzymen;
- onder c: inrichtingen voor de opslag van polyesterhars en stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks met een inhoud van meer dan 10 m³.

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 4.1 onder b van de Richtlijn industriële emissies: De fabricage van organisch-chemische producten, zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters en mengsels van esters, acetaten, ethers, peroxiden en epoxyharsen. Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

2.4 Bevoegd gezag

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland is bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 3.3, eerste lid, onder a. van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting.

2.5 Procedure

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

2.6 Zienswijzen op de ontwerpbeschikking

Tussen 15 juni 2016 en 27 juli 2016 heeft het ontwerp bij de gemeente Heerde ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

2.7 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

3 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

3.1 Verzoek

Het verzoek heeft betrekking op het in de vigerende omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu opgenomen voorschrift 14.11. Voorschrift 14.11 beschrijft het volgende:

Werkzaamheden waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen moeten in de zuurkast, bij een in werking zijnde afzuiginstallatie, worden uitgevoerd. De uit de zuurkast afgezogen dampen moeten in de buitenlucht worden afgevoerd via een afvoerleiding van onbrandbaar materiaal (tenminste klasse 4 conform de NEN 6064), waarvan de uitmonding moet zijn gelegen op een hoogte van ten minste 1 m bovendaks.

3.2 Normen

Het verzoek handelt er feitelijk om de genoemde norm NEN 6064 te vervangen door de NEN-EN 13501-01. Volgens het verzoek gaat het bij de NEN 6064 om een beproevingsnorm. Het is geen norm waarin onbrandbare materialen worden genoemd, maar het geeft een methode om onbrandbaarheid te toetsen. De brandbaarheid van materialen wordt tegenwoordig bepaald op grond van de Europese norm NEN-EN 13501-01. Omdat de afvoerkanalen volgens het verzoek inmiddels voldoen aan deze inmiddels gangbare Europese norm, wordt verzocht om voorschrift 14.11 uit de vergunning van 27 april 2012 aan te passen aan deze nieuwe norm.

De NEN-EN 13501-01 is de Europese norm voor classificatie van bouwproducten en eigent zich beter tot opname in het voorschrift. De apparatuur waar voorschrift 14.11 op doelt, is inmiddels vervangen door in de NEN-EN 13501-01 voorgeschreven apparatuur.

3.3 Conclusie

Het voorschrift 14.11 van de omgevingsvergunning van 8 maart 2012 wordt ingetrokken en vervangen door 14.11a.