



  
Mariënborg 75  
6511 PS Nijmegen  
Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl

Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen



Datum  
15 september 2023

Ons kenmerk  
OD50 /  
W.Z23.104295.01 /  
D230852443

Contactpersoon  


Onderwerp  
Goedkeuring UPD d.d. 3 augustus 2023  
(kenmerk AIVN10.0027-001\_Versie 8.4)

Datum uw brief

Telefoonnummer  


Adres  
Van Voordenpark 15 Zaltbommel

Geachte ,

Sachem BV heeft een uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld ten behoeve van de Hi-EX outside air(lichtschuim)installatie en de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie in de inpandig gelegen opslagruimten voor verpakt gevaarlijke stoffen. Het betreft een herziend UPD, omdat er een verandering optreedt in de classificatie van een van de opgeslagen stoffen bij Sachem BV. Getoetst is of uitbreiding van opslag van ADR 4.1 in compartiment 5 met het huidige Vast opgestelde brandblussysteem (VBB-systeem) mogelijk is.

### Besluit

Wij hebben besloten het volgende door Sachem Europe B.V voorgelegde document goed te keuren:

- Uitgangspuntendocument (UPD) Automatische Hi-EX outside air (lichtschuim) installatie (incl. bijlagen), d.d. 3 augustus 2023 (kenmerk: AIVN10.0027-001\_Versie 8.4).

### Overweging

De in deze opslagruimten opgeslagen verpakt gevaarlijke stoffen (ADR geclassificeerd) vallen, conform de vigerende milieuvergunning, onder de werkingssfeer van de PGS 15: "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" versie 1.0, september 2016 (verder: PGS15: 2016).

In het UPD zijn de uitgangspunten beschreven voor het aanwezige Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB-systeem). Uit het UPD blijkt dat voor de meest geschikte installatie is gekozen. Tevens staat in het UPD vermeld dat wordt geïnspecteerd op normconformiteit. Dit is gelijkwaardig aan de nu geldende CCV-INSPECTIESHEMA Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen volgens PGS (UPD-PGS) welke is opgelegd in de PGS15: 2016. Dit is conform de nu vigerende vergunning d.d. 17 juni 2021.

### **Advies**

Het UPD is door de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (d.d. 7 september 2023 (zaaknummer: 2023-006499) beoordeeld. De VRGZ heeft geen bezwaar tegen goedkeuring van dit UPD.

### **Beoordeling**

Uit de ingediende UPD en het bijbehorende Inspectierapport blijkt dat het in het UPD beschreven doel (het detecteren, signaleren, beheersen en blussen van een beginnende brand) van het VBB-systeem voldoende geborgd is.

### **Conclusie**

Er wordt voldaan aan de doelstelling van de PGS15: 2016 (zoals verwoord in de toelichting van voorschrift 4.8.1 PGS15:2016). Daarmee is ook voldaan aan de voorschriften ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen uit de vigerende vergunning d.d. 17 juni 2021.

Uit het ingediende UPD van het aanwezige VBB-systeem blijkt dat het doel (het detecteren, signaleren, beheersen en blussen van een beginnende brand) voldoende geborgd is.

### **Vragen**

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met [REDACTED], telefoonnummer: [REDACTED].

### **Zaaknummer**

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z23.104295.01. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

[REDACTED], Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

*Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.*

## **RECHTSBESCHERMING**

### **INWERKINGTREDEN BESLUIT**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

### **BEKENDMAKING**

Daarnaast wordt dit besluit bekendgemaakt op de website [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl). Daar kunt u via een zoekterm (bijvoorbeeld het adres of het zaaknummer W.Z23.104295.01) bij de bekendmaking komen.

### **MOGELIJKHEID VAN INZIEN**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 - 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

### **BENT U HET NIET EENS MET HET BESLUIT?**

U kunt de provincie Gelderland laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet in bezwaar gaan.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, t.a.v. Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 'Bezwaarschrift' vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer 026 - 359 9999.