



## **OMGEVINGSVERGUNNING**

Aanvrager : Richamp B.V.  
Datum besluit : 3 januari 2023  
Onderwerp : Vergroten van de zwavelzuur voorraad  
Gemeente / locatie : Maasdriel / Oostenbroekweg 7 te Velddriel  
OLO-nummer : 7385055  
Zaaknummer : W.Z22.108605.01  
Activiteit(en) : Milieu (milieuneutrale verandering)

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### I. Onderwerp

Op 9 november 2022 is een milieuneutrale aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Richamp B.V.. Het betreft het vergroten van de zwavelzuur voorraad. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Oostenbroekweg 7 te Velddriel en is geregistreerd onder nummer W.Z22.108605.01.

### II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Richamp B.V. een (omgevings)vergunning te verlenen:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1° oprichten van een inrichting en/of 2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting en/of 3° het in werking hebben van een inrichting). Hierbij worden de voorschriften 9.2.2 en 9.2.3 van de vergunning van 20 mei 2016 met kenmerk 021414477 vervangen door nieuwe voorschriften 9.2.2a en 9.2.3a. Deze staan in het hoofdstuk 'voorschriften' van dit besluit.

### III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,  
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

## **RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE INWERKING TREDEN BESLUIT**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

### **PUBLICATIE**

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Deze website kunt u benaderen via [www.gelderland.nl/bekendmakingen](http://www.gelderland.nl/bekendmakingen), via de link Zoeken in bekendmakingen

### **MOGELIJKHEID VAN INZIEN**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar [wabo@odrn.nl](mailto:wabo@odrn.nl).

### **BEZWAAR EN MOGELIJKHEID VAN VOORLOPIGE VOORZIENING**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland ([www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl)), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

## INHOUDSOPGAVE

### VOORSCHRIFTEN

VOORSCHRIFTEN.....	5
9 EXTERNE VEILIGHEID .....	5
9.2 CHEMICALIËNTANKS VOOR ZWAVELZUUR EN SPUIWATEROPSLAG .....	5

### OVERWEGINGEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN .....	6
1.1. GEGEVENS AANVRAGER .....	6
1.2. PROJECTBESCHRIJVING .....	6
1.3. OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG .....	6
1.4. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE .....	6
1.5. VERGUNNINGPLICHT .....	6
1.6. BEVOEGD GEZAG.....	6
1.7. PROCEDURE .....	6
2. TOETSINGSKADER MILIEU .....	7
2.1. INLEIDING.....	7
2.2. TOETSING.....	7
2.3. CONCLUSIE .....	7

## Voorschriften

### 9 Externe veiligheid

#### 9.2 Chemicaliëntanks voor zwavelzuur en spuiwateropslag

- 9.2.2a Een tank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor de opslag van zwavelzuur moet zijn uitgevoerd, geïnstalleerd en worden gerepareerd of vervangen overeenkomstig de PGS31:2018 versie 1.1.
- 9.2.3a De vergunninghouder moet voor bestaande tankinstallaties, die onder het toepassingsgebied van de PGS 31:2018 vallen, een analyse uitvoeren waaruit per PGS-voorschrift blijkt in hoeverre deze tankinstallaties voldoen aan de voorschriften van de PGS 31:2018.
- Indien aan een voorschrift niet kan worden voldaan moet de vergunninghouder aangeven op welke termijn wel aan het voorschrift voldaan gaat worden. Indien op een andere wijze voldaan wordt aan een voorschrift uit de PGS 31:2018 moet de gelijkwaardigheid gemotiveerd worden.
- De resultaten van deze analyse, inclusief eventueel te nemen maatregelen (uitgewerkt in een implementatieplan), moeten uiterlijk binnen drie maanden, na inwerkingtreding van dit besluit, ter goedkeuring worden overlegd aan het bevoegd gezag.

## OVERWEGINGEN

### 1. PROCEDURELE ASPECTEN

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 november 2022 is een aanvraag (milieuneutraal) om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Richamp B.V. op de locatie Oostenbroekweg 7 te Velddriel voor het vergroten van de zwavelzuur voorraad.

#### 1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het milieuneutraal vergroten van de zwavelzuur voorraad verhogen van 10.000 liter naar 21.300 liter. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het milieuneutraal veranderen van de inrichting.

De voorschriften met betrekking tot externe veiligheid, chemicaliëntanks voor zwavelzuur en spuiwateropslag worden ingetrokken (voorschriften 9.2.2 en 9.2.3) en vervangen door de voorschriften van onderliggend besluit.

#### 1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO-nummer 7385055;
- Zwavelzuur, tekening met situatie riolering.

#### 1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Omgevingsvergunning Wabo	20 mei 2016	021414477	Revisie vergunning
Milieuneutrale verandering	2 mei 2018	W.Z18.100315.01	Uitbreiding met 4 sleufsilo's
Ambtshalve actualisatie	17 december 2021	W.Z21.107199.01	Voorschriften energie

#### 1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C onder de categorieën 1.1, 4.1 (omdat binnen de inrichting hulpstoffen worden toegepast), 7.1, 7.4, 7.5, 9.1, 9.4, 28.1 en 28.2 van het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor). Op grond van categorie 7.5 en 9.4 is sprake van een vergunningplichtige activiteit.

#### 1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 7.4 van het Bor.

#### 1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 24 november 2022 overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).

## **2. TOETSINGSKADER MILIEU**

### **2.1. Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### **2.2. Toetsing**

#### *2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu*

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Externe veiligheid:

Het vergroten van de voorraad houdt verband met efficiëntie van transport, er zijn minder transportbewegingen nodig. Het plaatsen van de grotere tank zal niet leiden tot grotere risico's op ongevallen. Echter, de nieuwe tankinstallatie moet voldoen aan de PGS31:2018 "Overige gevaarlijke vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties". Daarom worden de voorschriften van de huidige vergunning (9.2.2 en 9.2.3) ingetrokken en vervangen door de voorschriften van onderliggende besluit. Hierbij is tevens opgenomen dat ook voor de bestaande installaties moet bekeken worden of aan de nieuwe norm voldaan wordt.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

#### *2.2.2. Toetsing milieueffectrapport*

De aangevraagde verandering wordt niet vermeld in onderdeel C en/of D van het Besluit m.e.r. Derhalve is geen MER benodigd of een m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing.

#### *2.2.3. Toetsing andere inrichting*

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **2.3. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Voorschriften 9.2.2 en 9.2.3 van de huidige vergunning van 20 mei 2016 worden ingetrokken en vervangen door de voorschriften van onderliggend besluit.