



Mariënborg 75
6511 PS Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Datum
9 juni 2023

Ons kenmerk
OD50 /
W.Z22.109200.02 /
D230551772

Contactpersoon

Onderwerp
Goedkeuring Uitgangspuntendocument
PGS 15 opslagvoorziening (Pand Deborah)
Adres
Industriestraat 12 te 's-Heerenberg

Datum uw brief

Telefoonnummer
024 – 751 7700

Mainfreight Warehousing heeft een actualisatie van het uitgangspuntendocument (UPD) opgesteld ten behoeve van het Sprinkler- en Lichtschuim systeem in het Warehouse Deborah. Het betreft een opslagvoorziening voor verpakt gevaarlijke stoffen (meer dan 10 ton).

Besluit

Wij hebben besloten het uitgangspuntendocument "PGS 15 opslagvoorziening met Sprinkler- en Lichtschuim systeem Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblus (VBB) systeem" d.d. 5 mei 2023 kenmerk: 104020 (versie 2.0) goed te keuren onder de voorwaarde dat:

- Het inspectierapport van de inspectie-instelling 8 weken na datum vaststelling van dit besluit bij het bevoegd gezag wordt ingediend met een Ja-conclusie (of het inspectiecertificaat).

Overweging

De in de opslagruimten van Warehouse Deborah opgeslagen verpakte gevaarlijke stoffen (ADR geclassificeerd) vallen, conform de vigerende milieuvergunning d.d. 21 oktober 2013 (kenmerk: Z13.015547), onder de werkingssfeer van de PGS 15: "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" versie 1.0, september 2016 (verder: PGS 15:2016).

In het UPD zijn de uitgangspunten beschreven voor het aanwezige Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussysteem (VBB-systeem). Uit het UPD blijkt dat voor de meest geschikte installatie is gekozen. Tevens staat in het UPD vermeld dat wordt geïnspecteerd op normconformiteit. Dit is conform het nu geldende CCV-INSPECTIESCHEMA Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen volgens PGS (UPD-PGS), welke in de voorschriften van PGS 15:2016 wordt voorgeschreven.

Uit het ingediende UPD blijkt dat het beschreven doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) van het VBB-systeem voldoende geborgd is.

Advies

Het UPD is door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) beoordeeld op 20 februari 2023 (kenmerk: 22-63151/23-088913/JWG/SG) en 26 mei 2023 (kenmerk: 22-63151/23-090457/JWG/CG). De VNOG heeft geen bezwaar tegen goedkeuring van dit UPD.

Conclusie

Er wordt voldaan aan de doelstelling van de PGS 15:2016 (zoals verwoord in de toelichting van voorschrift 4.8.1 PGS 15:2016). Daarmee is ook voldaan aan de voorschriften ten aanzien van de opslag van gevaarlijke stoffen uit de vigerende vergunning.

Uit het UPD van het aanwezige VBB-systeem blijkt dat het doel (het detecteren, signaleren en beheersen van een beginnende brand) voldoende geborgd is.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met telefoonnummer: 024 – 751 7700.

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer W.Z22.109200.02. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

BIJLAGE 'Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening'

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl.

Deze website kunt u benaderen via <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO en/of zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Bezwaar maken kan via de post of elektronisch. Via de post richt u uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming <https://mijn.gelderland.nl/rechtsbescherming>. Hiervoor heeft u een inlog DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.