

Beschikking

MGC Specialty Chemicals Netherlands B.V.
Weena 290
3012 NJ ROTTERDAM

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
1266890

Uw kenmerk
OLO 6309421

Datum
14 juli 2022

Contact
info@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren Advies en Omgeving

Bijlagen
5

Onderwerp
Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Onderwerp

Op 3 november 2021 hebben wij van MGC Specialty Chemicals Netherlands B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Merseyweg 10, Rotterdam- Botlek en is geregistreerd onder OLO-nummer 6309421.

De aanvraag bevat het onderdeel bouwen en is de tweede fase van een gefaseerde aanvraag om een omgevingsvergunning en betreft het oprichten van een nieuwe fabriek voor de productie van MXDA op het terrein van Huntsman Holland.

De aanvraag eerste fase heeft betrekking op milieu en is bekend onder OLO 6308355. De ontwerpbeschikking 1e fase, zaak1386991, ligt ter inzage van 25 mei 2022 tot en met 5 juli 2022.

Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

De aanvraag en alle in de documentenlijst opgenomen stukken maken onderdeel uit van deze vergunning.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond.
DCMR maakt gebruik van digitaal vaststellen, daarom ontbreekt een zichtbare handtekening

Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

De omgevingsvergunning wordt in fasen verleend. De beschikkingen voor beide fasen treden gezamenlijk in werking en vormen één omgevingsvergunning. Dit vindt plaats op het moment dat beide beschikkingen, afzonderlijk gezien, in werking kunnen treden. In onderhavig geval zal dat de dag zijn nadat deze beschikking is verzonden (uitgezonderd eventuele voorlopige voorzieningen).

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd en duurt zes weken. Indien belanghebbenden, of indieners van een zienswijze, beroep willen aantekenen, dient hun beroepschrift in tweevoud te worden ingediend bij de Sectie bestuursrechtspraak van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening

Indien u of derde belanghebbenden er veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan, mits een bezwaarschrift is ingediend, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Uitvoering

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de werkzaamheden dit te melden aan het bevoegd gezag. Melden kan via www.formdesk.com/dcmr/aanvang en www.formdesk.com/dcmr/gereed.

Nagezonden stukken dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

Verzonden op: 20 juli 2022

INHOUDSOPGAVE

1.0	VOORSCHRIFTEN BOUWEN	5
1.1	Algemeen	5
	ALGEMENE OVERWEGINGEN.....	10
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	12
	Overwegingen en toetsingen bouwen	12

1.0 VOORSCHRIFTEN BOUWEN

1.1 Algemeen

1.1.1

Het plan dient te worden uitgevoerd met inachtneming van de in rood aangebrachte correcties op de bijgevoegde tekening(en), zodat wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012.

1.1.2

Rooilijn / bebouwingsgrens

Het bouwwerk moet worden opgetrokken binnen de door Stadsbeheer-Basisinformatie uit te zetten rooilijn en/of bebouwingsgrens. Daarvoor kunt u contact opnemen via telefoonnummer 010-4899494 en/of via e-mail landmeten@rotterdam.nl. Ook moeten het bouwwerk en bouwperceel voldoen aan het door de gemeente vastgestelde uitgiftepeil ter plaatse, dat wil zeggen de maaiveldhoogte ten opzichte van NAP ter plaatse van de perceelgrenzen. Het uitgiftepeil (en andere maatvoering) is opgenomen in het Stedenbouwkundig Maten Plan (SMP) van Stadsontwikkeling-Ruimte & Wonen. Niet bij alle bouwprojecten wordt een SMP opgesteld. Als geen SMP wordt opgesteld, moet voor het uitgiftepeil contact worden opgenomen met de uitgiftepeilencommissie, via uitgiftepeilen@rotterdam.nl. Ook voor vragen over vastgestelde uitgiftepeilen kan contact worden opgenomen via dit e-mailadres. Tijdens het uitzetten van de rooilijn en/of bebouwingsgrens wijst Basisinformatie ook een vast hoogtepunt (t.o.v. NAP) aan, waarmee de hoogtes van het bouwwerk ten opzichte van uitgiftepeil kunnen worden uitgezet.

1.1.3

Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in de bouwregelgeving gestelde eisen dienen de navolgende algemene nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk 3 weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden aangeboden. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht.

Het betreft:

- de kraanfundatie;
- de bijzondere tijdelijke (hulp)constructies;
- het (bouw)veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012.

Om te kunnen beoordelen of de veiligheid als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 in acht zal worden genomen moet een (bouw)veiligheidsplan ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden aangeboden. Met uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag pas een aanvang worden gemaakt nadat dit (bouw)veiligheidsplan is goedgekeurd.

1.1.4

Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen dienen de navolgende constructieve nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende onderdelen, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden aangeboden. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht.

- een grondonderzoeksrapport en grondmechanisch advies t.b.v. de fundering;
- de gewichts- en stabiliteitsberekening;
- een controleberekening van de bestaande constructie(s) in relatie tot de wijzigingen;
- de toe te passen palen en het palenplan;
- de constructies van beton;
- de constructies van metaal;
- de constructies van hout;
- de constructies van steenachtig materiaal;
- de constructies van glas (inclusief voorgeschreven beproeving);
- de constructies van geprefabriceerde elementen één en ander met inbegrip van bevestigingsmiddelen en (eventuele) hijsvoorzieningen.

1.1.5

Teneinde te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in de bouwregelgeving gestelde eisen en de aan deze beschikking verbonden voorwaarden, dienen de navolgende brandpreventieve nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk 8 weken voor aanvang van de desbetreffende onderdelen, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden aangeboden. Met de uitvoering van deze onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt alvorens daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht.

Het betreft hier indien van toepassing:

- Sprinklerinstallatie UPD;

1.1.6

Teneinde te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in de bouwregelgeving gestelde eisen en de aan deze beschikking verbonden voorwaarden, dienen de navolgende brandpreventieve nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk 3 weken voor aanvang van de desbetreffende onderdelen, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden aangeboden. Met de uitvoering van deze onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt alvorens daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht.

Het betreft hier indien van toepassing:

- de ontruimingsalarminstallatie (inclusief het PvE);
- de brandmeldinstallatie (inclusief het PvE);
- Productcertificaat brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
- Luchtbehandelingsinstallatie;
- de bovengrondse brandkraan(/-kanen) (inclusief capaciteitsberekening en afnametest, tenminste 360 m³/uur);
- de certificaten van puilen, deuren en bouwdelen waarvoor eisen ten aanzien van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) gelden.
- Brandwerendheid voor de bouwconstructie, waarvoor een tijdsduur geldt met betrekking tot bezwijken;
- Brandoverslag berekening.

1.1.7

Om invulling te geven aan de functionele eis vanuit het bouwbesluit voor het voldoende beperken van de kans op een snelle uitbreiding van brand heeft de aanvrager aangegeven dat de bouwwerken in zijn geheel zullen gaan voldoen aan de voorschriften van de PGS 8, PGS 12, PGS 13, PGS 15, PGS 29 en de andere maatregelen uit brandveiligheidsrapport (IPB MXDA-Fabriek, Revisie B, d.d. 19 oktober 2021). Hiermee is naar het oordeel van de brandpreventiecommissie op voldoende mate invulling gegeven aan deze functionele eis. Als gevolg hiervan verbinden wij aan deze vergunning alle maatregelen die voortvloeit uit dit rapport (IPB) als voorwaarden.

1.1.8

Op grond van artikel 6.30 van het Bouwbesluit 2012 moeten ten behoeve van de bluswatervoorziening bovengrondse brandkranen worden aangebracht, die op het drinkwaterleidingnet moeten zijn aangesloten (of gelijkwaardig). Bij gelijktijdig gebruik moet per brandkraan een waterlevering met een capaciteit overeenkomstig de (strengste) geldende eis ten aanzien van het bestaande hydranten netwerk, met een druk van 100kPa (10mWk) constant verzekerd zijn. Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat de strengste geldende eis kan volgen vanuit bescherming van het milieubelang. De bluswatervoorziening moet voldoen aan: hoofdstuk 5 van het boek 'Brandbeveiligingsinstallaties', laatste uitgave, van de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding

U mag het gebouw pas in gebruik nemen als de voorziening in staat is 360 m³/uur water met een (aangetoonde) dynamische overdruk van 100kPa te leveren. De voorziening moet voldoen aan hoofdstuk 5 van het handboek 'Brandbeveiligingsinstallaties' van Brandweer Nederland (voormalige Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding).

1.1.9

Bestaande BMI en OAI aanpassen naar nieuwe toestand

De bestaande brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie dienen te worden aangepast aan de nieuwe indeling van het gebouw. De omvang en type van de installaties blijven daarbij gelijk. Indien het huidige Programma van Eisen moet worden aangepast of aangevuld, dient dit ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de afdeling Vergunningen.

1.1.10

Autom. OAI, icm BMI met ruimtebewaking bij doodlopende einden

I.v.m. doodlopende einden moeten de ruimtes (deel op de verdieping deel op BG) moeten worden voorzien van een automatische ontruimingsalarminstallatie en een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking. Aanvrager heeft gekozen voor een volledige bewaking conform NEN2535, deze geeft ook de invulling op deze eis van de ruimte bewaking.

1.1.11

Nieuwe (omvang van de) brandmeldinstallatie

Het gebouw moet worden voorzien van een brandmeldinstallatie. De omvang van de bewaking van de brandmeldinstallatie moet voldoen aan: (in het gebouw 24 uur bewaking is aanwezig)

- volledige bewaking zonder doormelding

- niet automatische bewaking zonder doormelding

Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de brandmeldinstallatie zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV inspectieschema Brandbeveiliging.

1.1.12

Nieuwe (omvang van de) ontruimingsalarminstallatie

De ontruimingsalarminstallatie moet zijn van het type B/ LUID. Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de installatie door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond/ Regionale Brandweer met positief resultaat zijn getest.

1.1.13

Sprinklerinstallatie

Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de sprinklerinstallatie zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat is afgegeven op grond van het CCV inspectieschema Brandbeveiliging. (i.v.m. aanwezig PGS eisen)

1.1.14

Vluchtdeuren

De op tekening met 'V', 'P' en/ of 'E' aangegeven deuren moeten over de minimaal vereiste breedte kunnen worden geopend zonder dat gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp. (V= vluchtdeur; P= paniekdeur voorzien van panieksluiting; E= deur voorzien van automatische bediening).

De deuren moeten in de aangegeven richting draaien.

1.1.15

Noodverlichting

De verlichting van de op tekening met ANV aangegeven ruimten moeten zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom. Voordat u het gebouw in gebruik neemt moet de noodverlichtingsinstallatie zijn getest middels een lichtsterktemeting. Van deze meting moet een rapportage worden opgesteld. Deze rapportage moet aan ons worden aangeboden via www.omgevingsloket.nl.

1.1.16

Vluchtrouteaanduiding

De op tekening aangegeven vluchtwegaanduiding geeft de minimaal vereiste vluchtwegaanduidingen weer op basis van de bouwkundige aspecten van het gebouw. Het gebruik van het gebouw en de daarbij behorende nadere inrichting kan leiden tot nader vereiste aan te brengen vluchtwegaanduidingen.

Vluchtwegaanduidingen in de met ANV aangegeven ruimten moeten zijn aangesloten op een voorziening voor noodstroom.

1.1.17

Brandslanghaspels

De op tekening aangegeven brandslanghaspels mogen een maximale lengte hebben van 30 meter en moeten een inwendige diameter hebben van 19 mm. De brandslanghaspels moeten op het drinkwaterleidingnet worden aangesloten en tegen vorst zijn beschermd.

1.1.18

Draagbare handblusmiddelen

Het pand moet worden voorzien van draagbare handblusmiddelen.

ALGEMENE OVERWEGINGEN

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is het realiseren van een nieuwe fabriek voor de productie meta-xyleendiamine (MXDA), een product wat voornamelijk in de coatingindustrie wordt toegepast.

Bevoegd gezag

De inrichting valt onder meer onder categorie 4.3, onderdeel b, onder 1°, van bijlage I, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Op grond van de in de inrichting aanwezige hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen die de (hoge/lage) drempelwaarde uit Bijlage I van de Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 behorend bij het Besluit risico's zware ongevallen 2015 overschrijdt, is dat besluit van toepassing op uw inrichting.

Tot de inrichting behoort een IPPC-installatie op grond van categorie 4.1a, van bijlage I, van de Europese richtlijn industriële emissies (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010).

Daarom zijn wij op grond van artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid van het Bor het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

Op grond van artikel 1.3 van de Wet natuurbescherming zijn wij ook het bevoegd gezag voor het beslissen op de aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming. Een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (kenmerk: ODH159757) is op 29 november 2021 verleend.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.3 van de Wabo, de uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Volledigheid en ontvankelijkheid

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat, samen met de aanvraag omgevingsvergunning eerste fase, alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak.

Wij hebben de aanvrager per brieven van 24 november 2021 en 28 december 2021 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 14 december 2021 en 3 februari 2022. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van Rotterdam de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Naar aanleiding hiervan hebben wij geen adviezen ontvangen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, vierde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij inhoudelijk advies gevraagd aan de gemeente Rotterdam.

Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen en verwerkt in dit besluit.

Adviezen en zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Wij hebben geen adviezen en/of zienswijzen ontvangen naar aanleiding van de terinzagelegging van de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Overwegingen en toetsingen bouwen

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft bouwen de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in het bestemmingsplan 'Botlek-Vondelingenplaat' en heeft hierin de bestemming 'Bedrijf - Chemie en biobased industry', en de dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie-3'. De aanvraag is niet in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

Daarnaast is het bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormering Rotterdam' van toepassing. De aanvraag is niet in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in een gebied waar geen redelijke eisen van welstand gelden volgens de laatst vastgestelde Koepelnota Welstand Rotterdam.

Op basis van het ingediende bodemonderzoeksrapport is beoordeeld dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het voorgenomen gebruik (bebouwen industrieterrein), de bodemkwaliteit vormt geen belemmering voor het in werking laten treden van een omgevingsvergunning

De aanvraag voor de activiteit bouwen is getoetst aan het Bouwbesluit 2012.

Uit de aanvraag blijkt niet op alle onderdelen dat aan het Bouwbesluit 2012 wordt voldaan. Daarom hebben wij ten aanzien van die onderdelen voorschriften opgenomen. Met inachtneming van de voorschriften bij deze vergunning is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Wegens het bij de aanvraag ontbreken van gegevens en stukken als bedoeld in artikel 2.7, derde lid van de Mor, is het noodzakelijk, krachtens artikel 4.7, eerste lid van het Bor aan deze beschikking voorschriften inzake nader aan te leveren gegevens te verbinden.

In het kader van de Wet natuurbescherming moeten effecten op beschermde soorten als gevolg van het project inzichtelijk worden gemaakt. Er is een ontheffing noodzakelijk, deze ontheffing is verleend door de Omgevingsdienst Haaglanden op 29 november 2021 onder kenmerk 01005913/ODH159757.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wel bestaat de noodzaak om voorschriften voor het onderdeel bouwen aan deze beschikking te verbinden.

DOCUMENTENLIJST

Alleen de documenten gemarkeerd met "X" zijn bij dit besluit meegezonden. Deze bevatten correcties of betreffen stukken die nog niet in uw bezit zijn. Bij een bestandsgrootte van meer dan 10 MB worden deze via een aparte service verzonden, zodat u deze kunt downloaden.

	Datum	Bestandsnaam	Docnum	
1	4-11-2021	6309421_1635931436366_r001-1276816irv-v01 -mvg-nl_bodemonderzoek.pdf	3957902	
2	4-11-2021	6309421_1635931706271_1852111_d_layout_new_situation.pdf	3957903	
3	4-11-2021	6309421_1635932465121_1153901_c_area_v_3d_impression.pdf	3957905	
4	4-11-2021	6309421_1635932526795_1153801_b_area_oq_3d_impression.pdf	3957907	
5	4-11-2021	6309421_1635932579939_1153701_b_area_def_3d_impression.pdf	3957908	
6	4-11-2021	6309421_1635932644552_1153601_b_area_abcx_3d_impression.pdf	3957909	
7	4-11-2021	6309421_1635932692054_1153501_a_area_h_3d_impression.pdf	3957911	
8	4-11-2021	6309421_1635932730917_1153401_d_area_jl_3d_impression.pdf	3957913	
9	4-11-2021	6309421_1635932763352_1153301_c_area_m_3d_impression.pdf	3957915	
10	4-11-2021	6309421_1635932788900_1153111_a_area_n_3d_impression.pdf	3957918	
11	4-11-2021	6309421_1635932840026_1153101_e_area_i_3d_impression.pdf	3957919	
12	4-11-2021	6309421_1635932886034_1145902_c_area_v_details.pdf	3957920	
13	4-11-2021	6309421_1635932943006_1145901_a_area_v_details.pdf	3957921	
14	4-11-2021	6309421_1635932995751_1145103_c_area_i_details.pdf	3957923	
15	4-11-2021	6309421_1635933062113_1145102_c_area_i_details.pdf	3957924	
16	4-11-2021	6309421_1635933105431_1145101_c_area_i_details.pdf	3957926	
17	4-11-2021	6309421_1635933189954_1144801_b_area_oq_sections.pdf	3957929	
18	4-11-2021	6309421_1635933222137_1144702_b_area_def_sections.pdf	3957930	
19	4-11-2021	6309421_1635933257688_1144701_b_area_def_sections.pdf	3957931	
20	4-11-2021	6309421_1635933307182_1144602_b_area_abcx_sections.pdf	3957932	
21	4-11-2021	6309421_1635933340093_1144601_b_area_abcx_sections.pdf	3957934	
22	4-11-2021	6309421_1635933377134_1144501_a_area_h_sections.pdf	3957935	
23	4-11-2021	6309421_1635933409980_1144401_d_area_jl_sections.pdf	3957936	
24	4-11-2021	6309421_1635933441838_1144301_c_area_m_sections.pdf	3957937	
25	4-11-2021	6309421_1635933477401_1144111_a_area_n_sections.pdf	3957938	
26	4-11-2021	6309421_1635933514276_1144101_e_area_i_sections.pdf	3957939	
27	4-11-2021	6309421_1635933583055_1143901_c_area_v_elevations.pdf	3957940	
28	4-11-2021	6309421_1635933646294_1143802_b_area_oq_elevations.pdf	3957943	

29	4-11-2021	6309421_1635933690926_1143801_b_area_oq_elevations.pdf	3957944	
30	4-11-2021	6309421_1635933733102_1143702_b_area_def_elevations.pdf	3957945	
31	4-11-2021	6309421_1635933765057_1143701_b_area_def_elevations.pdf	3957947	
32	4-11-2021	6309421_1635933798737_1143602_b_area_abcx_elevations.pdf	3957949	
33	4-11-2021	6309421_1635931771119_1851111_c_layout_existing_situation.pdf	3957951	
34	4-11-2021	6309421_1635932126871_1531120_b_beng_berekening.pdf	3957953	
35	4-11-2021	6309421_1635932325863_1382001_c_uitgangspunten_constuctief_ontwerp.pdf	3957956	
36	4-11-2021	6309421_1635933833242_1143601_b_area_abcx_elevations.pdf	3957959	
37	4-11-2021	6309421_1635933869580_1143501_a_area_h_elevations.pdf	3957962	
38	4-11-2021	6309421_1635933900258_1143402_b_area_jl_elevations.pdf	3957963	
39	4-11-2021	6309421_1635933930647_1143401_d_area_jl_elevations.pdf	3957964	
40	4-11-2021	6309421_1635933973054_1143302_b_area_m_elevations.pdf	3957965	
41	4-11-2021	6309421_1635934008979_1143301_c_area_m_elevations.pdf	3957967	
42	4-11-2021	6309421_1635934048817_1143111_a_area_n_elevations.pdf	3957968	
43	4-11-2021	6309421_1635934103181_1143101_e_area_i_elevations.pdf	3957969	
44	4-11-2021	6309421_1635934284656_1142901_c_area_v_floorplans.pdf	3957970	
45	4-11-2021	6309421_1635934343988_1142803_b_area_oq_floorplans.pdf	3957971	
46	4-11-2021	6309421_1635934380861_1142802_b_area_oq_floorplans.pdf	3957972	
47	4-11-2021	6309421_1635934415771_1142801_b_area_oq_floorplans.pdf	3957973	
48	4-11-2021	6309421_1635934450758_1142705_b_area_def_floorplans.pdf	3957974	
49	4-11-2021	6309421_1635934497216_1142704_b_area_def_floorplans.pdf	3957976	
50	4-11-2021	6309421_1635934532325_1142703_b_area_def_floorplans.pdf	3957977	
51	4-11-2021	6309421_1635934566501_1142702_b_area_def_floorplans.pdf	3957978	
52	4-11-2021	6309421_1635934602981_1142701_b_area_def_floorplans.pdf	3957980	
53	4-11-2021	6309421_1635934638297_1142604_b_area_abcx_floorplans.pdf	3957981	
54	4-11-2021	6309421_1635934677362_1142603_b_area_abcx_floorplans.pdf	3957983	
55	4-11-2021	6309421_1635934715044_1142602_b_area_abcx_floorplans.pdf	3957984	
56	4-11-2021	6309421_1635934749623_1142601_b_area_abcx_floorplans.pdf	3957985	
57	4-11-2021	6309421_1635934778149_1142501_a_area_h_floorplans.pdf	3957988	
58	4-11-2021	6309421_1635934810606_1142404_b_area_jl_floorplans.pdf	3957990	
59	4-11-2021	6309421_1635934852877_1142403_b_area_jl_floorplans.pdf	3957991	
60	4-11-2021	6309421_1635934913113_1142402_c_area_jl_floorplans.pdf	3957993	
61	4-11-2021	6309421_1635934950720_1142401_c_area_jl_floorplans.pdf	3957994	
62	4-11-2021	6309421_1635934983693_1142302_b_area_m_floorplans.pdf	3957995	
63	4-11-2021	6309421_1635935014763_1142301_c_area_m-floorplans.pdf	3957997	
64	4-11-2021	6309421_1635935047452_1142131_b_area_dvh_floorplans.pdf	3957999	

65	4-11-2021	6309421_1635935092973_1142121_a_area_w_floorplans.pdf	3958000	
66	4-11-2021	6309421_1635935126815_1142111_a_area_n_floorplans.pdf	3958001	
67	4-11-2021	6309421_1635935313695_1020-174046-31-r01-v2.0_funderingsadvies.pdf	3958004	
68	4-11-2021	6309421_1635950245210_onderzoeksopzet_dcmr_nulsituatie_onderzoek_revcc.pdf	3958005	
69	14-12-2021	6309421_1639478991440_2021-11-30_Beoordeling_gemeente_Archeologie	3983570	
70	28-3-2022	6309421_1635931577124_3963002_b_integraal_plan_brandveiligheid BPC	4037690	X
71	28-3-2022	6309421_1635935204669_1142101_f_area_i_floorplans BPC	4037691	X
72	28-3-2022	6309421_1635932416060_1161001_c_layout_brandveiligheid BPC	4037692	X
73	28-3-2022	6309421_1635933514276_1144101_e_area_i_sections BPC	4037693	X
74	28-3-2022	6309421_1635935162776_1142102_f_area_i_floorplans BPC	4037695	X