

## Beschikking

Nobian Chemicals B.V.  
Welplaatweg 12  
3197 KS BOTLEK ROTTERDAM

Parallelweg 1  
Postbus 843  
3100 AV Schiedam  
T 010 - 246 80 00  
F 010 - 246 82 83  
E [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl)  
W [www.dcmr.nl](http://www.dcmr.nl)

**Ons kenmerk**  
9999250161\_99991155862

**Uw kenmerk**  
OLO 6526869

**Datum**  
3 maart 2022

**Contact**  
[info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl)

**Afdeling**  
Reguleren Advies en Omgeving

**Bijlagen**  
1

**Onderwerp**  
Beschikking

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

### Onderwerp

Op 23 november 2021 hebben wij van Nobian Chemicals B.V. een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag gaat over de locatie Welplaatweg 12, Rotterdam-Botlek. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 6526869.

De aanvraag bevat de volgende onderdelen:

- bouwen;
- milieu, milieuneutrale verandering.

De aanvraag betreft het plaatsen van een tijdelijke bluswatervoorziening voor de periode van 12 maanden.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van chloor, natronloog, waterstof en metaalalkylen.

### Besluit

Wij besluiten, gelet op de aanvraag en de hierop gebaseerde overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op het gestelde in de Wabo, de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- het bouwen zoals is aangevraagd (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo).
- het milieuneutraal veranderen van de inrichting door het vervangen van de huidige bluswatervoorziening door middel van het plaatsen en in gebruik nemen van een tijdelijke bluswatervoorziening (artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo).

De vergunning wordt verleend voor een periode van twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit.

Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden.

De aanvraag en alle daarbij ingediende stukken maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden documentenlijst, voorschriften en/of gewaarmerkte bescheiden anders bepalen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
namens dezen,

M.J. Schellingerhout BSc  
unitmanager afdeling Reguleren, Advies en Omgeving DCMR Milieudienst Rijnmond  
*Omdat we dit document digitaal vaststellen, staat er geen handtekening in.*

#### Inwerkingtreding en rechtsmiddelen

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop dit aan u is toegezonden.

#### *Bezwaar*

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Een bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van deze beschikking en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

#### *Voorlopige voorziening*

Indien u of derde belanghebbenden er veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan, mits een bezwaarschrift is ingediend, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij bovengenoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Het verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van dit besluit niet.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

#### Uitvoering

U wordt nadrukkelijk verzocht bij de uitvoering van uw plan de betrokken partijen hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van artikel 1.25 van het Bouwbesluit 2012 bent u verplicht uiterlijk twee dagen voor de start en uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de werkzaamheden dit te melden aan het bevoegd gezag. Melden kan via [www.formdesk.com/dcmr/aanvang](http://www.formdesk.com/dcmr/aanvang) en [www.formdesk.com/dcmr/gereed](http://www.formdesk.com/dcmr/gereed).

Nagezonden stukken dient u bij voorkeur via het omgevingsloket online aan te bieden.

**Verzonden op: 3 maart 2022**

## INHOUDSOPGAVE

1.0	VOORSCHRIFTEN BOUWEN .....	5
2.0	VOORSCHRIFTEN MILIEU .....	6
	PROCEDURELE OVERWEGINGEN.....	7
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN.....	9

## 1.0 VOORSCHRIFTEN BOUWEN

### 1.1 **Algemeen**

#### 1.1.1

Na een termijn van 12 maanden na de inwerkingtreding van dit voorschrift moet de vergunninghouder de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld hebben.

#### 1.1.2

Het plan dient te worden uitgevoerd met inachtneming van de in rood aangebrachte correcties op de bijgevoegde documenten, zodat wordt voldaan aan het Bouwbesluit 2012:

- Niet meer dan 3 monitor/ brandkranen tussen 2 afsluiters.

#### 1.1.3

Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in de bouwregelgeving gestelde eisen dienen de navolgende algemene nadere gegevens en bescheiden (zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk 3 weken voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, ter goedkeuring bij het bevoegd gezag te worden aangeboden. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag goedkeuring is gehecht.

Het betreft:

- het (bouw)veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012.  
Om te kunnen beoordelen of de veiligheid als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012 in acht zal worden genomen moet een (bouw)veiligheidsplan ter goedkeuring bij het bevoegd gezag worden aangeboden. Met uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag pas een aanvang worden gemaakt nadat dit (bouw)veiligheidsplan is goedgekeurd.

## 2.0 VOORSCHRIFTEN MILIEU

### 2.1 **Brandveiligheid**

#### 2.1.1

Een test van de bluswatervoorziening moet bij oplevering door onafhankelijke deskundige (zoals een geaccrediteerde inspectie A-instelling) worden uitgevoerd. De toezichthouder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en DCMR moet voor deze test worden uitgenodigd. Ook moet een rapportage van de oplevertest worden opgesteld door de deskundige. Hierin dient aangegeven te worden welke normen en richtlijnen voor de toetsing zijn gehanteerd. Deze rapportage moet ter beoordeling aan DCMR overlegd worden.

#### 2.1.2

De bluswatertank T-3710 dient te voldoen aan de NFPA-22:2018 of moet gelijkwaardig aan deze norm ingericht zijn.

#### 2.1.3

Het vloeistofniveau in bluswatertank T-3710 moet gedurende de scenariobestrijding met voldoende water worden bijgevuld, zodat het niveau boven het laag-vloeistof niveau blijft waarop de pompen berekend zijn en een ononderbroken bluswaterlevering gegarandeerd blijft via de pompen P-3721, P-3710 en P-3711.

#### 2.1.4

Indien de bluswatervoorziening direct gevoed wordt door open water, dient deze voorzien te zijn van grof- en fijnfilters die voorkomen moet worden dat brandbeveiligingsvoorzieningen verstopt raken. Deze voorziening dient in lijn te zijn met Technisch Bulletin 80 van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en de NFPA13:2019.

#### 2.1.5

De pompcontainers en de tijdelijke bluswatertank T-3710 moeten minimaal buiten de 10 kW/m<sup>2</sup>-contour van het maatgevende brandscenario gesitueerd zijn.

## PROCEDURELE OVERWEGINGEN

### Bevoegd gezag

Gezien artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor), zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.

### Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wabo, de reguliere voorbereidingsprocedure. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 van de Wabo van de aanvraag kennis gegeven.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken zoals bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven.

### *Volledigheid en ontvankelijkheid*

Volgens artikel 2.7, eerste lid, van de Wabo dient de aanvrager er voor zorg te dragen dat de aanvraag betrekking heeft op alle activiteiten die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Gebleken is dat alle onlosmakelijke onderdelen zijn aangevraagd.

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

- Bouwen;
- Milieu.

De aanvraag is getoetst aan de indieningsvereisten uit de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor) en op inhoud beoordeeld. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. Wij hebben de aanvrager per brieven van 14 december 2021 en 10 januari 2022 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren.

Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 20 december 2021, 11 januari 2022 en 18 januari 2022. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag samen met de aanvullingen volledig is en voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is zowel volledig als ontvankelijk en daarom in behandeling genomen.

### *Adviezen*

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, eerste en derde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij burgemeester en wethouders van Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport en Inspectie SZW de gelegenheid geboden om te adviseren op de aanvraag.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

VRR

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 27 december 2021 het advies gegeven om aanvullende gegevens op het gebied van brandveiligheid op te vragen bij de aanvrager. Het ging hierbij om gegevens waarmee aangetoond wordt dat er door installatie van de tijdelijke bluswatervoorziening sprake is van een gelijkwaardige maatregel ten opzichte van de huidige bluswatervoorziening. Daarnaast ging het om gegevens die aantonen dat de tijdelijke bluswatervoorziening buiten de 10 kW/m<sup>2</sup> contour geplaatst wordt.

Naar aanleiding hiervan heeft Nobian op 18 januari 2022 aanvullende gegevens ingediend. Hierop heeft de VRR wederom geadviseerd. Een aantal van de maatregelen die genomen zijn om gelijkwaardigheid aan te tonen waren nog niet voldoende geborgd in de aanvullingen. Er dient onder andere bij oplevering een test te worden uitgevoerd door een ter zake deskundige. Ook dient bij installatie van de tijdelijke voorziening geborgd te worden dat de integriteit van het systeem en de tank in tact blijft.

Reactie advies VRR

Om zeker te stellen dat de tijdelijke bluswatervoorziening gelijkwaardig wordt uitgevoerd aan de huidige bluswatervoorziening zoals vergund, zijn in hoofdstuk 2 van deze beschikking voorschriften opgenomen die dit moeten waarborgen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26, vierde lid, van de Wabo, alsmede de artikelen in § 6.1 van het Bor, hebben wij inhoudelijk advies gevraagd aan de gemeente Rotterdam. Naar aanleiding hiervan hebben wij advies ontvangen en verwerkt in dit besluit.



## INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

### Overwegingen en toetsingen milieuneutrale wijziging

#### Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Het Besluit milieueffectrapportage is niet van toepassing op deze beschikking.

#### Activiteitenbesluit milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

Op vergunningplichtige (type C) inrichtingen kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen. Van het Activiteitenbesluit kan door middel van het vaststellen van maatwerkvoorschriften worden afgeweken, voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. INDIEN VAN TOEPASSING [De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.]

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de aanvraag zijn geen activiteiten opgenomen zoals genoemd in hoofdstuk 3 en/of hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit en daarin uitputtend geregeld zijn.

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk dan wel per afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

Gezien de rechtstreekse werking van het Activiteitenbesluit kunnen naast de vergunning uitsluitend aanvullende maatwerkvoorschriften worden vastgesteld ten aanzien van deze activiteiten voor zover dat in het Activiteitenbesluit is aangegeven. Er worden in dit geval geen aanvullende maatwerkvoorschriften vastgesteld voor genoemde activiteiten. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

#### Toets milieuneutrale verandering

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werking daarvan:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend; en
- geen aanleiding geeft tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Hieronder gaan wij in op de milieuaspecten die relevant zijn voor deze verandering.

#### *Omschrijving project*

De huidige bluswatertank T3702 is aan het eind van zijn levensduur en kan niet meer worden gebruikt. Deze tank wordt dus ook in 2022 vervangen. Zonder het bluswater uit T3702 is er onvoldoende bluswatercapaciteit om aan het zwaarste brandscenario te kunnen voldoen.

Als gevolg hiervan is een tijdelijke oplossing nodig om aan de capaciteit behorende bij het grootste scenario te blijven voldoen.

Om aan de vereiste bluswatercapaciteit te voldoen wordt voor de duur van twaalf maanden een tijdelijke bluswaterinstallatie geplaatst die bestaat uit:

- twee hydraulisch pompen met twee aanvoerpompen in de haven ( $1000 \text{ m}^3/\text{h}$  per stuk)
- pompcontainer (dieselpomp met een elektrische jockeypomp) ( $500 \text{ m}^3/\text{h}$ )
- (huur)buffertank van  $587 \text{ m}^3$

Samen met de bestaande brakwaterpomp ( $500 \text{ m}^3/\text{h}$ ) bedraagt de maximale bluswater capaciteit  $3000 \text{ m}^3/\text{h}$ . Dit is dus voldoende om aan het zwaarste scenario bluswater te voorzien van  $2451 \text{ m}^3/\text{u}$ . De tijdelijke installatie wordt op het bestaand bluswaternet aangesloten.

De tijdelijke bluswatertank heeft een kleinere capaciteit dan de huidige bluswatertank. Om dit verschil te ondervangen worden de aanvoerpompen in de haven geplaatst. Deze pompen vullen de bluswaterleidingen direct, dit gaat niet via de tank. De tank zal dus op andere wijze (bij)gevuuld moeten worden.

#### *Lucht*

De hydraulische dieselpompen worden alleen ingezet in het geval van calamiteiten. Hierdoor leidt de tijdelijke oplossing niet tot andere of grotere nadelige gevolgen op het gebied van lucht.

#### *Bodem*

De diesel voor de hydraulische pompen wordt opgeslagen met een combinatie van voorzieningen en maatregelen die voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 en er wordt een verwaarloosbaar bodemrisico behaald. Hierdoor leidt de tijdelijke oplossing niet tot andere of grotere nadelige gevolgen op het gebied van bodem.

#### *Brandveiligheid*

De tijdelijke bluswaterinstallatie voorziet in de capaciteit die ontbreekt tijdens het vervangen van de bluswatertank T3702. Er kan aan het zwaarste blusscenario worden voldaan. Daarnaast kan worden geborgd dat de voorziening gelijkwaardig is aan de huidige voorziening en dat de voorziening buiten de  $10 \text{ kW}/\text{m}^2$  contour staat. Er hoeven geen handelingen aan de voorziening te worden verricht tijdens een calamiteit. Hierdoor leidt de tijdelijke oplossing niet tot andere of grotere nadelige gevolgen op het gebied van brandveiligheid.

#### *Overige aspecten*

Voor de overige aspecten geluid, energie, geur, water, afval(water), externe veiligheid en verkeer en vervoer zorgt de verandering niet voor andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

*Conclusie toets milieuneutrale verandering*

De verandering leidt volgens de aanvraag niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunningen van 9 februari 2005 en 8 maart 2007 is toegestaan. Daarnaast bestaat geen verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Ten slotte leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Er zijn derhalve geen redenen om het milieudeel van de omgevingsvergunning te weigeren. Er zijn voorschriften voor het onderdeel milieu aan deze beschikking verbonden.

## Overwegingen en toetsingen bouwen

### *Inleiding*

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft bouwen de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### *Toetsing*

De locatie waarop de aanvraag betrekking heeft ligt in het bestemmingsplan 'Botlek-Vondelingenplaat' en heeft hierin de bestemming 'Bedrijf - Chemie en biobased industry' en de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie - 3'. De aanvraag is niet in strijd met de regels van het bestemmingsplan.

Daarnaast is het bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormering Rotterdam' van toepassing. Het project is hiermee niet in strijd, omdat het niet voorziet in een toename van de plaatselijke parkeerdruk.

De aanvraag is, overeenkomstig artikel 2.10, lid 1, onder d, Wabo, niet getoetst aan redelijke eisen van welstand omdat het een niet seizoensgebonden bouwwerk met een tijdelijke instandhoudingstermijn betreft.

Gelet op artikel 2.4 van de Mor en het bouwverbod op grond van artikel 2.4.1 van de Bouwverordening Rotterdam 2010, is de aanvraag geaccepteerd zonder onderzoeksrapport naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem omdat het een bouwwerk betreft waarin niet voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven.

De termijn waarvoor de vergunning is aangevraagd is 12 maanden. Omdat er sprake is van een tijdelijk bouwwerk zien wij, gelet op het gestelde in artikel 5.16 van het Bor, aanleiding om na afloop van deze termijn een herstelplicht aan de vergunning te verbinden.

De aanvraag voor de activiteit bouwen is getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Met inachtneming van de voorschriften bij deze vergunning is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

Wegens het bij de aanvraag ontbreken van gegevens en stukken als bedoeld in artikel 2.7, derde lid, van de Mor, is het noodzakelijk, krachtens artikel 4.7, eerste lid, van het Bor aan deze beschikking voorschriften inzake nader aan te leveren gegevens te verbinden.

### *Conclusie*

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wel bestaat de noodzaak om voorschriften voor het onderdeel bouwen aan deze beschikking te verbinden.

### Documentenlijst activiteit bouwen

De aanvraag is voor de activiteit bouwen beoordeeld op basis van de onderstaande stukken. De documenten heeft u al in uw bezit.

Alleen de documenten gemarkeerd met "X" zijn bij dit besluit meegezonden. Deze bevatten correcties of betreffen stukken die nog niet in uw bezit zijn.

	Datum	Bestandsnaam	Doc. Nr. DCMR	Doc. Nr. R'dam	
1	23-11-2021	6526869_1637676977312_bijlage_1_ installatieoverzicht.pdf	99991116226	3970315	
2	23-11-2021	6526869_1637677114504_bijlage_2_ locatieoverzicht.pdf	99991116227	3970316	
3	23-11-2021	6526869_1637677189006_bijlage_3_ aanzichtstekeningen.pdf	99991116228	3970317	
4	20-12-2021	6526869_1639981648463_tijdelijke_ tank_t3710_typical_constructie_detail	99991133223	3986306	
5	11-1-2022	6526869_1641895281235_Onderbouwing_ constructie_bluswatertank_T3710_dd220110	99991145827	3997075	
6	11-1-2022	6526869_1641896268974_HV15012-C- C002_rev_0	99991145828	3997076	
7	11-1-2022	6526869_1641896347171_0- meting_verdichtingsgraad	99991145829	3997080	
8	13-1-2022	6526869_1637676845864_noodvoorziening_ bluswatertank_t3702_20211123 (incl. BPC)	99991148829	3998520	X