

TenneT TSO B.V.
Postbus 718
6800 AS ARNHEM

Zaaknummer	2018-206443	Maastricht	6 december 2018
Ons kenmerk	2018/84764		
Bijlage(n)		Verzonden	10 december 2018

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

1. Aanvraag

Op 19 oktober 2018 is een aanvraag binnengekomen van SPIE Nederland B.V. te Oss namens TenneT TSO B.V. (verder TenneT) Postbus 718, 6800 AS te Arnhem om een ontheffing ex artikel 4.3.5 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 voor het roeren van de grond dieper dan 3 meter beneden maaiveld in het grondwaterbeschermingsgebied Schinveld.

De werkzaamheden maken deel uit van het project "Wijziging aardingsconcept 150 kV hoogspanningsmasten in de Regio Zuid Nederland". Het aardingsprincipe wordt in Zuid-Nederland aangepast om een veilig en goed werkend aardingssysteem ook in de toekomst te kunnen waarborgen. De ontheffing wordt aangevraagd voor werkzaamheden rondom de bestaande hoogspanningsmast 119. Mast 119 is gelegen in Schinveld in de gemeente Onderbanken. Kadastraal adres Schinveld sectie D nummer 150. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-206443.

Er wordt ontheffing gevraagd van het verbod zoals bedoeld in artikel 4.2.3 onder f. mede in verband met artikel 4.3.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014.

2. Procedure

De aanvraag wordt afgehandeld met toepassing van de titel 4.1 procedure van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Overwegingen

Voor het project "Wijziging aardingsconcept 150 kV hoogspanningsmasten regio Zuid-Nederland" is TenneT voornemens rondom de hoogspanningsmasten het aardingssysteem aan te passen.

Tennet TSO BV is de bij de wet aangewezen beheerder van het Nederlandse 110 KV- tot en met 380 kV- hoogspanningsnet. Er worden aardringleidingen aangelegd binnen de belemmerde strook van de 150 kV- hoogspanningsverbindingen.

De werkzaamheden waar ontheffing voor wordt aangevraagd vinden plaats rondom hoogspanningsmast 119 die gelegen is in het grondwaterbeschermingsgebied Schinveld. De kadastrale locatie is Schinveld, sectie D nummer 150, nabij het adres Aan de Voeëgelsjtang 1, 6451 PS te Schinveld.

De globale RD coördinatiepunten zijn: X 197.241 Y 331.612.

Er wordt ca 1 meter rondom de fundering van de masten een geul gegraven tot circa 0,8 meter diep en er worden aardpinelektroden tot circa 12 meter –mv de grond ingedrukt.

De werkzaamheden staan gepland voor medio januari 2019 en gaan enkele dagen duren.

De uitvoering van de werkzaamheden zal door de firma SPIE Nederland B.V. te Oss gebeuren.

De geplande werkzaamheden zoals hierboven omschreven zijn geprojecteerd in het grondwaterbeschermingsgebied Schinveld zoals bedoeld in de Omgevingsverordening Limburg 2014. Het provinciale belang hierbij is onder meer de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening door de bescherming van de kwaliteit van grondwater rond de winputten. In een grondwaterbeschermingsgebied is daarom een grote zorgvuldigheid vereist bij het uitvoeren van activiteiten als de onderhavige ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening.

In de Omgevingsverordening Limburg worden activiteiten zoals zijn aangevraagd toelaatbaar geacht, mits hieraan de nodige voorschriften worden verbonden ter bescherming van de bodem en het grondwater. Derhalve zullen aan dit besluit voorschriften worden verbonden omtrent de uitvoering van de geplande werkzaamheden.

4. Conclusie

Afwegende alle hierboven en bij de onderwerpelijke aanvraag betrokken belangen, zijn wij van mening dat in het onderhavige geval door het stellen van voorschriften voldoende zekerheden kunnen worden gegeven ter bescherming van het grondwaterbeschermingsgebied Schinveld.

5. Besluit

Gelet op de Omgevingsverordening Limburg en voorgaande overwegingen besluiten wij aan TenneT TSO B.V. Postbus 718, 6800 AS te Arnhem, de gevraagde ontheffing van het verbod ex. artikel 4.2.3 onder f. mede in verband met artikel 4.3.1 van de Omgevingsverordening Limburg, **onder voorwaarden** te verlenen voor het aanbrengen van aardpinelektroden tot circa 12 meter -mv in het grondwaterbeschermingsgebied Schinveld.

De aanvraag en bijbehorende stukken maken deel uit van deze ontheffing, behoudens en voor zover daarvan bij dit besluit niet wordt afgeweken.

6. Bezwaar en voorlopige voorziening

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht¹. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien tegen dit besluit bij de Voorzitter van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

drs. M.G.P.I. Arts
Kwartiermaker Vergunningen
Toezicht en Handhaving (VTH)

¹ Bij Wabo-milieuzaken vermelden: Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond

Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. Algemeen

- 1.1 De voor ontheffing aangevraagde werkzaamheden nabij hoogspanningsmast 119 in de hoogspanningsverbinding Buggenum-Maalbroek-Beersdal dienen te worden uitgevoerd conform de aanvraag en bijgevoegde gegevens en tekeningen die namens Tennet TSO B.V. door SPIE Nederland B.V. Menhirweg 6, 5342 LS te Oss zijn ingediend. De aanvraag en bijgevoegde gegevens en tekeningen zijn geregistreerd onder zaaknummer 2018-206643 en nummer 2018/71367.
- 1.2 De houder van de ontheffing is gehouden te doen en/of te laten, hetgeen redelijkerwijs geveerd kan worden om verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen of te beperken.
- 1.3 De houder van de ontheffing dient diegene die in zijn opdracht handelingen en/of activiteiten verricht, op de hoogte te brengen van de aanwezigheid van het grondwaterbeschermingsgebied Geulle en grondwaterbeschermingsgebied Waterval en van de gestelde voorschriften; een exemplaar van de ontheffing moet op een centrale plaats op het werk aanwezig zijn.
- 1.4 Eventueel benodigde leidingen en appendages voor het gebruik van voor de bodem en grondwater risicovolle stoffen dienen blijvend vloeistofdicht te zijn.
- 1.5 Het is verboden op het werk schadelijke stoffen te hebben anders dan in deze ontheffing toegestaan, te laten uitvloeien, c.q. te laten verzinken, te storten, te begraven of te verbranden.
- 1.6 Vrijkomende afvalmaterialen moeten, voor zover deze niet worden hergebruikt, op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.
- 1.7 Bij tijdelijke opslag van (afval) materialen dient te worden voorkomen dat er bodemverontreiniging optreedt.

2. Meldingsplicht

- 2.1 De ontheffinghouder dient tenminste **vier werkdagen** voor aanvang van de werkzaamheden te melden wanneer met de uitvoering van het werk waarvoor ontheffing is verleend, wordt begonnen. Dit dient schriftelijk te geschieden aan het hoofd van het cluster Vergunningen, Postbus 5700, 6202 MA te Maastricht, met een afschrift aan NV Waterleiding Maatschappij Limburg.
- 2.2 Eventuele uitbreidingen en/of wijzigingen van activiteiten en/of uitvoering moeten tijdig aan het bevoegd gezag worden gemeld.

3. Uitvoering van een werk

- 3.1 Indien bij de uitvoering van een werk een bodemverontreiniging wordt aangetroffen dan dient daarvan onverwijld kennis te worden gegeven aan het bevoegd gezag.
- 3.2 De opslag van schadelijke stoffen ten behoeve van de uitvoering van een werk en het tanken van motorvoertuigen, werktuigen en machines moet op een centrale plaats gebeuren. Deze plaats moet zijn voorzien van een vloeistofdichte vloer. Het op deze vloer vallende hemelwater mag niet in de bodem geraken. Opslagmiddelen van brandstoffen en andere schadelijke stoffen dienen in een vloeistofdichte bak te zijn geplaatst.

- 3.3 Het tanken van motorvoertuigen dient te geschieden door een erkend bedrijf dat gespecialiseerd is in de aard van deze werkzaamheden en gebruik maakt van apparatuur welke voorzien zijn van de benodigde beveiligingen.
- 3.4 Machines en materieel dienen zodanig te zijn uitgerust en te worden gebruikt, dat verontreiniging van de bodem met schadelijke stoffen redelijkerwijs niet kan optreden.
- 3.5 Indien ten behoeve van de uitvoering van het werk een of meer bouwketen worden geplaatst, moet de afvoer van het afvalwater hiervan geschieden via een vloeistofdicht stelsel van buisleidingen naar het openbaar riool.
- 3.6 Indien het bepaalde in voorschrift 3.5 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan worden volstaan met het afvoeren naar een vloeistofdicht reservoir van voldoende inhoud. Dit reservoir moet tijdig worden geledigd, waarbij de inhoud moet worden afgevoerd naar de openbare riolering.
- 3.7 Te plaatsen bouwketen mogen niet worden verwarmd door middel van een verwarmingsinstallatie die gestookt wordt door huisbrandolie of een andere schadelijke stof.
- 3.8 Bij het beëindigen van de (aanleg/bouw)werkzaamheden dienen de in voorschrift 3.5 van dit besluit bedoelde verblijven, de daarbij behorende voorzieningen, de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde schadelijke stoffen en de ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden ontstane schadelijke stoffen op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze te worden verwijderd.
- 3.9 Gemorste of gelekte schadelijke stoffen dienen onmiddellijk volgens de daarvoor geldende wettelijke regels te worden verwijderd.
- 3.10 Onderhoud aan het bij het werk in te zetten materieel waarbij schadelijke stoffen kunnen vrijkomen, mag niet op het werk worden uitgevoerd, tenzij dit gebeurt op speciaal daarvoor ingerichte werkplaatsen, welke zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- 3.11 Vast opgestelde verbrandingsmotoren moeten zijn geplaatst in een vloeistofdichte opvangbak, voorzien van een afdak.

4. Bouwstoffen en grond

- 4.1 Het is verboden IBC-bouwstoffen toe te passen, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit.
- 4.2 Het is verboden in het grondwaterbeschermingsgebieden grond toe te passen indien de kwaliteit van de grond de maximale waarde van de kwaliteitsklasse wonen bij toepassing op de bodem overschrijdt of de kwaliteit van de ontvangende bodem beter is dan de genoemde kwaliteitsklassen. Onder die kwaliteitsklassen wordt verstaan wat het Besluit bodemkwaliteit daaronder verstaat.

5. Bodemverontreiniging

- 5.1 Indien door wat voor oorzaak dan ook schadelijke stoffen op of in de bodem en/of het grondwater dreigen te geraken, geraken of zijn geraakt, zonder dat sprake is van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming dient (dienen):
 - a. daarvan mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag door gebruikmaking van de milieuklachtentelefoon nummer (043) 361 70 70;
 - b. maatregelen te worden getroffen om de dreiging op te heffen en/of verdere verontreiniging van de bodem en/of het grondwater te voorkomen;

- c. de opgetreden verontreiniging van de bodem en/of grondwater op milieuhygiënisch verantwoorde wijze ongedaan te worden gemaakt, een en ander in overleg met het bevoegd gezag.
- 5.2 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden verontreinigingen in de bodem worden aangetroffen dan dient men daarvan onverwijld kennis te geven aan het bevoegd gezag.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

- TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS te Arnhem, aanvrager
- SPIE Nederland B.V., Menhirweg 6, 5342 LS, Oss, t.a.v. XXXX van XXXX;
- NV Waterleidingmaatschappij Limburg, Postbus 1060, 6201 BB Maastricht, ter kennisname;
- Gemeente Onderbanken, Postbus 1090, 6450 CB Schinveld, ter kennisname