

Besluit  
van Gedeputeerde Staten van Limburg

## **Omgevingsvergunning**

**Voor de activiteit uitvoeren van een werk**

Aanleg 6kV voedingskabel

Ankersmit Maalbedrijven B.V. te Maastricht

Zaaknummer: 2019-207935

Kenmerk: 2020/4153 d.d. 30 januari 2020.  
Verzonden:

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
1.1	Onderwerp	3
1.2	Besluit	3
1.3	Afschriften	4
1.4	Rechtsbescherming	4
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>6</b>
2.1	De aanvraag	6
2.2	Bevoegd gezag	6
2.3	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	6
2.4	Procedure	6
2.5	Adviezen	7
<b>3</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>9</b>
3.1	Uitvoeren werk	9
<b>4</b>	<b>Voorschriften</b>	<b>12</b>
4.1	Uitvoeren werk	12

# 1 Besluit

## 1.1 Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 4 december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ankersmit Maalbedrijven B.V. De aanvraag betreft het verrichten van graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een 6kV voedingskabel naar het inkoopstation op het eigen terrein van de inrichting gelegen aan Op de Bos 300, 6223 EP Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2019-207935.

## 1.2 Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1 onder b, juncto artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Ankersmit Maalbedrijven B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Op de Bos 300, 6223 EP Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteit en werkzaamheden:
  - het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald, zijnde op basis van artikelen 15.4.1 onder b en 19.5.2.3 onder a juncto 19.5.2.1 onder a van het vigerende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven' verrichten van graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een 6kV voedingskabel;
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
  - 4531615: 'Aanvraagformulier', firma OLO, de dato 4 december 2019;
  - 'Toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning, 10 MVA Expanded Power Capacity', firma Sibelco Europe, de dato 21 november 2019;
  - 14-588TK001: 'Verkeersstructuur Sibelco Maastricht', firma Ducot Engineering & Advies, versie C, de dato 29 september 2014;
  - AMB 2019 10MVA F2: 'Nota bij de aanvraag 10MVA Fase 2 voedingskabel', firma Sibelco Europe, de dato 23 januari 2020.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

## 1.3 Afschriften

Dit besluit is verzonden aan het gemachtigde bedrijf, zijnde Sibelco Nederland N.V., Op de Bos 300, 6223 EP Maastricht. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- aanvrager van de vergunning, zijnde Ankersmit Maalbedrijven B.V., Op de Bos 300, 6223 EP Maastricht;
- het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht;
- Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond;
- Rijkswaterstaat Service Center, Postbus 4142, 6202 PA Maastricht;
- Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD Groningen;
- Enexis B.V., Postbus 856, 5201 AW 'S-Hertogenbosch.

## 1.4 Rechtsbescherming

### 1.4.1 Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
- d. de redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### 1.4.2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bezwaartermijn van 6 weken.

Indien binnen de bezwaartermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 4 december 2019 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Ankersmit Maalbedrijven B.V. voor de inrichting gelegen aan Op de Bos 300, 6223 EP Maastricht. Het verzoek is ingediend door het gemachtigde bedrijf Sibelco Nederland N.V. De gemachtigde is vermeld op het aanvraagformulier.

De aanvraag betreft het verrichten van graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een 6kV voedingskabel naar het inkoopstation voor een tracé zoals is weergegeven in document '14-588TK001: *'Verkeersstructuur Sibelco Maastricht', firma Ducot Engineering & Advies, versie C, de dato 29 september 2014*'.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:

- het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo).

### 2.2 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 11 van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren en/of is het Besluit risico's zware ongevallen van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

### 2.3 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

### 2.4 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 18 december 2019 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)) en in een plaatselijk huis- aan- huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)) op 28 januari 2020.

## 2.5 Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Maastricht.

Vanwege de ligging van het project binnen de bestemmingen 'Water- Primair water', 'Waterstaat-Beschermingszone primair water', 'Waterstaat- Waterbergend rivierbed' en 'Leiding- Gas' ingevolge het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven', is de aanvraag tevens ter advies verzonden aan:

- Waterschap Limburg;
- Rijkswaterstaat;
- Gasunie Transport Services B.V.;
- Enexis B.V.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

### 2.5.1 Gasunie Transport Services B.V., per e-mail de dato 6 januari 2020

*"In antwoord op uw adviesaanvraag inzake bovenvermeld onderwerp deel ik u mede, dat hierbij één hoge druk gastransportleiding met kenmerk Z-530-01 van onze maatschappij is betrokken. Gasunie stelt alles in het werk om de veilige en ongestoorde ligging van haar leidingen en stations te waarborgen. Gezien de specifieke ligging van deze leidingen en stations is medewerking van de grondeigenaar/-gebruiker hierbij onontbeerlijk. Wij verzoeken daarom dan ook dringend om bij de inrichting van de gronden hiermee rekening te houden. Dat is ook de reden waarom u contact met ons opneemt.*

*De aan te leggen kabel moet op voldoende afstand van de gasleiding komen te liggen. Ik kan niet uit de aangevraagde vergunning opmaken hoeveel spanning (volt) er op de aan te leggen kabel komt te staan en op welke afstand de kabel aangelegd word t.o.v. onze gasleiding, daarom een algemeen antwoord.*

- 1. = en > 1kV: bij kruisen en/of parallelligging is de NEN 3654 van toepassing. Dan zal er een beschouwing gedaan moeten worden of er beïnvloeding plaatsvindt op onze leiding. Kruisen van de gasleiding met minimaal een dagmaat van 1,0 meter en parallel buiten de belemmeringen strook (4,0 meter in dit geval);*
- 2. < 1kV: kruisen van de gasleiding met minimaal een dagmaat van 0,5 meter en parallel buiten de belemmeringen strook (4,0 meter in dit geval)."*

### 2.5.2 Rijkswaterstaat, per e-mail de dato 13 januari 2020

Rijkswaterstaat bevestigt onderstaande reeds via OLO geüpload advies / mailcorrespondentie richting aanvrager:

*"Dank u voor deze informatie. Zoals geconcludeerd in ons telefoongesprek is alleen de uitvoering van de werken veranderd. Deze werkwijze is voor ons nog beter omdat dan zeker een garantie is van de handhaving van de grondlagen. U hoeft hiervoor geen nieuwe melding in het kader van de Waterwet in te dienen. De informatie wordt bij melding RWSZ2018-00015285 gevoegd."*

### **2.5.3 Enexis B.V., per e-mail de dato 22 januari 2020**

*“Het advies blijft gelijk aan het advies voor de aanvraag met zaaknummer 2018-205107: “De geplande werkzaamheden zijn voor Enexis niet bezwaarlijk. Voor het geheel dient gewerkt te worden conform de wet en regelgeving zoals WIBON dit voorschrijft.”*

*Wel een toevoeging t.a.v. de gasleiding. Deze mag niet over de gehele lengte worden vrij gegraven. (dient ook 's avonds weer te worden afgedekt met grond/zand). Een en het ander kan afgestemd worden met de collega's van de afdeling preventie graafschade (contactgegevens staan op de KLIC oriëntatie melding of op de KLIC graafmelding).”*

### **2.5.4 Waterschap Limburg, per e-mail de dato 23 januari 2020**

*“Voor het leggen van de kabel en graven van de kabelsleuf is in dit geval geen melding nodig op grond van de regelgeving van het Waterschap.*

*Uiteraard geldt wel de zorgplicht en dient de initiatiefnemer zorgvuldig om te gaan met de ter plaatse aanwezige afsluiter en duiker. Uit de tekeningen lijkt dat zij hier net buiten blijven.”*

### **2.5.5 Gemeente Maastricht, per e-mail de dato 23 januari 2020**

*“Vandaag is in overleg besloten dat het graven van de kabelsleuf op het terrein van Sibelco (Itteren-Op de Bos 300) zonder preventief archeologisch onderzoek uitgevoerd mag worden, omdat ondanks de A-status van een deel van het terrein de verwachting is dat de archeologische waarnemingsmogelijkheid zeer beperkt is bij de aangegeven sleufbreedte en diepte.*

*Wel geldt de gangbare meldingsplicht. [...]*

*Vergunningsvoorwaarden (meldingsplicht):*

*Indien tijdens de werkzaamheden resten of sporen aangetroffen worden, waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat het om archeologische resten of sporen gaat, dient hier conform artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet 2015 terstond melding te worden gemaakt bij de archeologen van de Gemeente Maastricht (namens bevoegd gezag, in deze Burgemeester en wethouders Maastricht).”*

Deze adviezen zijn meegenomen in de overwegingen van dit besluit.



## 3 Overwegingen

### 3.1 Uitvoeren werk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Dat geldt ook als het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid in strijd is met hiervoor bedoelde bepalingen of met de ruimtelijke regels in een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur.

#### 3.1.1 Toetsingsgronden

Op grond van artikel 2.11, lid 1 van de Wabo dient de activiteit getoetst te worden aan de regels die zijn opgenomen in het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Beatrixhaven (vastgesteld op 21 april 2015/NL.IMRO.0935.bpBTBeatrixhaven-vg03)'. Uit de planregels behorende bij dit bestemmingsplan blijkt dat op de aangevraagde locatie de dubbelbestemmingen 'Leiding – Gas' en 'Waarde – Maastrichts Erfgoed' aanleiding geeft voor het beoordelen van de activiteit uitvoeren van een werk. De opsteller van het bestemmingsplan wil voorkomen dat er activiteiten plaatsvinden die niet passen binnen de voor de bestemming 'Leiding – Gas' en 'Waarde – Maastrichts Erfgoed' bestemde gronden. Daarom is in artikel 15.4.1 onder b en artikel 19.5.2.3 onder a jo. artikel 19.5.2.1 onder a bepaald dat het verboden is om binnen de bestemmingen 'Leiding – Gas' en 'Waarde – Maastrichts Erfgoed' zonder omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren.

#### 3.1.2 Toetsing

##### 3.1.2.1 Artikel 15 – Leiding-Gas

Volgens artikel 15.4.3 van het vigerende bestemmingsplan kan de vergunning worden verleend indien de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan, hetzij direct, hetzij indirect, te verwachten gevolgen ten aanzien van aangeduide hogedruk gastransportleiding niet worden of kunnen worden aangetast. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld onder artikel 15.4.1 dient de leidingbeheerder schriftelijk toestemming te hebben verleend.

Zowel Enexis B.V. als Gasunie Transport Services B.V. (lees: leidingbeheerders) geven in per e-mail verstuurd advies de dato 6 en 22 januari 2020 aan geen bezwaar te hebben tegen de geplande werkzaamheden, mits:

Voorwaarden Enexis B.V.:

1. voorafgaand aan de werkzaamheden een KLIC-melding dient te worden gedaan;
2. voorafgaand aan de werkzaamheden contact dient te worden opgenomen met afdeling preventie graafschade van Enexis B.V. (contactgegevens staan op de KLIC oriëntatiemelding of op de KLIC graafmelding) zodat de werkzaamheden kunnen worden afgestemd met een toezichthouder van Enexis B.V.;
3. de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens wet WIBON;
4. de bestaande gasleiding niet over de gehele lengte mag worden vrij gegraven (dient 's avonds weer te worden afgedekt met grond/zand).

Voorwaarden Gasunie Transport Services B.V.:

1. voorafgaand aan de werkzaamheden een KLIC-melding dient te worden gedaan;
2. voorafgaand aan de werkzaamheden contact dient te worden opgenomen met Gasunie Transport Services B.V. (via [cta@gasunie.nl](mailto:cta@gasunie.nl)) zodat de werkzaamheden kunnen worden afgestemd met een toezichthouder van Gasunie Transport Services B.V.;
3. de werkzaamheden worden uitgevoerd conform NEN 3654. Hiervoor zal een beschouwing gedaan moeten worden of er beïnvloeding plaatsvindt op de leiding van Gasunie Transport Services B.V. In beginsel dient de elektrakabel bij parallel verloop langs de gasleiding buiten de belemmeringsstrook van 4,0 meter te worden aangebracht. Bij kruisingen dient een minimale dagmaat van 1,0 meter te worden gehandhaafd.

Deze adviezen nemen wij over en worden dan ook beschouwd als een schriftelijke toestemming. Daarbij wordt opgemerkt dat de voorwaarden 1 en 3 van Enexis B.V. en 1 van Gasunie Transport Services B.V. niet zullen landen onder de voorwaarden van dit besluit aangezien deze voorwaarden reeds een rechtstreeks werkende verplichting betreffen vanuit de wet- en regelgeving. Zo volgt uit artikel 8, eerste lid van de Wet informatie- uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) dat uiterlijk 20 dagen voor de graafwerkzaamheden een KLIC- melding moet worden gedaan. Overige vereisten ten aanzien van de KLIC- melding zijn ook opgenomen in de WIBON. In de begeleidende brief bij dit besluit zal initiatiefnemer nog eens op zijn verplichting tot het moeten doen van een KLIC- melding gewezen worden.

### **3.1.2.2 Artikel 19 – Waarde-Maastrichts Erfgoed**

De vergunning kan worden verleend indien de werken of werkzaamheden naar oordeel van het bevoegd gezag geen onevenredige aantasting plaatsvindt van archeologische waarden. In het advies van een beleidsmedewerker Archeologie van de gemeente Maastricht de dato 23 januari 2020, wordt aangegeven dat het graven van de kabelsleuf zonder preventief archeologisch onderzoek uitgevoerd mag worden, omdat ondanks de functieaanduiding 'Specifieke vorm van waarde - archeologische zone a', de verwachting is dat de archeologische waarnemingsmogelijkheid zeer beperkt is bij een sleufbreedte van 0,5 meter en diepte van 0,9 meter. Daarnaast is de verstoringsoppervlakte binnen dit gebied zeer gering (circa 40m<sup>2</sup>). Wel geldt de gangbare meldingsplicht conform artikel 5.10 en 5.11 van de Erfgoedwet 2015 waardoor aangetroffen resten of sporen, waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat het om archeologische resten of sporen gaat, terstond melding dient te worden gemaakt bij bevoegd gezag en bij de archeologen van de gemeente Maastricht.

Bovenstaand advies nemen wij over en wordt dan ook beschouwd als een schriftelijke toestemming. Daarbij wordt opgemerkt dat de voorwaarde welke gemeente Maastricht stelt reeds rechtstreeks geldende wet- en regelgeving (verplichtingen vanuit de Erfgoedwet 2015) betreft, waardoor deze niet kan worden opgenomen als voorwaarde in dit besluit. In de begeleidende brief van het besluit zal initiatiefnemer hiervan wel (als reminder) in kennis worden gesteld.

### **3.1.2.3 Overige bestemmingen**

Voorts wordt opgemerkt dat de werkzaamheden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterbergend rivierbed' (artikel 22 van het vigerende bestemmingsplan). Artikel 22.1 geeft hierin aan dat de voor Waterbergend- rivierbed aangewezen gronden, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd zijn voor de berging van rivierwater. Volledigheidshalve is in dit kader Rijkswaterstaat om advies gevraagd. Rijkswaterstaat geeft aan dat voor de werkzaamheden als beschreven in besluit met zaaknummer 2018-205107 reeds zijn gemeld en zijn afgehandeld onder melding met nummer RWSZ2018-00015285. Nu enkel de werkwijze van de werkzaamheden verandert ten opzichte van eerdergenoemd besluit (graven ten behoeve van de elektraleiding in plaats van het

schieten van de elektraleiding), blijkt dat de nieuwe werkwijze (graven) een betere optie is omdat er dan een garantie is van handhaving van de grondlagen. De wijziging van de werkzaamheden hoeft niet opnieuw gemeld te worden bij Rijkswaterstaat. De informatie betreffende de wijziging van de werkwijze is reeds bij de eerder genoemde melding gevoegd.

Daarnaast wordt opgemerkt dat de werkzaamheden ook zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen 'Water – Primair water' en 'Waterstaat – Beschermingszone primair water', respectievelijk artikel 13 en 20 van het vigerende bestemmingsplan. Artikelen 13.3 en 20.4 geven aan dat in beide dubbelbestemmingen de gebods- en verbodsbepalingen van de Keur van het Waterschap van toepassing zijn, vandaar dat wij Waterschap Limburg om advies hebben gevraagd. In haar advies geeft Waterschap Limburg aan dat voor het leggen van de kabel en graven van de kabelsleuf in dit geval geen melding noodzakelijk is op grond van de regelgeving van het Waterschap. Verder geldt wel de zorgplicht en dient initiatiefnemer zorgvuldig om te gaan met de ter plaatse aanwezige afsluiter en duiker. Uit de tekeningen blijkt echter dat zij hier net buiten blijven.

De dubbelbestemmingen als genoemd onder paragraaf 3.1.2.3 leiden niet tot een vergunningplicht voor een activiteit 'strijdigheid bestemmingsplan' of 'uitvoeren van een werk'.

### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals neergelegd in het bestemmingsplan Bedrijventerrein Beatrixhaven zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

## 4 Voorschriften

### 4.1 Uitvoeren werk

1. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient contact te worden opgenomen met afdeling preventie graafschade van Enexis B.V. (contactgegevens staan op de KLIC oriëntatiemelding of op de KLIC graafmelding) zodat de werkzaamheden kunnen worden afgestemd met een toezichthouder van Enexis B.V.;
2. de bestaande gasleiding mag niet over de gehele lengte worden vrij gegraven. De gasleiding dient iedere avond weer te worden afgedekt met grond/zand;
3. minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient contact te worden opgenomen met Gasunie Transport Services B.V. via [cta@gasunie.nl](mailto:cta@gasunie.nl) zodat de werkzaamheden kunnen worden afgestemd met een toezichthouder van Gasunie Transport Services B.V.;
4. de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform NEN 3654. Hiervoor zal een beschouwing gedaan moeten worden of er beïnvloeding plaatsvindt op de leiding van Gasunie Transport Services B.V. In beginsel dient de elektrakabel bij parallel verloop langs de gasleiding buiten de belemmeringsstrook van 4,0 meter te worden aangebracht. Bij kruisingen dient een minimale dagmaat van 1,0 meter te worden gehandhaafd.