

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg

# **Toepassen gelijkwaardigheidsvoorzieningen Bouwbesluit**

CSP B.V. / Vynova Beek B.V. – deelinrichting  
PVC-fabriek te Geleen

Zaaknummer: 2022-025099

Kenmerk: 2022/9688 d.d. 27 oktober 2022.  
Verzonden: **31 oktober 2022**

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>5</b>
2.1	De aanvraag	5
2.2	Bevoegd gezag	5
2.3	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	5
2.4	Procedure	6
2.5	Adviezen	6
<b>3</b>	<b>Overwegingen gelijkwaardige maatregel art. 1.3, Bouwbesluit 2012</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Voorschriften</b>	<b>10</b>

# 1 Besluit

## Onderwerp

Wij hebben op 12 mei 2022 een aanvraag ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en Vynova Beek B.V., deelinrichting PVC-fabriek, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen. De aanvraag betreft een verzoek tot het toepassen van *herziene* gelijkwaardige brandveiligheidsvoorzieningen op basis van artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 binnen de deelinrichting PVC-fabriek, meer specifiek voor de bestaande gebouwen G027-04 (loods 10) en G027-05 (loods 9). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2022-025099.

## Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit en gelet op artikel 1.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012:

1. het eerdere verleende gelijkwaardigheidsbesluit d.d. 18 maart 2021 met kenmerk 2021/7375, in te trekken;
2. aan Chemelot Site Permit B.V. en Vynova Beek B.V. dit gelijkwaardigheidsbesluit te verlenen. Dit besluit wordt verleend voor de deelinrichting PVC-fabriek gelegen op de site Chemelot aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen;
3. dat de aangevraagde brandveiligheidsvoorziening voor de bestaande loodsen 10 en 9, met gebouwaanduiding respectievelijk G027-04 en G027-05, gelijkwaardige voorzieningen zijn als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012;
4. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 4 vermelde voorschriften verbonden zijn;
5. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend;
6. dat de gelijkwaardige brandveiligheidsvoorzieningen moeten worden uitgevoerd conform de aanvraag van 12 mei 2022 en dat deze aanvraag onderdeel uitmaakt van dit besluit. Het betreft de volgende stukken:
  - BE9104-IB-CO-220426-1238: 'Herziene aanvraag besluit gelijkwaardigheid gebouwnr. G027-04 en G027-05 (loods 9 en 10 Vynova)', firma RoyalHaskoningDHV, versie -, de dato 3 mei 2022;
  - 3178-G27-004-01-01C: 'rapport brandveiligheid Vynova Chemelot terrein Geleen, loods 9 en 10', firma SGS Floriaan, versie -, de dato 3 mei 2022;
  - 3178-G27-004/005-10-01D: 'programma van eisen brandmeldinstallatie, Vynova, loods 09 en loods 10, Geleen', firma SGS Floriaan, versie D, de dato 26 april 2022;
  - BE9104-103-100: 'tekening veiligheidsplattegrond loods 9 en 10, gelijkwaardigheidsonderzoek loods 9 en 10, Vynova Group Chemelot Geleen, definitief', firma RoyalHaskoningDHV, versie C, de dato 14 april 2022.

Gedeputeerde Staten van Limburg,  
namens dezen,

C.J. Hermans,  
Afdelingshoofd Vergunningen  
RUD Zuid-Limburg

## Afschriften

Dit besluit is verzonden aan de gemachtigde van de aanvrager, Royal HaskoningDHV, Postbus 302, 6199 ZN Maastricht-Airport.

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- vergunninghouders: Chemelot Site Permit B.V. en Vynova Beek B.V., p/a secretariaat CSP, Postbus 27, 6160 MB Geleen;
- college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard;
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Postbus 35, 6269 ZG Margraten.

## Rechtsbescherming

### Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

### Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 12 mei 2022 hebben wij een aanvraag, in de vorm van een verzoek tot het geven van een rechtsoordeel over toepassing geven aan een *herziene* gelijkwaardige maatregel, ontvangen van Chemelot Site Permit B.V. en Vynova Beek B.V. voor de deelinrichting PVC-fabriek gelegen aan Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen.

Bij onderhavige aanvraag betreft het, na aanpassing, in gebruik hebben van bestaande loodsen 10 en 9, met gebouwaanduiding respectievelijk G027-04 en G027-05, waarvoor in afwijking van artikel 2.89, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 1.3, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 is aangevraagd met een omvang van een maximaal uitbreidingsgebied van brand (brandcompartiment) van meer dan 3000 m<sup>2</sup> met een lichte-industriefunctie. Hierbij wordt tevens gerefereerd naar het eerder vergunde besluit met zaaknummer 2020-207659 en kenmerk 2021/7375. Dit besluit wordt middels onderhavig besluit ingetrokken en als herzien gelijkwaardigheidsbesluit vergund. Ten aanzien van het vorige gelijkwaardigheidsverzoek/-besluit zijn de automatische rookmelders vervangen door handbrandmelders. Daarnaast wordt bij dit besluit tevens het ingediende Programma van Eisen goedgekeurd.

### 2.2 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel C van het Bor: categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 11.3, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28. Vynova Beek BV is daarnaast aangewezen op grond van bijlage 1, onderdeel B onder a.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

### 2.3 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag ingevolge artikel 1:3, lid 3 van de Awb hebben wij deze aan de hand van artikel 4:2 van de Awb getoetst op ontvankelijkheid.

De aanvraag is een verzoek tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb. De aanvraag betreft geen activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. De rechtszekerheid van aanvrager omtrent de vraag of de te treffen voorzieningen met maatwerkkarakter een gelijkwaardige voorziening zijn als bedoeld in artikel 1.3 Bouwbesluit 2012, bepalen dat er sprake is van een verzoek tot het geven van een rechtsoordeel.

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de aanvraag in relatie tot de van toepassing zijnde bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

## 2.4 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen over de voorbereiding van besluiten zoals opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 is niet van toepassing op dit besluit. Wij hebben op 18 mei 2022 kennis gegeven via de website <https://www.officielebekendmakingen.nl>.

Vanwege het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift gegeven termijn, hebben wij binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een redelijke termijn te vermelden waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien. Ingevolge artikel 4:14, derde lid van de Awb, hebben wij de beslistermijn met een redelijke termijn van 6 weken verlengd. Van deze verlenging is kennis gegeven op 17 juni 2022 via de website <https://www.officielebekendmakingen.nl>. Op deze procedure is echter geen lex silencio positivo van toepassing aangezien dit niet bij wettelijk voorschrift is bepaald (artikel 4:20a, lid 1 jo. artikel 4:20b, lid 1).

## 2.5 Adviezen

Wij hebben de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen;
- Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij de volgende reactie/adviezen ontvangen:

### College van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen

Op 30 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen per e-mail aangegeven geen noodzaak te zien een advies te verstrekken.

### Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Op 19 mei 2022 hebben wij van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg per e-mail het volgende advies, onder voorwaarden, ontvangen:

#### *“INGEDIENDE BESCHEIDEN DIE BEOORDEELD ZIJN:*

1. *Rapport Brandveiligheid Rapport nr. 3178-G27-004-01-01C d.d. 03-05-2022.*
2. *Programma van eisen brandmeldinstallatie nr. 3187-G27-004-10-pve-bmi-01D d.d. 26-04-2022.*
3. *Tekening BE9104-103-100 d.d. 14-04-2022.*

#### *UITGANGSPUNTEN:*

<i>Gebruiksfuncties</i>	<i>Max. aantal personen</i>	<i>Oppervlakte m2</i>	<i>Hoogste verblijfsvloer</i>
<i>Lichte industriefuncties</i>	<i>onbekend</i>	<i>9950</i>	<i>0 meter</i>
<i>Kantoorfunctie</i>	<i>onbekend</i>	<i>50</i>	<i>0 meter</i>

## **BEOORDELING RAPPORTAGE**

*Wat betreft de inhoudelijke beoordeling conform Bouwbesluit 2012 heeft beoordeling plaatsgevonden op het criterium 'Beperking van uitbreiding van brand'.*

*Zoals beschreven in de rapportage zal het brandcompartiment de grenswaarde conform Bouwbesluit 2012, afdeling 2.10, overschrijden. De grenswaarde bedraagt voor een industriefunctie 3000m<sup>2</sup>, terwijl het gewenste brandcompartiment een oppervlak heeft van ruim 10.000m<sup>2</sup>.*

*Conform artikel 1.3 van het bouwbesluit 2012 is gelijkwaardigheid mogelijk. De gelijkwaardigheid in deze wordt aangetoond door middel van het ingediende rapport brandveiligheid.*

*De gelijkwaardigheid zoals beschreven in het 'Rapport Brandveiligheid met nr. 3178-G27-004-01-01C d.d. 03-05-2022' wordt akkoord bevonden onder de volgende voorwaarde.*

### **VOORWAARDE**

- 1. Wanneer de uitvoering van de bedrijfsbrandweer wijzigt dient de slagkracht van de bedrijfsbrandweer, welke gold op moment van opstellen Rapport Brandveiligheid met nr. 3178-G27-004-01-01C d.d. 03-05-2022 niet af te nemen of er dient een nieuw/aangepast gelijkwaardigheidsvoorstel overlegd te worden.*
- 2. Er dient voldoende bluswater in de nabijheid van de loods te zijn voor de inzet van de bedrijfsbrandweer.*
- 3. Indien er andere goederen worden opgeslagen dan de beoordeelde PVC-korrels dient er een nieuw/aangepast gelijkwaardigheidsvoorstel overlegd te worden.*

*Verder het advies aan het bevoegd gezag om een toezichtarrangement op te leggen met een driejaarlijkse frequentie door een onafhankelijke en deskundige instelling. Met als doel;*

- a. Te controleren of er geen overschrijding is m.b.t. omvang palletopslag (10m<sup>2</sup> en maximale stapelhoogte van 2 meter), plaats voorraad pallets en de daarbij behorende afstanden tussen de voorraden pallets.*
- b. Te controleren dat er alleen werkvoorraad aanwezig is in loods 9.*
- c. Te controleren of er geen andere opslag aanwezig is dan de beoordeelde PVC-korrels en de opslag niet meer betreft dan 3.000 ton PVC-korrels.*
- d. Te controleren of alle poorten handmatig van buiten af te openen zijn de door de bedrijfsbrandweer.*
- e. Te controleren of er voldaan wordt aan de organisatorische aspecten ten aanzien van de laad- en/of loslocaties.*
- f. Te controleren dat er geen brandbare materialen aanwezig zijn binnen de vijf meter van de acculaadstation heftrucks.*

*De instelling bepaalt de aanwezige vuurbelastingen, rapporteert ze en geeft ten minste voor de punten a t/m f aan of hieraan wordt voldaan. Rapporteren dient tevens plaats te vinden aan het bevoegd gezag.*

### **SPRINKLERINSTALLATIE**

*Hoewel de sprinklerinstallatie geen onderdeel uitmaakt van het gelijkwaardigheidsvoorstel adviseren we vanuit de brandweer om te borgen in de vergunning dat deze sprinklerinstallatie in de huidige vorm operationeel en effectief blijft.*

*Deze sprinklerinstallatie kan toch de omvang van een brandscenario intomen.*

*Wij nemen dit positief, onder voorwaarden, advies van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg over en verbinden voorwaardelijke verplichtingen aan deze beschikking.*

### 3 Overwegingen gelijkwaardige maatregel art. 1.3, Bouwbesluit 2012

Zoals blijkt uit het verzoek om gelijkwaardigheid wijken de brandveiligheidsvoorzieningen af ten opzichte van de regels zoals gestelde in artikel 2.89 lid 1 van het Bouwbesluit 2012. Loodsen 9 en 10 bestaan uit één groot brandcompartiment van 10.000m<sup>2</sup>. Het brandcompartiment voldoet niet aan de prestatie-eis voor de maximale brandcompartimenteringsgrootte van 3000 m<sup>2</sup> voor (lichte) industriefunctie volgens artikel 2.89 lid 1 van het Bouwbesluit 2012.

Door Floriaan Safety Concepts is een gelijkwaardige oplossing aangedragen. Deze gelijkwaardige voorziening is omschreven in document 3178-G27-004-01-01C: *'rapport brandveiligheid Vynova Chemelot terrein Geleen, loods 9 en 10', firma SGS Floriaan, versie -, de dato 3 mei 2022.*

#### Toetsingsgronden

De uitwerking van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 zijn zoveel mogelijk gegoten in de vorm van functionele eisen en daarmee samenhangende prestatie-eisen. Wanneer aan die prestatie-eis wordt voldaan, is daarmee aan de daarbij behorende functionele eis voldaan. Op basis van de gelijkwaardigheid zoals vastgelegd in artikel 1.3 is het mogelijk, zolang aan de functionele eis van het betreffende voorschrift wordt voldaan, met een andere oplossing te komen in plaats van te voldoen aan de in het besluit gegeven prestatie-eisen. Afwijking van een prestatie-eis kan bijvoorbeeld wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn in verband met de aard of omvang van het betreffende bouwwerk of de daarin gelegen ruimten, met plaatselijke omstandigheden of met de toepassing van innovatieve materialen, constructies, voorzieningen of installaties. Zo zijn technische oplossingen voor 'grote brandcompartimenten', ofwel brandcompartimenten met een grotere omvang dan waaraan dit besluit prestatie-eisen stelt, mogelijk met een beroep op gelijkwaardigheid.

Het doel van brandcompartimentering is de ongehinderte uitbreiding van een brand te beperken tot een gedeelte van het gebouw. Er worden eisen gesteld aan de maximale omvang van een brandcompartiment, zodat een eventuele brand beheersbaar blijft. Wanneer de brand binnen het brandcompartiment blijft, draagt dit bij aan de veiligheid van personen in andere gedeelten van het gebouw. Een brandcompartiment mag om zijn functie van brandbegrenzer goed te kunnen vervullen niet te groot zijn.

De gelijkwaardigheidsbepaling, artikel 1.3 Bouwbesluit 2012, maakt het mogelijk een groter brandcompartiment of subbrandcompartiment te realiseren dan is toegestaan op grond van de prestatie-eisen in de afdelingen 2.10 (beperking van de uitbreiding van brand) en 2.11 (verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook). Bij het beroep op gelijkwaardigheid moeten het compartiment en de inrichting daarvan zodanig zijn dat er sprake is van een aan genoemde afdelingen gelijkwaardige brandveiligheid.

#### Toetsing

Loodsen 9 en 10 bestaan uit één groot brandcompartiment van 10.000m<sup>2</sup>. Het materiaal dat in loodsen wordt opgeslagen is PVC in korrelvorm. Deze worden verpakt in de productielijnen welke in de hallen aanwezig zijn. De totale vuurlast in de hallen bedraagt 53.850.000 MJ. Het product zit in plastic zakken van 25 kg op pallets.

In de rapportage van Floriaan Safety is gekeken naar de brandoorzaken en de direct gevolgen hiervan.



Samengevat zijn de volgende potentiële ontstekingsrisico's aanwezig:

1. brand in een paletstapel;
2. elektrische installaties en verlichting;
3. brand in een acculaadstation;
4. brand in een vorkheftruck.

Deze scenario's in ogenschouw genomen wordt door de steller van het adviesrapport aanbevolen de hierna volgende voorzieningen te treffen en maatregelen te nemen om gelijkwaardigheid te kunnen aannemen:

1. De aanwezige sprinkler moet behouden blijven. Een certificering wordt niet noodzakelijk geacht. Wel dient de sprinkler blijvend te worden onderhouden Conform de NEN-EN 12845 + A2 + NEN 1073, Om aan te tonen en te registreren dat de sprinkler functioneel wordt onderhouden conform voorgenoemde NEN normen, zal jaarlijks een controle worden uitgevoerd door een erkend bedrijf;
2. De brandmeldinstallatie zal op basis van volledige bewaking (m.u.v. de verladingsplaats, hier worden handbrandmelders geplaatst) moeten voldoen aan de NEN2535 met doormelding naar de ACC. De installatie dient wel gecertificeerd te zijn;
3. De bedrijfsbrandweer is binnen 15-17 minuten operationeel;
4. De opslag hoeveelheden alsmede de wijze van opslag is niet ongelimiteerd en dient te worden gemaximeerd tot 3.000 ton;
5. De verlichting inclusief bekabeling wordt vervangen en zal voldoen aan de laatste stand der techniek conform NEN 3140 en NEN 1010;
6. De (vork)heftrucks moeten voorzien zijn van een automatische blusinstallatie op het motorcompartiment. Tevens is er tijdens gebruik altijd toezicht op de (vork)heftruck zodat tijdig met kleine blusmiddelen kan worden ingegrepen;
7. De loods moet zijn voorzien van 12kg handbrandblussers;
8. In loods 10 dient de onderlinge afstand tussen stapel pallets 5,5m zijn om brandoverslag te voorkomen;
9. Ten aanzien van het acculaadstation moeten alle brandbare materialen binnen 5m worden verwijderd;
10. Rondom de loods en op de gehele Chemelot site is een adequaat onderhouden hydrantennetwerk ten behoeve van de bedrijfsbrandweer aanwezig.

Geconcludeerd wordt dat de aanvrager door middel van rapportage nr. 3178-G27-004-01-01C d.d. 3 mei 2022 voldoende aannemelijk heeft gemaakt, dat de combinatie van de daarin voorgestelde organisatorische en installatietechnische brandveiligheidsmaatregelen onder de ter plekke voorkomende omstandigheden gelijkwaardig zijn aan de brandveiligheidseisen zoals gesteld in artikel 2.87 lid 1 en 2 van het Bouwbesluit 2012. Verder doet de aanvraag niet af aan de overige eisen met betrekking tot de veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en bescherming van het milieu uit het Bouwbesluit 2012.

### Conclusie

Op basis van de onderbouwing volgens document 3178-G27-004-01-01C: *'rapport brandveiligheid Vynova Chemelot terrein Geleen, loods 9 en 10', firma SGS Floriaan, versie -, de dato 3 mei 2022* is voldoende aannemelijk gemaakt dat bij het brandcompartiment van loods 9 en 10 dezelfde mate van veiligheid wordt behaald als bedoeld in artikel 2.89 van Bouwbesluit 2012. Gezien vorenstaande stemmen wij in met de gekozen gelijkwaardige maatregel.

In dit besluit zijn de voor deze gelijkwaardige maatregel relevante voorschriften opgenomen.

## 4 Voorschriften

- 4.1 Wanneer de uitvoering van de bedrijfsbrandweer wijzigt dient de slagkracht van de bedrijfsbrandweer, welke gold op moment van opstellen Rapport Brandveiligheid met nr. 3178-G27-004-01-01C d.d. 03-05-2022 niet af te nemen of er dient een nieuw/aangepast gelijkwaardigheidsvoorstel ter besluitvorming overgelegd te worden bij bevoegd gezag;
- 4.2 Er dient voldoende bluswater in de nabijheid van de loods te zijn voor de inzet van de bedrijfsbrandweer;
- 4.3 Indien er andere goederen worden opgeslagen dan de beoordeelde PVC-korrels dient er een nieuw/aangepast gelijkwaardigheidsvoorstel overlegd te worden
- 4.4 Oplegging van een toezichtarrangement met een driejaarlijkse frequentie door een onafhankelijke, deskundige instelling, met als doel:
- 4.4.1. te controleren of er geen overschrijding is m.b.t. omvang palletopslag (10m<sup>2</sup> en maximale stapelhoogte van 2 meter), plaats voorraad pallets en de daarbij behorende afstanden tussen de voorraden pallets, en;
  - 4.4.2. te controleren dat er alleen werkvoorraad aanwezig is in loods 9, en;
  - 4.4.3. te controleren of er geen andere opslag aanwezig is dan de beoordeelde PVC-korrels en de opslag niet meer betreft dan 3.000 ton PVC-korrels, en;
  - 4.4.4. te controleren of alle poorten handmatig van buiten af te openen zijn de door de bedrijfsbrandweer, en;
  - 4.4.5. te controleren of er voldaan wordt aan de organisatorische aspecten ten aanzien van de laad- en/of loslocaties, en;
  - 4.4.6. te controleren dat er geen brandbare materialen aanwezig zijn binnen de vijf meter van de acculaadstation heftrucks, en;
- dat voornoemde instelling de aanwezige vuurbelasting en eerdergenoemde punten rapporteert (4.4.1 t/m 4.4.6). Rapporteren van voornoemde vindt plaats aan bevoegd gezag;
- 4.5 De aanwezige sprinkler moet behouden blijven. Een certificering wordt niet noodzakelijk geacht. Wel dient de sprinkler blijvend te worden onderhouden conform de NEN-EN 12845 + A2 + NEN 1073. Om aan te tonen en te registreren dat de sprinkler functioneel wordt onderhouden conform voorgenoemde NEN normen, moet jaarlijks een controle worden uitgevoerd door een erkend bedrijf;
- 4.6 De brandmeldinstallatie zal op basis van volledige bewaking (m.u.v. de verladingsplaats, hier worden handbrandmelders geplaatst) moeten voldoen aan de NEN2535 met doormelding naar de ACC. De installatie dient wel gecertificeerd te zijn;
- 4.7 De (vork)heftrucks moeten voorzien zijn van een automatische blusinstallatie op het motorcompartiment. Tevens is er tijdens gebruik altijd toezicht op de (vork)heftruck zodat tijdig met kleine blusmiddelen kan worden ingegrepen;
- 4.8 De beschreven gelijkwaardige maatregelen, zoals terug te lezen in document 3178-G27-004-01-01C: 'rapport brandveiligheid Vynova Chemelot terrein Geleen, loods 9 en 10', firma SGS Floriaan, versie -, de dato 3 mei 2022, gelden onverkort.