

Sitech Services B.V.
De heer
Postbus 27
6160 MB GELEEN

Afdeling Vergunningen
Zaaknummer 2023-025216
Ons kenmerk 2023/2990
Uw kenmerk -
Bijlage(n) 1

Behandeld
Telefoon
E-mail
Maastricht 11 mei 2023
Verzonden 11 mei 2023

Onderwerp

Ontheffing artikel 8.3, lid 1 juncto lid 3, Bouwbesluit 2012 ten behoeve van propeenvoorziening van AnQore B.V.

Geachte heer

Op 4 mei 2023 heeft u een aanvraag ingediend om ontheffing in het kader van artikel 8.3, lid 1 juncto lid 3, van het Bouwbesluit 2012. Het betreft het uitvoeren van werkzaamheden in de avond- en nachtperiode ten behoeve van het realiseren van een propeenvoorziening en met name bij de bullets van de deelinrichting CSP/AnQore B.V. (ACN, ZAV en HCN-verwerkende fabrieken) gelegen binnen site Chemelot gedurende een periode van 5 mei 2023 tot en met 30 maart 2024. De aanvraag is bij ons in behandeling onder het zaaknummer 2023-025216. Wij verzoeken u bij alle vervolgcorrespondentie het zaaknummer te vermelden.

Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting site Chemelot zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel B, sub 1, onder a (BRZO-inrichting), onderdeel C van het Bor: categorie 1.1, categorie 1.3, categorie 2.6, categorie 4.3, categorie 5.3, categorie 7.1.b, categorie 14, categorie 20.5, categorie 21, categorie 22, categorie 25, categorie 26, categorie 27.3 en categorie 28.

De site Chemelot wordt behandeld als één inrichting. Deze inrichting bevat meerdere IPPC-installaties en het Besluit risico's zware ongevallen is van toepassing. Daarom zijn wij het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

De deelinrichting "Propeenverlading Haven Stein, leidingtransport en opslag" is hoofdstuk 62 van de voor de site Chemelot verleende vergunning. De activiteiten van de deelinrichting zijn met name genoemd in de volgende categorieën van bijlage 1, onderdeel B onder 1.a en onderdeel C van het Bor: 2.1a, 2.7e en 5.1 (op en overslag zeer licht ontvlambare stoffen). Binnen de deelinrichting zijn geen installaties aanwezig die in de RIE zijn aangewezen.

Verder is de deelinrichting vanwege de opslag en/of verwerking van gevaarlijke stoffen opgeslagen aangewezen in het Besluit risico's zware ongevallen. De aanwezigheid van propeen overschrijdt de hoge drempelwaarde van het Brzo.

Elke deelinrichting is onderdeel van de totale inrichting. De horizontale Europese BBT-conclusies zijn altijd van toepassing op een deelinrichting, ongeacht de vraag of een deelinrichting zelf een IPPC-installatie omvat of niet. Ook indien de deelinrichting zelf geen IPPC-installatie is, maar er wel onderdeel van uitmaakt, kan er ook een verticale BBT-conclusie van toepassing zijn op de deelinrichting.

Aanvraag

Uit de aanvraag is gebleken dat hiervoor genoemde werkzaamheden voornamelijk plaatsvinden bij de bullets van de propeenvoorziening van AnQore B.V. (zie rood omcirkeld in afbeelding 1).



Afbeelding 1: Fragment ruimtelijke plannen

De aanvraag richt zich op werkzaamheden die buiten de reguliere werktijden worden uitgevoerd. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

- het nabehandelen van in het werk gestort beton middels vlinderen. Deze werkzaamheden vinden plaats op 11 mei 2023 om 19:00h en eindigen op 12 mei 2023 om 2:00h;
- voor dit project kunnen eventueel nog andere werkzaamheden plaatsvinden buiten de reguliere werktijden in een periode van 5 mei 2023 tot en met 30 maart 2024. Wij verzoeken bij alle overige werkzaamheden buiten de reguliere werktijden uiterlijk drie weken voor uitvoering ons stukken over te leggen (zie voorschriften) en deze stukken worden door ons getoetst. Bij goedkeuring mogen deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

De werkzaamheden houden verband met de bouwactiviteiten waarvoor door de RUD Zuid-Limburg een omgevingsvergunning met kenmerk 2023-1111 is verleend op 16 februari 2023 (zaaknummer 2022-056914).

Besluit

Wij verlenen hierbij de gevraagde ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 8, artikel 3, lid 3 Bouwbesluit 2012, onder de hierna volgende voorschriften. Het volgende stuk maakt onderdeel uit van dit besluit.

- Brief van Sitech Services, Aanvraag ontheffing geluidshinder, gedateerd 4 mei 2023.

Motivering

Ingevolge artikel 8.3, lid 1 van het Bouwbesluit 2012 is het verboden om bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden uit te voeren anders dan op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. In het tweede lid zijn dagwaarden en de maximale blootstellingsduur opgenomen. Het derde lid van artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 bepaalt dat wij, al dan niet onder te stellen voorschriften, ontheffing kunnen verlenen van het gestelde verbod in hoofdstuk 8, artikel 3, leden 1 en 2 van het Bouwbesluit.

De betonnen fundering van de bullets wordt na de laatste betonstort diverse malen gevlienderd voor een gladde en duurzame afwerking. Het mechanisch vlienderen moet plaatsvinden in de eerste uren van de betonuitharding om het oppervlak nog te kunnen bewerken. Het mechanisch vlienderen vindt plaats op 800 meter van geluidsgevoelige objecten (woningen in de wijk Lindenheuvel) die belast worden met een geluidsniveau van 35 dB(A). Dit geluidsniveau is lager dan 60 dB(A) en de bijbehorende maximale blootstellingsperiode is onbeperkt (tabel 8.3 van het Bouwbesluit 2012). Deze geluidsgevoelige objecten liggen op voldoende afstand en worden belast met een laag geluidsniveau die tevens opgaat in het aanwezige omgevingsgeluid. Daarbij achten wij op basis van het bijgevoegde akoestische motivering voldoende gewaarborgd is en dat de overlast zoveel als mogelijk wordt beperkt.

Teneinde de overlast voor omwonenden te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken zijn voorschriften aan deze ontheffing verbonden. Alle belangen afwegende zijn wij van mening de aanvraag te kunnen honoreren onder de hierna gestelde voorschriften.

Voorschriften

1. Eventuele andere ontheffingen voor dit project betreffende werkzaamheden buiten de reguliere werktijden tussen 5 mei 2023 en 30 maart 2024 moeten uiterlijk drie weken voor uitvoering bij ons schriftelijk worden ingediend. Daarbij moeten de volgende gegevens worden aangereikt:
 - de periode dat bouwwerkzaamheden plaatsvinden buiten de reguliere werktijden (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3 lid 1);
 - de maximale dagwaarde (Bouwbesluit 2012, artikel 8.3 lid 2);
 - bij een ontheffing van de periode dat de bouwwerkzaamheden plaatsvinden, moet gebruik gemaakt worden van de akoestisch gezien best beschikbare stille technieken (Bouwbesluit, artikel 8.3, lid 3). Aanleveren van een motivering;
 - op grond van artikel 2.2, lid 7 van de Regeling omgevingsrecht verstrekt de aanvrager bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit gegevens en bescheiden voor het verlenen van een ontheffing van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012.
2. Geluid producerende machines, apparaten en werktuigen worden zo veel mogelijk uitgezet, zodra en zolang deze niet in gebruik zijn en/of in bedrijf hoeven te zijn.
3. De houder van deze ontheffing moet de op het werkterrein werkzame personen een (schriftelijke) instructie verstrekken, die erop is gericht gedragingen van hun kant, die tot gevolg kunnen hebben dat er onnodige hinder ontstaat, uit te sluiten.

4. Er dient altijd minimaal één verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die ter zake kundig is en bekend is met veiligheidsmaatregelen en met deze voorwaarden, om direct, indien vereist, maatregelen te treffen.
5. De aanvraag voor deze ontheffing en het daarbij bijhorend akoestische motivering maken integraal deel uit van dit besluit.
6. De houder van deze ontheffing dient voor aanvang van de uitvoering van de werken/ werkzaamheden, waarvoor deze ontheffing is verleend, wijzigingen schriftelijk te melden bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, afdeling Vergunningen. Opgave van de reden(en) van de wijziging(en) en de periode waarin de werken/werkzaamheden alsnog zullen worden uitgevoerd dienen in bedoelde melding te worden aangegeven.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de aanvrager van de ontheffing, AnQore B.V., de heer Postbus 27,
6160 MB Geleen.
- het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Rechtsbescherming

Bezwaar

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen.

Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/ onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/onder%20Hoe%20dient%20u%20uw%20bezwaar%20in%3F)

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg