

Govert Flinckstraat nummer 244 en 246 betrouwbaarheid A funderingsdiepte -1,29 m NAP
amsterdamsepaalfundering

E06474 Freatisch


Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie

E06474

Adres

Govert Flinckstraat 211



E06475 Freatisch


Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie

E06475

Adres

Sarphatipark 31



E06716 Freatisch

Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m -mv)

Locatie


E06716

Adres

Albert Cuypstraat 202

Status

Afgesloten




E06694 Freatisch

Grondwaterstand ophooglaag (ca. 0-4m - mv)

Locatie E06694

Adres Sarphatipark nr 77



Peilbuis dichtstbij heeft hogere waarden (GIG circa -0,6m NAP) peilbuizen verder weg GLG circa rond de -1,1. Ter hoogte van Govert Flinckstraat 363 is een GLG van circa -0,8m NAP bepaald, maar dat is een behoorlijk stuk naar het oosten.

Sarphati park

Peilbuizen nabij Sarphati park geven mogelijk lagere grondwaterstand waarden omdat het Sarphatipark een stuk lager ligt circa -1,30 m NAP, straatniveau is Sarphatistraat is circa 0,35m NAP.

Daarom wordt GLG van -0,6m NAP voorgeschreven.