Tevens verwijderen aansluiting 3x25A
met 4x6mm2 van bestaand gemaal.

Maken elektra aansluiting 3x25A met
4x10mm2 op 4x150AL t.b.v. gemaal / rioolpomp.

AM

Nieuwe Weg

0,4 kV 4 x 50/2 x 10 + 2x1,5CU 2454 - 2495

0,4 kV 4 x 50/2 x 10 + 2x1,5CU EIND - EIND (SVT) BB

OV 3 x 2,5CU

0,4 kV 4 x 95/4 x 6/BC1 x 25AL EIND - EIND (SVT) BB

0,4 kV 4 x 95/4 x 6AL 2454 - 2495

0,4 kV 2 x 150/4 x 6AL 2495 - 3506

0,4 kV 4 x 150/4 x 6AL 2495 - 3506

0,4 kV 4 x 150/4 x 6AL 2495 - 6001

2495

36

16

17.089064

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast		
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord		
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster		
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds	Mof	Bescherming
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV	
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV		
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning			

Opmerkingen/Tracélengte;

STEDIN

Formaat: A3
Schaal: 1:500
Volgend bladnr: n.v.t.

201705 Trace Elektra
Nieuweweg 16 GMA te Tienhoven Ut
Plan LS
Detailontwerp/Vergunning E

Wijz: #0	Get: F.A.B. Vuijk
Datum: 4-5-2017	Gec: F.A.B. Vuijk
Project: 930000051890 Nieuweweg 16 GMA , 3612 AR , TIENHOVEN UT	
Ordernr: 50116030	
Documentnr: 201705-0000-109	
Status: Vrij voor uitvoering	Bladnr: 109