



Hurk's Bouw 's Hertogenbosch BV

Datum

25 oktober 2017

Casecode

W-17.02200

Kenmerk

17.120990

Wijzigingsvergunning

Wijzigen eerder verleende vergunning i.v.m. het verplaatsen van de retourvelden, Parnassusweg te Amsterdam

Samenvatting

Op 1 juni 2017 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de *Waterwet*) naar Hurks bouw 's-Hertogenbosch B.V., Het Zuiderkruis 51, 5215 MV 's-Hertogenbosch. Wij hebben deze watervergunning, met kenmerk 17.078414 en casecode W-17.00196, verleend voor het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een kelder ter hoogte van Parnassusweg 819 in Amsterdam.

Op 13 september 2017 ontvingen wij een aanvraag van Hurks bouw 's-Hertogenbosch B.V., Het Zuiderkruis 51, 5215 MV 's-Hertogenbosch, voor een wijzigingsvergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)). De wijziging heeft betrekking op het verplaatsen van het retourveld dat wordt gebruikt voor het retourbemalen van onttrokken grondwater. De aanvraag omvat de volgende stukken:

- e-mail met het wijzigingsverzoek met kenmerk: 17.115995;
- notitie “Wijziging watervergunning in verband met retourlocatie” van Tjaden met kenmerk: 17.116125).

Wij behandelen deze aanvraag namens het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en heeft deze geregistreerd met onze casecode: W-17.02200.

Conclusie

De aangevraagde wijziging wordt verleend. In het vervolg van deze beschikking staat waarom.

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit:

- I. de verleende watervergunning aan Hurks bouw 's-Hertogenbosch B.V., Het Zuiderkruis 51, 5215 MV 's-Hertogenbosch, met kenmerk 17.078414 en casecode W-17.00196, te wijzigen in verband met het verplaatsen van het retourveld en de notitie "Wijziging watervergunning in verband met retourlocatie" van Tjaden (kenmerk 17.116125) aan de watervergunning toe te voegen.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de *Keur AGV 2011*, het *Besluit lozen buiten inrichtingen*, en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 2 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. Wijtenburg, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben de gemeente Amsterdam geïnformeerd over dit besluit.

Ook hebben wij een afschrift gestuurd naar:

- Grondboorteknik en Bronbemaling Theo van Velzen B.V., Pyrietstraat 1, 1812 SC Alkmaar.

2 Overwegingen

2.1 Op grond van de *Keur AGV 2011*

De watervergunning voor de onttrekking en retourbemaling is op 1 juni 2017 verleend. De gemeente Amsterdam heeft verzocht het retourveld ca. 100 meter te verplaatsen van de oostzijde van de blaashal naar de westzijde van de blaashal. Uit de memo van Tjaden blijkt dat de verplaatsing een positief (lagere debiet) effect heeft op de te onttrekken hoeveelheden grondwater. Omdat de afstand tussen de bemaling en de retourbronnen groter wordt neemt ook de verlagingscontour toe (100 m). De contouren rondom het retourveld bevinden zich door het verplaatsen ook op een andere locatie. Hierdoor zijn er mogelijk andere belanghebbenden en daarom is deze wijzigingsaanvraag voorgepubliceerd. De mogelijke effecten als gevolg van het onttrekken en retourbemalen blijven gelijk met de effecten die staan vermeld in het bemalingsadvies (kenmerk 17.053123) van Tjaden, dat onderdeel is van de eerder verleende watervergunning (W-17.00196). Deze effecten zijn beheersbaar en kunnen met het voorgescreven monitoringsplan worden opgemerkt. Uit de berekening van Tjaden blijkt verder dat de slootbodem ook bij deze nieuwe locatie van het retourveld niet zal opbarsten.

De afbeeldingen in het bemalingsadvies die betrekken hebben op het retourveld en de verhogings- en verlagingscontouren worden met dit besluit vervangen door de afbeeldingen in de bijgevoegde memo van Tjaden (kenmerk kenmerk 17.116125).

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een wijzigingsvergunning is afgewogen tegen de belangen die door de Keur AGV 2011 worden beschermd en die hiervoor aan de orde zijn gekomen. Uit deze belangenafweging blijkt dat bij inwilliging van de aanvraag, de zorg voor de (grond)waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd, mits aan de voorschriften wordt voldaan die aan dit besluit verbonden zijn.

2.2 Gevolgde procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het *Waterschapsblad* op www.overheid.nl van 5 oktober 2017 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 5 oktober tot 20 oktober 2017 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

3 Mededelingen

3.1 Bezwaar?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Ook is op grond van het zorgplichtartikel voorgeschreven dat een debietregistratie moet plaatsvinden.

3.2 Contact?

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij casecode :

- handhaving@waternet.nl
- Waternet, KMR/VTH
Team Toezicht en Handhaving
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam

Bijlage 1. Begripsbepalingen

Algemeen

1. Aanvrager: Hurks bouw 's-Hertogenbosch B.V., Het Zuiderkruis 51, 5215 MV 's-Hertogenbosch
2. Afdeling Toezicht en Handhaving: de afdeling Toezicht en Handhaving van Waternet.
3. AGV: Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
4. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
5. Keur AGV 2011: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
6. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
7. OLO: Omgevingsloket online, het digitale loket voor de omgevingsvergunning en de watervergunning

Grondwater

8. Grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt, met de daarin aanwezige stoffen;
9. Putten: Alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het onttrekken of infiltreren dan wel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het waarnemen van grondwaterstijghoogten en grondwaterstanden (en het nemen van monsters voor grondwaterkwaliteitsonderzoek).
10. Retourbemaling: Voorziening waarmee grondwater in de bodem kan worden teruggebracht.

Bijlage 2. Onderdelen van de wijzigingsvergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze wijzigingsvergunning.