

Van: A.M. van Leeuwen <aalesmvanleeuwen@hetnet.nl>
Verzonden op: dinsdag 6 februari 2018 15:52:32
Aan: Pacros, Arjen <arjen.pacros@waternet.nl>
CC: Annette Mosk <annette@luperpediafoundation.com>
Onderwerp: gevraagde gegevens ontgraving Driehuizer molen
Bijlagen: IMG_20180206_0001.pdf (941.77 KB)

Meneer Pacros,

Hierbij ontvangt U een schets van de ontgravingsdoorsnede voor het funderingsherstel van de Driehuizermolen. Wij verwachten geen bestempeling van het talud van de bouwput, maar kunnen dit naar ons idee als nodig uitvoeren door het talud met bekistingplaat en baddings te stempelen.

Hopelijk U voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet Aales van Leeuwen sr., bouwbegeleiding