NTL: ADAPTER DN250GY x 250PE
NTL: VERLOOP 250x200PE
NTL: G200.0PE 100/11.00 100_mbar
UTN: G274.0GIJ/10.00 100_MBAR
250 GY
2.55
400 GY 100 mbar
300 NY 1 bar
2.1/1-2/2
2A
2A-6
8
10
12/1
250 GY 100 mbar
Zeeburgerstraat
300 NY 1 bar
Funenkade
100 GY 100 mbar
1
5
250 GY
7-7A
CG4205
7990 (7990)
250 GY 100 mbar
250 GY 100 mbar
Funenkade
NTL: ADAPTER DN250GY x 250PE
NTL: VERLOOP 250x200PE
50-130
UTN: G200.0PE 100/11.00 100_mbar
UTN: G274.0GIJ/10.00 100_MBAR
7711 (7711)
250 GY 100 mbar
250 GY 100 mbar
4.95
3.35
250 GY
NTL: VERLOOP 200x110PE
3.00
7.20
3.60
UTN: G274.0GIJ/10.00 100_MBAR
NTL: G250.0PE 100/11.00 100_mbar
UTN: G274.0GIJ/10.00 100_MBAR
NTL: G200.0PE 100/11.00 100_mbar
250 GY 100 mbar
300 NY 1 bar
250 GY 100 mbar
273/5.5 ST 100 mbar
188-192
UTN: G118.0GIJ/7.00 100_MBAR
199 GY 100 mbar
3.95
UTN: G110.0PE 80/17.60 100_MBAR
NTL: G110.0PE 100/11.00 100_mbar
NY 77.4 (NPE 100 mbar)

Verklaring Gas

- 0,03 Bar Leiding
- 0,1 Bar Leiding
- 0,2 Bar Leiding
- 0,3 Bar Leiding
- 1 Bar Leiding
- 2 Bar Leiding
- 3 Bar Leiding
- 4 Bar Leiding
- 8 Bar Leiding
- KB Meetdraad
- Mantelbuis
- BBS Buitenbedrijf te stellen
- NTL Nieuw te leggen
- UTN Uit te nemen
- OTL Om te leggen
- TVV Te vervangen
- NTV Na te verleggen
- TRL Te Relinen
- TVL Te Verlaten
- IBS In bedrijf te stellen
- Afsluiter
- Eindkap
- Afblaas
- Kruisstuk
- T-Stuk
- Isolatiestuk
- Verloop
- Gelijkrichterkast
- Materiaalovergang
- Sifon
- Isolatieflens
- Flensstuk
- Gronddek
- Electrolasmof
- Flens verbinding
- Kwelscherm
- Reparatiestuk
- Stoppeling
- Voorziening
- Verlengde U2 Koppeling
- Anode
- Hoge Druk Aansluitset
- KB Meetpunt
- KB Installatie
- Hogedruk Aansluitset
- District Overslag Station
- Station

Zeeburgerstraat 2 Amsterdam.
tbv Gas

17.136110
17.136109

Beheerkaart :	
Datum :	30-10-2017
Status :	In uitvoering
Schaal :	1: 250
Discipline :	Gas
Blad nr:	Formaat: A2
CS nr:	3080900
Regio:	IPZ
Case nr:	167354

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente:
Get. : Kock, Richard — Datum: 4-10-2017
Wijz. A : KL17.6 - KL11 — Datum: 30-10-2017 Par.: rke
Wijz. B : — Datum: Par.:
Wijz. C : — Datum: Par.:
Engineer : Meekel, Jos — Tel. nr : 06-21245600