



Vergunninghouder  
Oiltanking Amsterdam B.V.

**Datum**  
15 augustus 2018

**Kenmerk**  
WN2018-005883

## **Wijzigingsvergunning**

voor het wijzigen van de bestaande watervergunning W-16-03060  
voor de aanleg van een nieuw rioolsysteem op de locatie Heining  
100 in Amsterdam.

Uw kenmerk / uw projectcode:  
-           OTA 16090

## Inhoud

<b>Samenvatting</b>	<b>3</b>
<b>1 Besluit</b>	<b>4</b>
<b>2 Overwegingen</b>	<b>5</b>
2.1 Op grond van de <i>Keur AGV 2011</i>	5
2.2 Gevolgde procedure	5
<b>3 Mededelingen</b>	<b>6</b>
3.1 Bezwaar?	6
3.2 Contact?	6

## Samenvatting

Op 21 maart 2017 stuurde Waternet een besluit op de vergunningaanvraag (op grond van de *Waterwet*) naar Oiltanking Amsterdam B.V., Heining 100, 1047 AH Amsterdam.

Op 03-08-2018 ontvingen wij een aanvraag van Oiltanking Amsterdam B.V., Heining 100, 1047 AH Amsterdam voor een wijzigingsvergunning (op grond van de Waterwet [hoofdstuk 6]). De wijziging heeft betrekking op het wijzigen van de bestaande watervergunning W-16-03060 voor de aanleg van een nieuw rioolstelsel. De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier (kenmerk: DMS2018-0033353);
- eerder verleende vergunning W-16-03060 (kenmerk: DMS2018-0033352);
- bemalingsadvies opgesteld door Arcadis van 6 december 2016 (kenmerk: DMS2018-0033351).

Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder ons kenmerk/ zaaknummer WN2018-005883

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. de verleende wijzigingsvergunning aan Oiltanking Amsterdam B.V., Heining 100, 1047 AH Amsterdam, met ons kenmerk W-16-03060 van 21 maart 2017, als volgt te wijzigen.
- II. Punt twee van het besluit te wijzigen.
  - De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan maar niet langer dan anderhalf jaar, te veranderen in de onttrekking van grondwater te vergunnen tot 17-09-2020.

Alle overige voorschriften en overwegingen die in de watervergunning zijn genoemd, blijven onveranderd van kracht.

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, het *Waterbesluit*, de *Waterregeling*, de Keur AGV 2017 en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 2 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. Van Hees, senior medewerker

## **2 Overwegingen**

### **2.1 Op grond van de *Keur AGV 2011***

#### *Werkzaamheden en reden verzoek*

Op het terrein van Oiltanking Amsterdam B.V., wordt een nieuw rioolsysteem en brandblusleiding systeem aangelegd. De aanleg van het rioolsysteem is later dan gepland, waardoor de watervergunning van 21 maart 2017, W-16-03060 verlengd dient te worden. Het "Bemalingsadvies Hemelwaterinzamel- en transportsysteem en brandblusleiding" op grond waarvan de eerdere vergunning is verleend is nog steeds geldend.

#### *Overwegingen*

In plaats van zowel het brandblusleiding systeem en het rioolleiding systeem tegelijkertijd aan te leggen is er voor gekozen deze activiteiten op te knippen en na elkaar uit te voeren. Aangezien het bemalingsadvies nog steeds geldend is en het total waterbezwaar ongewijzigd blijft kan worden aangenomen dat de mogelijk neagatieve effecten voor de omgeving ongewijzigd blijven t.o.v. de eerder verleende vergunning.

### **2.2 Gevolgde procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## **3 Mededelingen**

### **3.1 Bezwaar?**

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. Dit moet u richten aan:

Waternet, afdeling Juridische zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet uw bezwaarschrift ondertekenen en in elk geval vermelden:

- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- het besluit waartegen u bezwaar maakt (met datum en nummer);
- waarom u bezwaar maakt.

Het maken van bezwaar schorst de werking van deze beslissing niet. Bij grote spoed kunt u met een afzonderlijk verzoekschrift vragen om schorsing van dit besluit en om een zogeheten 'voorlopige voorziening' (tegen kosten). Dit kunt u doen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, afdeling Publiekrecht, teams bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Dat kan ook via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Meer informatie vindt u op de site.

Ook is op grond van het zorgplichtartikel voorgeschreven dat een debietregistratie moet plaatsvinden.

### **3.2 Contact?**

Heeft u behoefte aan overleg naar aanleiding van dit besluit? Bel dan 0900 9394, en vraag naar de afdeling Handhaving. Mailen of schrijven kan ook; vermeld daarbij zaaknummer: WN2018-005883:

- [handhaving@waternet.nl](mailto:handhaving@waternet.nl)
- Waternet, KMR/VTH  
Team Water en Omgeving  
Postbus 94370  
1090 GJ Amsterdam