

Schaal 1:200



VIEW 1 - Schaal 1:100



Doorsnede C-C' - Schaal 1:100

Doorsnede D-D' - Schaal 1:100



Doorsnede A-A' - Schaal 1:100



Detail A aanvoer aansluiting op HDD - Schaal 1:100



Detail B retour aansluiting op HDD - Schaal 1:100

LEGENDA K&L

- I — B — PETROCHEMIE
- BUISLEIDING GEVAARLIJKE INHOUD
- V — D — DATATRANSPORT
- O — H — GAS HOGE DRUK
- O — L — GAS LAGE DRUK
- H — HOOGSPANNING
- L — LAAGSPANNING
- LANDELIJK HOOGSPANNINGSNET
- M — MIDDENSPANNING
- OVERIG
- PERSRIOOL
- V — RIOOL (VRIJVERVAL)
- WN — WN — WARMTE
- WATERLEIDING
- WEES (ONBEKEND)

GERELATEERDE TEKENINGEN

- KLIC 180021318 D.D.: 03-04-2018

LEIDING OPMERKINGEN

- DE AANGEGEVEN NAP HOOGTE IS VANAF BOVENKANT WARMTELEIDING.
- DE OPGEGEVEN X-Y COORDINATEN GEVEN HART WARMTETRACE AAN.
- CIRCA-MATEN TIJDENS MONTAGE CONTROLEREN EN ZONODIG AANPASSEN.

VOOR UITVOERING
datum van uitgifte
02-09-2019
werkvoorbereider | projectleider

ALGEMENE OPMERKINGEN

- BIJ BOCHTEN EN EXPANSIEVOORZIENINGEN VAN TERREINLEIDINGEN, EXTRA GRONDVERBETERINGEN TOEPASSEN, I.O.M. UITVOERING WARMTE.
- TRACE WARMTEDISTRIBUTIE VRIJ HOUDEN VAN BOUWMATERIAAL.
- ALLE AFTAKKINGEN BOVENUIT, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- KRUISING MET KABELS/LEIDINGEN TER PLAATSE IN OVERLEG OPLOSSEN.
- BIJ KRUISINGEN MET RIOOL, TUSSENRUIMTE KLEINER DAN 200MM, OPVULLEN MET EXPANSIEKUSSENS.
- KUSSENS EXPANSIESLAGEN DETAIL ZIE WAI-32346-001
- ALLE MAATVOERINGEN IN MILLIMETERS OF METERS, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- HOOGTEMATEN IN METERS NAP, GEMETEN VANAF BOVENKANT BUIS.
- MAATVOERING, M.B.T. PREFAB AANSLUITLEIDINGEN, IN HET WERK CONTROLEREN.
- COORDINAATPUNTEN HART TRACE, TENZIJ ANDERS VERMELD.
- DE OP TEKENING AANGEGEVEN EXPANSIEKUSSENS DIENEN ZOWEL AAN DE BINNEN- ALS BUITENZIJDE VAN DE LEIDINGEN TE WORDEN TOEGEPAST.

Toelichting bochten
Bochtstraal standaard 2.5D. staalkwaliteit P235GH, tenzij anders vermeld

LEGENDA

- AANVOERLEIDING
- RETOURLEIDING
- H = HOOGTE T.O.V. NAP
- 2 MONTAGEMOF 2-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR TERREINLEIDING)
- 3 MONTAGEMOF 3-VOUDIG AFGEDICHT (GELDT VOOR LEIDING BIJ EEN ZINKER/MANTEBUIS)
- SLUITMOF
- C THERMISCHE CV-OMLOOP 70°C
- ELEKTROBANDMOF
- ELEKTROBANDMOF MET DIRAXSLEEVES
- BOOM BESTAAND

INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN, DIENEN MINIMAAL DE EISEN VAN DE LEVERANCIER AANGEHOUDEN TE WORDEN.

Rev.	Wijziging	Datum	Get.
H			
G			
F			
E	Proefsleuf verwerkt	02-09-2019	GvdB
D	Meet-T	25-07-2019	K.V.
C	wijz. tie-in punt	20-06-2019	GvdB
B	DO ter goedkeuring	04-06-2019	GvdB
A	Ter informatie	21-01-2019	GvdB

Amerikaanse projectie
Schaal: 1:500 Formaat: A1 Afdeling: AANLEG
Projectnummer: NWN 00042815
Netwerkplannummer: 550032346

	Datum	Naam
Get.	02-09-2019	G. vd Bosch
Gec.	02-09-2019	E. vd Neut
Gez.		

Amsterdam West
GWL terrein
Arlandaweg – stadsverwarmingstracé

Warmte Regio Midden
Postbus 41920
1009 DC Amsterdam
WARMTE.TEKENKAMER.KLANTEN@NUON.COM

WAC-32346-001-E-VU
Blad 1/1

Bestandsnaam: G:\DO - AE\2018\AE18002 - Nuon diverse projecten\AE18002-10 GWL terrein\Uitvoering\1-Tekening\1-Dwg\190902 - WAC-32346-001-E-TR Terreinleiding Arlandaweg.dwg